


**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA FAX**

ISPRA  
  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0021349 Data 24/06/2011  
Tit. X Partenza

**Copia**

Enel Produzione SpA  
U.B. Sulcis - Ing. Michele Siciliano  
09010 Portoscuso - loc. Portovesme  
**Fax n. 0781-071299**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - DVA - Div. IV-AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**Fax n. 06-57225068 - 3040**

ARPA Sardegna - Dip.to di Cagliari  
Dr.ssa Angela Maria Mereu  
Viale Ciusa 6/8 - 09131 Cagliari  
**Fax n. 070-4042638**


**RIFERIMENTO:** Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25-01-11 di autorizzazione integrata ambientale con avviso pubblicato su G.U. n°47 del 26-02-2011, per l'esercizio della impianto turbogas della società Enel Produzione SpA sita nel comune di Assemini (CA).

**OGGETTO:** Vostra lettera prot.405 del 4/03/11 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art.29-decies c.1 del DLgs.152/06 acquisita da ISPRA con prot.8706 del 11-03-11. Definizione delle modalità tecniche e tempistiche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC).

In relazione al cronoprogramma per l'adeguamento e per il completamento del sistema di monitoraggio prescritto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per l'impianto in riferimento, ricevuto tramite posta elettronica certificata in data 17/06/2011 e corredato da relative osservazioni e proposte, si rappresenta quanto segue.

Relativamente al monitoraggio semestrale dei microinquinanti per le emissioni in atmosfera dei camini 1-2 dei turbogas (tabella 7a di pag. 11 del PMC), sulla base di una prassi consolidata con l'Autorità Competente, che legge in copia, si conferma quanto prescritto nel PMC. In circostanze analoghe l'Autorità Competente ha peraltro manifestato la disponibilità a rivedere il corpo prescrittivo, su specifica istanza del gestore e sulla base di una valutazione di questo Istituto dei dati di monitoraggio, ad esito di un periodo di attuazione significativo valutato da questo Istituto, nel caso specifico di utilizzo ridotto, non inferiore ad un anno dal rilascio dell'autorizzazione in riferimento.

In relazione alla richiesta di effettuare le misure richieste solo in caso di funzionamento delle singole unità produttive, si ritiene congrua l'istanza del gestore di circoscrivere le verifiche nell'arco temporale del trimestre in cui lo specifico gruppo turbogas venga chiamato in esercizio da parte del gestore del sistema elettrico.



Distinti saluti.