

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Turbogas Assemini

Dati generali

Ore di effettivo funzionamento (ore dal parallelo alla rete elettrica -- espresse in ore/centesimi)

	GR1	GR2
anno 2011	83,31	76,19
Limite AIA ore funzionamento [h]	500	500

Rendimento elettrico medio effettivo (%)

	GR1	GR2
gennaio	0,13	0,08
febbraio	0,05	0,05
marzo	0,13	0,10
aprile	0,05	0,02
maggio *	-	-
giugno	0,08	0,09
luglio	0,21	-
agosto	0,03	0,10
settembre	0,23	0,22
ottobre*	-	-
novembre	0,15	0,13
dicembre*	-	-

Energia generata su base temporale mensile (MWh)

	GR1	GR2
gennaio	285,00	285,75
febbraio	117,00	181,05
marzo	218,00	258,60
aprile	129,00	131,25
maggio	11,00	21,00
giugno	140,00	135,60
luglio	738,00	9,45
agosto	106,00	171,00
settembre	2134,00	1666,35
ottobre	12,00	42,15

novembre	264,00	361,80
dicembre	16,00	23,25

* Rendimento non calcolabile a causa dell'energia netta inferiore a zero, in quanto il consumo degli ausiliari durante i periodi di non produzione superano la produzione di energia elettrica nel mese.
Negli ausiliari sono compresi i consumi durante il funzionamento da sincrono.