

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Turbogas Assemini

Emissioni per l'intero impianto: aria

Anno 2011 ¹

NOx - Concentrazione media trimestrale (mg/Nm3)

Le concentrazioni medie trimestrali riportate nel file si riferiscono alle misure trimestrali discontinue di cui alla tabella 7a del PMC

	CAMINO 1	CAMINO 2	Limite AIA (mg/Nm3) -O2 al 15%
giugno-agosto	365,67	409,03	600
settembre-novembre	422,32	399,5	
dicembre-febbraio	423,98	364,19	

CO - Concentrazione media trimestrale (mg/Nm3)

Le concentrazioni medie trimestrali riportate nel file si riferiscono alle misure trimestrali discontinue di cui alla tabella 7a del PMC

	CAMINO 1	CAMINO 2	Limite AIA (mg/Nm3) -O2 al 15%
giugno-agosto	11,79	4,53	100
settembre-novembre	16,15	23,27	
dicembre-febbraio	13,78	43,29	

SO2 - Concentrazione media trimestrale (mg/Nm3)

Le concentrazioni medie trimestrali riportate nel file si riferiscono alle misure trimestrali discontinue di cui alla tabella 7a del PMC

	CAMINO 1	CAMINO 2	Limite AIA (mg/Nm3) -O2 al 15%
giugno-agosto	27,41	29,31	500
settembre-novembre	38,63	34,59	
dicembre-febbraio	27,69	10,75	

polveri - Concentrazione media trimestrale (mg/Nm3)

Le concentrazioni medie trimestrali riportate nel file si riferiscono alle misure trimestrali discontinue di cui alla tabella 7a del PMC

	CAMINO 1	CAMINO 2	Limite AIA (mg/Nm3) -O2 al 15%
giugno-agosto	14,02	16,75	50
settembre-novembre	7,09	39,15	
dicembre-febbraio	8,99	8,52	

Nota 1: Data avvio Piano Monitoraggio e Controllo 27 Maggio 2011 (entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA)