


Rapporto di prova N° 256212
Data di emissione RDP 19-10-2015


LAB N° 0736

RICHIEDENTE PCC GROUP S.R.L., Via Garibaldi 161 A - 95019 - ZAFFERANA ETNEA
RIFERIMENTO RICHIED. VS. RIF. SERBATOIO AC2
CAMPIONE DI GASOLIO
PRELEVATO A ASSEMINI
DATA DI PRELIEVO 09-10-2015
CAMPIONAMENTO A CURA DEL CLIENTE
IDENTIFICATIVO CAMP. 256212
CONTENITORE CONTENITORE IN PLASTICA
PTO DI PRELIEVO RUNNING SAMPLE
DATA DI RICEVIM. 14-10-2015
DATA INIZIO ANALISI 14-10-2015
DATA FINE ANALISI 19-10-2015

PROVA	METODO	UM	RISULTATO
* Zolfo	UNI EN ISO 14596:2008	% wt	0.08
* Acqua e sedimenti	UNI EN ISO 20058:1997	% vol	<0.005
* Viscosita' a 40°C	UNI EN ISO 3104:2000	cst	3.039
Potere calorifico inferiore	ASTM D240-14	kcal/kg	10182
* Contenuto di p.c.b.	UNI EN 12766-1:2001	mg/kg	<1•
* Contenuto di p.c.t.	UNI EN 12766-1:2001	mg/kg	<1•
* Nichel	UNI EN 13131:2001	mg/kg	<0.1
* Vanadio	UNI EN 13131:2001	mg/kg	<0.2

Note

- Inferiore al limite di rilevabilità.

* - Prova non accreditata da ACCREDIA

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del laboratorio.

