

Monitoraggio Scarico Acque (SF1) - Tabella 3.1b Scarico SF1 - Anno 2013

(Pagina 6 del PMC - DVA- DEC-2011-0000049 del 23/02/2011)

Mese	Conta Ore Funzionamento Pompa " A "			Conta Ore Funzionamento Pompa " B "			Conteggio e Calcoli (Pompa A + Pompa B)			Note
	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Funzionam. (A+B)	K m3/h	Totale m3	
Gennaio	3204,90	3232,20	27,30	3205,10	3232,40	27,30	54,60	25	1.365,00	
Febbraio	3232,20	3251,00	18,80	3232,40	3251,20	18,80	37,60	25	940,00	
Marzo	3251,00	3251,50	0,50	3251,20	3251,70	0,50	1,00	25	25,00	
Aprile	3251,50	3252,90	1,40	3251,70	3253,10	1,40	2,80	25	70,00	
Maggio	3252,90	3274,70	21,80	3253,10	3274,90	21,80	43,60	25	1.090,00	
Giugno	3274,70	3275,00	0,30	3274,90	3275,00	0,10	0,40	25	10,00	
Luglio	3275,00	3275,00	0,00	3275,00	3275,00	0,00	0,00	25	0,00	
Agosto	3275,00	3277,20	2,20	3275,00	3277,30	2,30	4,50	25	112,50	
Settembre	3277,20	3290,00	12,80	3277,30	3290,00	12,70	25,50	25	637,50	
Ottobre	3290,00	3312,80	22,80	3290,00	3312,90	22,90	45,70	25	1.142,50	
Novembre	3312,80	3394,30	81,50	3312,90	3394,30	81,40	162,90	25	4.072,50	
Dicembre	3394,30	3448,40	54,10	3394,30	3448,40	54,10	108,20	25	2.705,00	
Totale Anno			243,50			243,30			12.170,00	