

Monitoraggio delle Emissioni in ARIA

Anno 2015

Tabella 2.1.2 - Gruppo elettrogeno di emergenza e motopompe antincendio

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2011-0000049 del 23/02/2011)

Gruppo Elettrogeno di Emergenza e Motopompe Antincendio						
Anno 2015	Tempo Avvio alimentazione	Tempo di utilizzo	Emissioni calcolate SO_x	Emissioni calcolate NO_x	Emissioni calcolate CO	Emissioni calcolate Polveri
	(hh.mm)	(hh.mm)	(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)
Gruppo Elettrogeno DE1 (F2 - 2 (13))	0:33	0:33	0,0001	0,0164	0,0056	0,0007
Motopompa antincendio (A) (F2 - 3 (13))	0:54	0:54	0,0000	0,0015	0,0005	0,0001
Motopompa antincendio (B) (F2 - 4 (13))	0:54	0:54	0,0000	0,0015	0,0005	0,0001
Totale			0,0001	0,0195	0,0067	0,0008

N.B.: le emissioni di cui sopra sono state calcolate moltiplicando il volume complessivo di fumi, sviluppati nella combustione del quantitativo totale di gasolio annuo effettivamente utilizzato, per le concentrazioni dei corrispondenti inquinanti rilasciati in atmosfera rilevati in occasione di campagne di misura effettuate su impianti simili.