

Monitoraggio Scarico Acque (SF1) - Tabella 3.1b Scarico SF1 - Anno 2015

(Pagina 6 del PMC - DVA- DEC-2011-0000049 del 23/02/2011)

Mese	Conta Ore Funzionamento Pompa " A "			Conta Ore Funzionamento Pompa " B "			Conteggio e Calcoli (Pompa A + Pompa B)			Note
	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Funzionam. (A+B)	K m3/h	Totale m3	
Gennaio	3566,60	3632,90	66,30	3566,60	3632,90	66,30	132,60	25	3315,00	
Febbraio	3632,90	3641,10	8,20	3632,90	3641,10	8,20	16,40	25	410,00	
Marzo	3641,10	3723,70	82,60	3641,10	3723,70	82,60	165,20	25	4130,00	
Aprile	3723,70	3733,30	9,60	3723,70	3734,40	10,70	20,30	25	507,50	
Maggio	3733,30	3755,50	22,20	3734,40	3755,50	21,10	43,30	25	1082,50	
Giugno	3755,50	3757,70	2,20	3755,50	3757,70	2,20	4,40	25	110,00	
Luglio	3757,70	3760,80	3,10	3757,70	3760,80	3,10	6,20	25	155,00	
Agosto	3760,80	3787,20	26,40	3760,80	3787,20	26,40	52,80	25	1320,00	
Settembre	3787,20	3805,10	17,90	3787,20	3805,20	18,00	35,90	25	897,50	
Ottobre	3805,10	3830,10	25,00	3805,20	3830,20	25,00	50,00	25	1250,00	
Novembre	3830,10	3897,20	67,10	3830,20	3897,30	67,10	134,20	25	3355,00	
Dicembre	3897,20	3901,00	3,80	3897,30	3901,10	3,80	7,60	25	190,00	
Totale Anno			334,40			334,50			16.722,50	