

RAPPORTO DI PROVA n. ALS160129A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: ESSECO S.R.L.
Indirizzo: VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO
Tipologia campione: ACQUA REFLUA
Id campione cliente: SCARICO FINALE - SP (VR)
Id campione interno: ALS160129A-001
Data campionamento inizio: 29/01/16 09:30
Data campionamento fine: 29/01/16 12:30
Procedura di campionamento: Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Luca Soffiato con verbale di campionamento n° ALS160129A secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003*
Data di ricevimento campione: 29/01/16
Data emissione rapporto di prova: 12/02/16

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	10-feb-16
Cromo totale	mg/l	<0,005	2	APAT CNR IRSA 3150A Man. 29 2003	09-feb-16

* = Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale. *

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico


Sig. Gianni Maticchione



VERIFICATO

Data 23/2/2016

Firma



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AFR160219A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR160219A-001**
Data campionamento inizio: **17/02/16**
Data campionamento fine: **17/02/16**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **19/02/16**
Data emissione rapporto di prova: **24/02/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Mm. 29 2003	23-feb-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3150A Mm. 29 2003	23-feb-16


* = Parametro non accreditato da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Gianpietro Mataracchione



VERIFICATO

Data 4/3/2016
Firma A. Jounet

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAC160406A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AAC160406A-001**
Data campionamento inizio: **06/04/16 10:30**
Data campionamento fine: **06/04/16 13:30**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato da Neosis s.r.l. nella persona della Sig. Ravera Stefano e Froio Francesco con verbale di campionamento n° AAC160406A secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **07/04/16**
Data emissione rapporto di prova: **16/05/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	16-mag-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	12-apr-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

VERIFICATO

Data 18/5/2016

Firma [Firma]

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Stefano Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-4673811 - Fax 011-4673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AFR160519A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR160519A-001**
Data campionamento inizio: **17/05/16 09:00**
Data campionamento fine: **17/05/16 12:00**
Procedura di campionamento: **Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Luca Soffiato con verbale di campionamento n° secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **19/05/16**
Data emissione rapporto di prova: **20/06/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	23-mag-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	23-mag-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

VERIFICATO
Data 30/6/2016
Firma [Firma]

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dott. Gianni Mataracchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AFR160718E-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR160718E-001**
Data campionamento inizio: **13/07/16 09:00**
Data campionamento fine: **13/07/16 12:00**
Procedura di campionamento: **Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Luca Soffiato con verbale di campionamento n° AFR160718E secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **15/07/16**
Data emissione rapporto di prova: **08/08/16**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	08-ago-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	05-ago-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

VERIFICATO

Data 22/8/2016

Firma Luca Soffiato

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dott. Gianni Matacchione



NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AFR160803B-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR160803B-001**
Data campionamento inizio: **01/08/16 09:00**
Data campionamento fine: **01/08/16 12:00**
Procedura di campionamento: **Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Luca Soffiato con verbale di campionamento n° AFR160803B secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **03/08/16**
Data emissione rapporto di prova: **11/08/16**

VERIFICATO

Data 7/9/16
Firma [firma]

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	08-ago-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	11-ago-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Dott. Gianni Matacchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI
Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it
Cap. Soc. 60.000,00 L.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AAH161021B-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AAH161021B-001**
Data campionamento inizio: **21/10/16 12:00**
Data campionamento fine: **21/10/16 15:00**
Procedura di campionamento: **Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Dott. Gianluca Brando con verbale di campionamento n° AAH161021B secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **24/10/16**
Data emissione rapporto di prova: **07/11/16**


VERIFICATOData **5/12/16**Firma **Gianluca Brando**

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Ricontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	26-ott-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	25-ott-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente**Sig. Luca Soffiato****Il Direttore Tecnico****Dott. Gianni Matacchione****NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

RAPPORTO DI PROVA n. AFR161118B-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR161118B-001**
Data campionamento inizio: **16/11/16 10:00**
Data campionamento fine: **16/11/16 13:00**
Procedura di campionamento: **Campionamento medio ponderato sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Luca Soffiato con verbale di campionamento n° AFR161118B secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003***
Data di ricevimento campione: **18/11/16**
Data emissione rapporto di prova: **02/12/16**

VERIFICATOData 15/12/2016Firma [firma]

Risultati					
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003	01-dic-16
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	22-nov-16

* = Parametro/Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Sig. Gianni Maticchione

**NEOSIS S.r.l.**

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013