

Elenco eventi accidentali (malfunzionamenti) e fermate per manutenzione programmata - Anno 2012

	Data inizio	Data fine	PF3	PF4	PF5
Fermata per manutenzione programmata	30/04/2012	12/05/2012			Manutenzione straordinaria sui silenziatori della caldaia (GVR) ed interventi sull'alternatore del gruppo a vapore PF55
Fermata per eventi accidentali	03/01/2012	04/01/2012			Scatto per blocco termico causato dalla mancanza di alimentazione accoppiatori delle linee profibus e dal modulo alimentatore barriere inerenti alla stazione metano
	10/01/2012	13/01/2012	Lavori rete elettrica: lavori sullo stallo del gruppo turbogas a ciclo semplice PF3 a cura Terna		
	29/01/2012	29/01/2012			Verifiche al sistema controllo metano
	20/03/2012	20/03/2012			Prove di regolazione primaria delle turbine a vapore
	29/03/2012	29/03/2012			Scatto del turbogas per blocco termico (indisponibilità by-pass AP)
	16/04/2012	16/04/2012			Controlli all'int. 1IC a seguito dell'anomalia verificatasi durante l'avviamento del modulo PF5
	20/04/2012	20/04/2012			Controlli dopo lo scatto per blocco AG
	19/06/2012	21/06/2012			Scatto per intervento protezione "Fire Protection" turbogas
	27/08/2012	27/08/2012			Controlli dopo l'avaria eccitatrice in avviamento
	19/09/2012	20/09/2012	Controlli al diesel di lancio dopo il fallimento dell'avviamento del 19/09/2012	Controlli al sistema di combustione dopo il fallimento dell'avviamento del 19/09/2012	
	15/11/2012	31/12/2012		Controlli al dispositivo di parallelo	