



Generation Italy
Italy CCGT/Oil & Gas
Isola Produttiva Pietrafitta

06066 Pietrafitta PG - S.S. 220 Plevaiola km 24
T +39 075 955 7499 F +39 075 955 7703

enelproduzione@pec.enel.it

Elenco eventi accidentali (malfunzionamenti) e fermate per manutenzione programmata - Anno 2015

	<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>	PF3	PF4	PF5
<i>Fermata per manutenzione programmata</i>	01/04/2014	31/12/2015	Disattivazione gruppo	Disattivazione gruppo	
	27/04/2015	29/04/2015			Collegamento tubazioni nuovi spurghi linea SH a monte turbine a vapore.
<i>Fermata per eventi accidentali</i>	17/07/2015	21/07/2015			Blocco del TG in avviamento del modulo PF5 per evento di Humming e successiva ispezione in camera di combustione.