

Elenco eventi accidentali (malfunzionamenti) e fermate per manutenzione programmata - Anno 2012

	Data inizio	Data fine	CP1	CP2	CP3	CP4
Fermata per manutenzione programmata	-	-	-	-	-	-
Fermata per eventi accidentali	03/02/2012	08/02/2012	Controlli e verifiche alle caldaie ausiliare	-	Controlli e verifiche alle caldaie ausiliare	Controlli e verifiche alle caldaie ausiliare
	15/02/2012	17/02/2012	Controlli all'interruttore 152 TR1 120kV	-		
	02/03/2012	02/03/2012		-	Lavori sul terminale cavo MT del trasformatore TR2	Lavori sul terminale cavo MT del trasformatore TR2
	26/11/2012	26/11/2012	Controlli all'eccitatrice a seguito dell'avaria che si è verificata nel corso dell'odierna prova interna	-		
	27/11/2012	30/01/2013	Controlli all'eccitatrice	-		
	03/12/2012	30/01/2013		-		Lavori al diesel di lancio