

 Servizi Consulenze Analisi Ambientali	M.5.10/1/1	Ed. 1 Rev 02 del 22/03/2011 Pag. 1 di 1
	RAPPORTO DI PROVA ANALISI VARIE	

Rapporto di prova N°: 12.1.485.01 Data Emissione: 15/01/2013
 Committente: **EDISON S.p.A. - Centrale di Candela (FG)**
 Prodotto dichiarato:
 Descrizione Campione: Gasolio da combustione prelevato c/o Centrale di Candela
 Campione N°: 12.1.485.01
 Produttore: **EDISON S.p.A. - Centrale di Candela (FG)**
 Data Prelievo: 06/12/12
 Data ricevimento: 06/12/12
 Data inizio Prove: 06/12/12 Data fine Prove: 10/12/12
 N. Verbale: 12.1484 Piano di Campionamento:
 Procedura di Campionamento: UNI 10802:2004 (a cura SCA)*

Parametri	Un.Misura	Risultati	Metodi	Limiti	Incertezza estesa	Limite di rilevabilità
zolfo	%	< 0,01	UNI EN ISO 8754:2005			0,01
Acque e sedimenti	%	0,001	UNI EN 20058:1997			0,001
Viscosità (40 °C)	°E	1,3	UNI EN 3104:2000			0,1
Potere calorifero inferiore	Kcal/Kg	10.170	ASTM D 240			10
PCB/PCT	mg/kg	< 0,1	UNI EN 12766-3:2005			0,1
Nichel e Vanadio	mg/kg	8,3	UNI EN 13131:2001			0,1
Densità a 15 °C	kg/m³	0,849	UNI EN 3675:2002			0,001

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Tecnico di Laboratorio

P.Ch. Simona Iacovino



Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Roberto D'Arienzo

