

FENICE S.p.A.

Via Acqui 86
10090 Rivoli Cascine Vica (Torino)
Tel 011 9513911/912
Telefax 011 9513800

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Electricité de France
E-mail: cse.dir@fenicespa.com

Spett.le: Edison S.p.A. Impianto di Candela
Strada Provinciale 102-Deliceto
71024 Candela (FG)

Rapporto di Prova N. 2014-9033

Rivoli, 04/02/2015

Pagina: 1 di 2

Numero campione: 9.033 **Data ricevimento:** 17/12/2014
Data inizio prove: 19/12/2014 **Data termine prove:** 09/01/2015

Prodotto/Limiti di riferimento: Gasolio

Descrizione Campione: GASOLIO DA COMBUSTIONE

Etichetta Campione: -

Descrizione Sigillo: -

Quantità Campione: 2 l

N° Verbale: da20141215PI

Campionato da: De Simone Antonio - EDF Fenice

Data di Campionamento: 15/12/2014

Modalità di Campionamento: UNI EN ISO 3170:2005 §

Luogo Prelievo: Centrale di Candela

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2, p=95%)	Data Inizio-Fine
Acqua °°	% (v/v)	<0,05	-	ISO 3733:1999		19/12/2014-09/01/2015
Acqua e Sedimenti °°	% (v/v)	<0,005	-	UNI 20058:1997		19/12/2014-09/01/2015
Sedimenti °°	% (v/v)	<0,01	-	ISO 3735:1999		19/12/2014-09/01/2015
Viscosità a 40°C °°	mm ² /s	2.780	-	UNI EN ISO 3104:2000		19/12/2014-09/01/2015
Massa volumica (Densità) a 15°C °°	kg/m ³	838	-	UNI EN ISO 12185:1999		19/12/2014-09/01/2015
Zolfo °°	% m/m	<0,03	-	UNI EN ISO 8754:2005		19/12/2014-09/01/2015
Potere calorifico inferiore °°	Kcal/kg	10.200	-	ASTM D240-09		19/12/2014-09/01/2015
PCB °°	mg/kg	<4	-	UNI EN 12766-2:2004		19/12/2014-09/01/2015
PCT °°	mg/kg	<10	-	UNI EN 12766-3:2005		19/12/2014-09/01/2015


Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

Cliente: Edison S.p.A. Impianto di Candela

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2, p=95%)	Data Inizio-Fine
Nichel °°	mg/kg	<0,10	-	ASTM D7111-11		19/12/2014-09/01/2015
Vanadio °°	mg/kg	<0,10	-	ASTM D7111-11		19/12/2014-09/01/2015

°° Prova eseguita presso Laboratorio Esterno

" < " = Se presente significa: inferiore al limite di quantificazione indicato.

Dott. Mirco Lucchiari
Responsabile Ente Analisi
(firma elettronica)

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.