

FENICE S.p.A. Via Acqui 86 10090 Rivoli Cascine Vica (Torino) Tel 011 9513911/912 Telefax 011 9513800 Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Electricité de France E-mail: cse.dir@fenicespa.com	Spett.le: Edison S.p.A. Impianto di Candela Strada Provinciale 102-Deliceto 71024 Candela (FG)
Rapporto di Prova N. 2015-9169	
Rivoli, 08/01/2016	Pagina: 1 di 2

Numero campione: 9.169
Data inizio prove: 21/12/2015
Prodotto/Limiti di riferimento: Gasolio
Descrizione Campione: GASOLIO DA COMBUSTIONE
Etichetta Campione: -
Descrizione Sigillo: -
Quantità Campione: 2 l
Campionato da: Donnini Marco - EDF Fenice
Data di Campionamento: 01/12/2015
Modalità di Campionamento: UNI EN ISO 3170:2005 §
Luogo Prelievo: Centrale di Candela

N° Verbale: 125/MD/15

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2,	Data Inizio-Fine
Acqua °°	% (v/v)	< 0,05	-	ISO 3733:1999		21/12/2015-07/01/2016
Acqua e Sedimenti °°	% (v/v)	< 0,05	-	UNI 20058:1997		21/12/2015-07/01/2016
Sedimenti °°	% (v/v)	< 0,01	-	ISO 3735:1999		21/12/2015-07/01/2016
Viscosità a 40°C °°	mm2/s	2,94	-	UNI EN ISO 3104:2000		21/12/2015-07/01/2016
Massa volumica (Densità) a 15°C °°	kg/m3	836	-	UNI EN ISO 12185:1999		21/12/2015-07/01/2016
Zolfo °°	% m/m	< 0,03	-	UNI EN ISO 8754:2005		21/12/2015-07/01/2016
Potere calorifico inferiore °°	Kcal/kg	10.200	-	ASTM D240-09		21/12/2015-07/01/2016
PCB °°	mg/kg	< 4	-	UNI EN 12766-2:2004		21/12/2015-07/01/2016
PCT °°	mg/kg	< 10	-	UNI EN 12766-3:2005		21/12/2015-07/01/2016
Nichel °°	mg/kg	< 0,10	-	ASTM D7111-11		21/12/2015-07/01/2016

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

**Rapporto di Prova N. 2015-9169**

Pagina: 2 di 2

Cliente: Edison S.p.A. Impianto di Candela

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2,	Data Inizio-Fine
Vanadio °°	mg/kg	< 0,10	-	ASTM D7111-11		21/12/2015-07/01/2016

°° Prova eseguita presso Laboratorio Esterno

"<" = Se presente significa: inferiore al limite di quantificazione indicato.

"-." Se presente significa: la sommatoria è non determinabile in quanto tutti i risultati dei singoli composti sono inferiori al limite di quantificazione.

Dott. Mirco Lucchiari
Responsabile Ente Analisi
(firma elettronica)

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.