

FENICE S.p.A. Via Acqui 86 10090 Rivoli Cascine Vica (Torino) Tel 011 9513911/912 Telefax 011 9513800 Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Electricité de France E-mail: cse.dir@fenicespa.com	Spett.le: Edison S.p.A. Impianto di Candela Strada Provinciale 102-Deliceto 71024 Candela (FG)
---	--

Rapporto di Prova N. 2016-11019

Rivoli, 06/02/2017	Pagina: 1 di 2
--------------------	----------------

Numero campione: 11.019 **Data ricevimento:** 13/12/2016
Data inizio prove: 19/12/2016 **Data termine prove:** 23/12/2016
Categoria Merceologica: Matrice non classificabile
Prodotto/Limiti di riferimento: Gasolio
Descrizione Campione: GASOLIO
Etichetta Campione: -
Descrizione Sigillo: -
Quantità Campione: 2 l **N° Verbale:** 085/MD/16
Campionato da: Donnini Marco - EDF Fenice
Data di Campionamento: 12/12/2016
Modalità di Campionamento: UNI 10802:2004 §
Luogo Prelievo: Centrale di Candela

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2,	Data Inizio-Fine
Acqua °°	% (v/v)	< 0,05	-	ISO 3733:1999		19/12/2016-23/12/2016
Acqua e Sedimenti °°	% (v/v)	< 0,005	-	UNI 20058:1997		19/12/2016-23/12/2016
Sedimenti °°	% (v/v)	< 0,01	-	ISO 3735:1999		19/12/2016-23/12/2016
Viscosità a 40°C °°	mm ² /s	2,80	-	UNI EN ISO 3104:2000		19/12/2016-23/12/2016
Massa volumica (Densità) a 15°C °°	kg/m ³	835	-	UNI EN ISO 12185:1999		19/12/2016-23/12/2016
Zolfo °°	% m/m	< 0,03	-	UNI EN ISO 8754:2005		19/12/2016-23/12/2016
Potere calorifico inferiore °°	Kcal/kg	10.200	-	ASTM D240-09		19/12/2016-23/12/2016
PCB °°	mg/kg	< 4	-	UNI EN 12766-2:2004		19/12/2016-23/12/2016
PCT °°	mg/kg	< 10	-	UNI EN 12766-3:2005		19/12/2016-23/12/2016
Nichel °°	mg/kg	< 0,10	-	ASTM D7111-11		19/12/2016-23/12/2016

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

**Rapporto di Prova N. 2016-11019**

Pagina: 2 di 2

Cliente: Edison S.p.A. Impianto di Candela

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore Limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (k=2,	Data Inizio-Fine
Vanadio °°	mg/kg	< 0,10	-	ASTM D7111-11		19/12/2016-23/12/2016

°° Prova eseguita presso Laboratorio Esterno

" < " = Se presente significa: inferiore al limite di quantificazione indicato.

" - " Se presente significa: la sommatoria è non determinabile in quanto tutti i risultati dei singoli composti sono inferiori al limite di quantificazione.

! Incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Dott. Mirco Lucchiari
Responsabile Ente Analisi
(firma elettronica)

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
I risultati riportati nel Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.