

**Enel Produzione S.p.a.**  
Unità di business Rossano  
Esercizio Ambiente e Safety  
C/da Cutura - 87067 Rossano  
C/O Casella Postale 77 - 88100 Catanzaro  
T 0983 593111 - F 0983 593090

PRO/AdB-GEN/POG/UB-RO/EAS

Spett.le  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE  
Direzione Generale Per La  
Salvaguardia Ambientale - Divisione  
VI - RIS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
c.a. Dott. Giuseppe Lopresti

*p.c.* Spett.le  
ISPRA  
ISTITUTO SUPERIORE PER LA  
PROTEZIONE E LA RICERCA  
AMBIENTALE  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
c.a. Ing. Alfredo Pini

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS) - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decis comma 1 del DLgs 152/06 Parte II Titolo III-bis (ex art. 11 comma 1 del DLgs 59/05).

Con riferimento alla pubblicazione sulla G.U. n° 193 del 20/08/2011 del comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al rilascio, con Decreto DVA-DEC-2011-0000435, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS), Contrada Cutura, si invia la presente comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-decis comma 1 del DLgs 152/06 Parte II Titolo III-bis (ex art. 11 comma 1 del DLgs 59/05).

Per alcune delle prescrizioni riportate nel Capitolo 11 del Parere Istruttorio, nonché per il completamento della certificazione SME prevista dal PMC, saranno necessari adeguamenti delle strutture impiantistiche, delle strumentazioni di misura o di elaborazione dati.

Viene riportato in **allegato 1**, pertanto, il crono programma di completamento degli interventi, che tiene conto delle tempistiche relative alle realizzazioni strutturali e/o

1/3

**Enel Produzione S.p.a.**  
Unità di business Rossano  
Esercizio Ambiente e Safety  
C/da Cutura - 87067 Rossano  
C/O Casella Postale 77 - 88100 Catanzaro  
T 0983 593111 - F 0983 593090

Si allega alla presente l'originale di quietanza di avvenuto pagamento (**allegato 4**), di € 7.589,00 (Settemilacinquecentottantanove/00), relativo alle tariffe dei controlli di cui all'art. 3 comma 3 allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24 Aprile 2008 per l'anno 2011, inteso come primo anno di applicazione dei controlli a cura dell'Autorità Competente, così come dettagliato in **allegato 3**.

Relativamente al pagamento della tariffa Ta, per campionamento ed analisi delle emissioni e ai punti di scarico, nella tabella in allegato sono evidenziati i seguenti casi:

- parametri non presenti nel tariffario in Allegato V al DM 24/04/08, per cui non è stata computata la relativa voce nel conteggio in attesa di indicazioni in merito;
- parametri con metodica prescritta da ISPRA in difformità da quelle previste dal DM 24/04/08, per cui è stato conteggiato il valore corrispondente alla metodica prevista in Allegato V al suddetto DM.

Come già comunicato con ns lettera (id. 7651930) inviataVi il 29/03/2011, si rinnova la richiesta di recepire la variazione del Gestore:

Ing. Matteucci Rosario.  
Enel Produzione S.p.a.  
Unità di Business Rossano  
C/da Cutura - 87067 Rossano (CS)  
Tel.: 0983 593000  
Cell.: 329 3408512  
e-mail [rosario.matteucci@enel.com](mailto:rosario.matteucci@enel.com)

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni ed integrazioni, si porgono distinti saluti.

**Rosario Matteucci**  
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- allegato 1: cronoprogramma interventi di adeguamento
- allegato 2: elenco rettifiche e proposte per l'attuazione del PMC
- allegato 3: dettaglio del calcolo della tariffa per attività di controllo
- allegato 4: quietanza di avvenuto pagamento della tariffa per attività di controllo anno 2011.

id. 8990900

**UB ROSSANO – CENTRALE TERMOELETRICA ROSSANO**  
**DVA DEC 2010 0000435 del 01/08/2011 (avviso G.U. 20/08/2011)**  
**Allegato 1 – Cronoprogramma degli interventi di adeguamento**

N° Prog.	Documento	Rif.	Prescrizione	Completamento attività prescritta
1	Parere Istruttorio	Par. 11.2 Capacità produttiva (pag 78)	Tutti i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione.	18 mesi dal 20/8/2011
2	PMC	2. Monitoraggio delle emissioni in atmosfera (Pag. 14)  6. Metodi analitici chimici/predittivi/fisici (Pag 23)	Assicurazione di qualità UNI EN 14181 per il Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME).	<p>Necessità tempo per l'adeguamento del sistema e l'effettuazione delle prove previste:            Per le Unità termoelettriche 1 - 2 e Unità turbogas A - C è stata già installata strumentazione certificata QAL 1.            Per le Unità termoelettriche 3 - 4 e Unità turbogas E - G sarà installata strumentazione certificata QAL 1 entro 6 mesi dal 20/8/2011.</p> <p>Per tutte le Unità termoelettriche 1-2-3-4 ed Unità turbogas A-C-E-G le prove QAL 2 saranno effettuate entro 6 mesi dall'installazione della nuova strumentazione, con successivo adeguamento del sistema all'esecuzione in automatico delle verifiche periodiche QAL 3.</p>