

Global Generation  
Unità di Business Rossano

00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn  
T +39 0983 593111 - F +39 02 39652896

enelproduzione@pec.enel.it

Enel Produzione S.p.a.  
Unità di Business Rossano  
C/da Cutura  
87067 Rossano (CS)  
tel.: 0983 593049 - Fax: 0664448466  
enel\_produzione\_ub\_rossano@pec.enel.it  
PRO/AdB-GEN/POG/UB-RO/EAS



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2015 - 0005666 del 02/03/2015

Spett.le

ISPRA

Servizio interdipartimentale per  
indirizzo coordinamento e controllo  
delle attività ispettive  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA (RM)  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
c.a. Ing. Alfredo Pini


Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Divisione IV - Rischio rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
aia@pec.minambiente.it  
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Trasmissione DAP Febbraio 2015  
- Impianto Enel Produzione S.p.a. sito in Rossano (CS).

Si invia in allegato il file:

• DAP ENEL Produzione Spa Rossano CS 28-02-15.doc  
in relazione all'attuazione dell'AIA della Centrale termoelettrica della società Enel  
Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS), riferimento decreto ex DVA-DEC-  
2011-0000435 del 01/08/2011.  
Distinti saluti.



Filippo Lo Nigro  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su  
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce  
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile  
a richiesta presso l'Unità emittente.

1/2

## PEC DVA

---

**Da:** PEC Aia <Aia@pec.minambiente.it>  
**Inviato:** venerdì 27 febbraio 2015 17:40  
**A:** 'A:'  
**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Comunicazione Enel-PRO-26.02.2015-0008555.  
**Allegati:** daticert.xml; CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasm.... (2,82 MB)

---

**Da:** Per conto di: enel\_produzione\_ub\_rossano@pec.enel.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]  
**Inviato:** venerdì 27 febbraio 2015 14:35  
**A:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; aia@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Comunicazione Enel-PRO-26.02.2015-0008555.

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/02/2015 alle ore 14:35:24 (+0100) il messaggio "CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Comunicazione Enel-PRO-26.02.2015-0008555." è stato inviato da "enel\_produzione\_ub\_rossano@pec.enel.it" indirizzato a:  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
aia@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 1152285861.1156153211.1425044124065vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

### Legalmail certified email message

On 2015-02-27 at 14:35:24 (+0100) the message "CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Comunicazione Enel-PRO-26.02.2015-0008555." was sent by "enel\_produzione\_ub\_rossano@pec.enel.it" and addressed to:  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
aia@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Comunicazione - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Comunicazione Enel-PRO-26.02.2015-0008555.

**Message ID:** 1152285861.1156153211.1425044124065vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



**Global Generation**  
Unità di Business Rossano

00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn  
T +39 0983 593111 - F +39 02 39652896

[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

Enel Produzione S.p.a.  
Unità di Business Rossano  
C/da Cutura  
87067 Rossano (CS)  
tel.: 0983 593049 - Fax: 0664448466  
[enel\\_produzione\\_ub\\_rossano@pec.enel.it](mailto:enel_produzione_ub_rossano@pec.enel.it)  
PRO/AdB-GEN/POG/UB-RO/EAS

Spett.le  
ISPRA  
Servizio interdipartimentale per  
indirizzo coordinamento e controllo  
delle attività ispettive  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA (RM)  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
c.a. Ing. Alfredo Pini

Spett.le  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Divisione IV - Rischio rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)  
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Trasmissione DAP Febbraio 2015  
- Impianto Enel Produzione S.p.a. sito in Rossano (CS).

Si invia in allegato il file:

• DAP ENEL Produzione Spa Rossano CS 28-02-15.doc

in relazione all'attuazione dell'AIA della Centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS), riferimento decreto ex DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011.

Distinti saluti.

**Filippo Lo Nigro**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/2



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI**

**GESTORE  
COMUNE SEDE IMPIANTO  
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO  
DATA DI EMISSIONE DAP  
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ENEL PRODUZIONE SPA  
ROSSANO  
CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL  
PRODUZIONE S.P.A. DI ROSSANO  
24/02/2015  
40**

## INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell' AIA .....	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell' AIA .....	15
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti .....	36
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell' AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento.....	39
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma).....	40

## ***1. Inquadramento generale***

<b>Ragione sociale</b>	ENEL PRODUZIONE SPA
<b>Sede legale</b>	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 – 00198 ROMA ROSSANO
<b>Sede operativa</b>	
<b>Denominazione Impianto</b>	CENTRALE TERMoeLETRICA DI ROSSANO
<b>Tipo di impianto</b>	CENTRALE TERMoeLETRICA
<b>Codice e attività IPPC</b>	I.1
<b>Gestore</b>	FILIPPO LO NIGRO, Tel.: 0983593000, Fax: 0664448466, <a href="mailto:filippo.lonigro@enel.com">filippo.lonigro@enel.com</a>
<b>Referente controlli AIA</b>	CESARE DE SIMONE, Tel.: 0983593041, Fax: 0664448466, <a href="mailto:cesare.desimone@enel.com">cesare.desimone@enel.com</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI: ISO 14001 – Certificato Bureau Veritas N. IT223930/UK – Scadenza 29/11/2016
<b>Numero di addetti</b>	50
<b>Decreto di AIA</b>	DVA – DEC – 2011-0000435
<b>Data di emissione del decreto</b>	01 AGOSTO 2011
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	20 AGOSTO 2011
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	193
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	12

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

*(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)*

### Obblighi temporanei

*(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione " ... entro ... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ... ")*

Obbligo Sigla	Scadenza Data	Descrizione della prescrizione <i>Riportare testo prescrizione</i>	Sorgente <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	ATTUATA SI/NO	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	30/08/2011	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del DLgs 152/06 (ex art.11 comma 1 D. Lgs. 59/05) con allegata l'attestazione di pagamento tariffa controlli per il primo anno, nel periodo che va dalla data di attuazione dell'AIA al termine del relativo anno solare (art. 6 del DI 24-04-08)	art.7 c 1 del DEC AIA 435 del 01/08/2011	SI	ENEL PRO - 29/08/2011-0037801 <i>Anticipata per fax con id 89909000</i>
T2		Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici sulla base delle indicazioni tecniche fornite da ISPRA	art.2 e 2 del DEC AIA 435 del 01/08/20011		
T3	20/02/2012	Concordare con l'Ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto	art.3 c 1 del DEC AIA 435 del 01/08/2011 PI pag 89	SI	Enel-PRO-29/08/2011-0037801 Enel-PRO-03/10/2011-0043112 Enel-PRO-20/02/2012-0008313 Enel-PRO-22/02/2013-0008608
T4	20/02/2017	Presentazione domanda di rinnovo AIA	art.4 c 2 del DEC AIA 435 del 01/08/2011		
T5		Completamento interventi strutturali secondo cronoprogramma:	PI pag 78 Par 11.2	SI	Enel-PRO - 29/08/2011-0037801 <i>(Invio cronoprogramma Allegato 1)</i>



	adeguamento bacini di contenimento serbatoi	Nota ISPRA prot. N. 0012172 del 19/03/2013		<p>Enel-PRO-03/10/2011-0043112</p> <p>Enel-PRO-22/02/2013-0008608</p> <p>Enel-PRO-18/04/2013-0016474</p> <p>Enel-PRO-30/05/2013-0021996</p> <p>Trasmissione Relazione "Aggiornamento del crono programma degli interventi di adeguamento ....", nella quale sono riportate le tempistiche di adeguamento di ogni singolo bacino di contenimento dei serbatoi.</p> <p>Enel-PRO-08/07/2013-0027652</p> <p>Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acidi cloridrico e soda caustica, impianti DEMI, ITAR e Letti Misti</p> <p>Enel-PRO-07/08/2013-0032028</p> <p>Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali.</p> <p>Ultimazione adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.</p>
<b>T6</b>	Installazione misuratori NH3 gruppi termoelettrici 1-2-3-4	Nota ISPRA prot. 0022298 del 30/05/2013	SI	<p>Enel-PRO-26/06/2012-0031167 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 4</p> <p>Enel-PRO-29/06/2012-0031737 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 3</p> <p>Enel-PRO-06/07/2012-0032847 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 2</p> <p>Enel-PRO-24/07/2012-0035724 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 1</p>
<b>T7</b>	Installazione misuratori di portata fumi gruppi termoelettrici a vapore 1-2-3-4	PI pag 81	SI	Misuratori già installati
<b>T8</b>	Installazione misuratori portata fumi gruppi turbogas A-C-E-G	PI pag 81	SI	<p>Enel-PRO-29/06/2012-0031737 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "E"</p> <p>Enel-PRO-06/07/2012-0032847 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "C"</p> <p>Enel-PRO-24/07/2012-0035724 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "A"</p>
<b>T9</b>	Trasmissione all'Autorità competente, entro 6 mesi dall'AIA, del Programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite e alle	PI pag 83 PMC pag 16	SI	<p>Enel-PRO-20/02/2012-0008310</p> <p>Invio programma di manutenzione emissioni fuggitive LDAR</p>

		relative riparazioni LDAR al fine di monitorare e ridurre le emissioni fugitive.				
<b>T10</b>		Adozione di un sistema di monitoraggio e di registrazione della temperatura delle acque di raffreddamento. Redazione procedura per la verifica periodica dell'aumento di temperatura a mare.	PI pag 84	SI	Unità termoelettriche già dotate di sistema di monitoraggio e registrazione della temperatura dell'acqua di raffreddamento. Procedura disponibile	
<b>T11</b>		Monitoraggio ambiente marino per la valutazione degli effetti derivanti per la valutazione degli effetti della Centrale sia biologico che della morfodinamica	PI pag 84 PMC pag 20	SI	Disponibile piano di monitoraggio Disponibile Rapporto	
<b>T12</b>	20/08/2012	Aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro 1 anno dal rilascio dell'AIA.	PI pag 87 PMC pag 20	SI	Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore. Enel-PRO-16/07/2012-0034552 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore Enel-PRO-01/08/2012-0037114 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012.	
<b>T13</b>		Eventi incidentali Presentazione analisi rischi ambientali	PI pag 87	SI	Enel-PRO-27/11/2011-0052485 Comunicazione attività soggetta a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/199 e s.m.i.. Trasmesso in data 30/11/2011 Rapporto di sicurezza agli Enti competenti, per OCD. Enel-PRO-29/02/2012-0010157 - PI par. 11.9 – Eventi incidentali Enel-PRO-15/05/2012-0023097 – Invio Relazione “Riscontro alle prescrizioni contenute al Par. 11.9 del Parere Istruttorio” (Nota ISPRA n.0013632 del 02/04/2012).	
<b>T14</b>	1 anno prima della dismissione	In caso di intervento di dismissione totale o parziale, presentazione all'Autorità competente di piano, 1 anno prima della dismissione.	PI pag 88			
<b>T15</b>	29/02/2012	Indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del deposito temporaneo dei rifiuti	PI pag 85 art. 19, p.to 2	SI	Enel-PRO-29/02/2012-0010151	

<b>T16</b>	20/02/2012	Attivazione sito Web dati emissioni per il Comune di Rossano	PI pag 90	SI	Enel-PRP-20/02/2012-0008389
<b>T17</b>	20/08/2012	Presentazione piano di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO <sub>2</sub> , con riferimento all'impiego di OCD.	PI pag. 90 par. 19 p.to 2  MATM prot. DVA- 2013- 0012243 del 28/05/2013	SI	Enel-PRO-20/08/2012-0039379 Trasmissione Piano  Enel-PRO-26/07/2013-0030295 Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al paragrafo 11.3.1-Tab. 1 e paragrafo 19 – punto 2 di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO <sub>2</sub> con riferimento all'impiego di OCD.
<b>T18</b>	20/02/2012	Trasmissione elenco strumentazione di misura operante in continuo ...	PMC pag 4	SI	Enel-PRO-20/02/2012-0008311
<b>T19</b>		Comunicazione quantitativo residuo di Olio combustibile denso	PMC pag. 7	SI	Enel-PRO-29/02/2012-0010153 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013
<b>T20</b>		Completamento interventi secondo cronoprogramma: Adeguamento SME alla Norma UNI EN ISO 14181:2005 QAL1	PI par. 11.3.1 PMC pag. 14 e 23	SI	Enel-PRO – 29/08/2011-0037801 (Invio cronoprogramma - Allegato 1) Enel-PRO-09/11/2011-0049406
<b>T21</b>	31/08/2012	Completamento interventi secondo cronoprogramma: Adeguamento SME alla Norma UNI EN ISO 14181:2005 QAL2 - QAL3 Gruppi Termoelettrici 1-2-3-4 Gruppi turbogas A-C-E-G	PI par. 11.3.1 PMC pag. 14 e 23  ISPRA Prot. N. 0012172 del 19/03/2013	SI	Enel-PRO – 29/08/2011-0037801 (Invio cronoprogramma - Allegato 1) Le prove in QAL2 verranno effettuate con la messa in servizio dei gruppi Enel-PRO-29/02/2012-0010158 Aggiornamento cronoprogramma Assicurazione di qualità SME Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento cronoprogramma Le prove di QAL 2 sulla strumentazione di misura di SO <sub>2</sub> e polveri, installata sul sistema di monitoraggio emissioni delle Sezioni termoelettriche a vapore, saranno effettuate non appena si richiedesse o fosse previsto dal gestore l'effettivo uso di olio combustibile. Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2
<b>T22</b>	20/02/2012	Trasmissione relazione per ubicazione piezometri di controllo falda	PMC pag 26	SI	Enel-PRO-20/02/2012 – 0008309
<b>T23</b>	30/04/2012	Presentazione piano a breve, medio e	PMC pag 38		

		lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività.		SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011
T24		Comunicazione con preavviso delle date di effettuazione delle prove di taratura QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni, norma UNI EN 14181	Nota ISPRA prot. 0010052 del 12/03/2012	SI	<p>Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4 Enel-PRO-29/06/2012-0031737 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E"</p> <p>Enel-PRO-06/07/2012-0032847 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas C</p> <p>Enel-PRO-16/07/2012-0034549 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C"</p> <p>Enel-PRO-24/07/2012-0035724 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.</p> <p>Enel-PRO-01/08/2012-0037113 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.</p>

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'ALA nonché gli obblighi la cui coerenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPR - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	Annuale	Invio attestazione di pagamento tariffa controlli per l'anno solare (art. 6 del DI 24-04-08) entro 31 gennaio	Art. 5 c 1 del DEC AIA 435 del 1/8/2011	SI	Enel-PRO-29/08/2011-0003729 Enel-PRO-29/02/2012-0010155 Enel-PRO-24/02/2015-0007849
<b>P2</b>	Ad evento	Comunicazione variazione nell'ambito di certificazione ISO 14001	Art. 2 c. 3 del DEC AIA 435 del 1/8/2011		
<b>P3</b>	Ad evento	Comunicazione di ogni variazione di materie prime, di modalità di gestione e di modalità di controllo	Art. 4 c 4 del DEC AIA 435 del 1/8/2011		
<b>P4</b>	Annuale	Emissioni camini principali: trasmissione ad enti locali/Autorità di controllo report su dati di funzionamento e emissioni rilevate	PI pag 82	SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013
<b>P5</b>	Ad evento	Comunicazione all'Autorità di Controllo fuori servizi strumentazione I TAR	PI pag 84		
<b>P6</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione dei malfunzionamenti	PI pag 87		
<b>P7</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione delle manutenzioni	PI pag 87		
<b>P8</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione degli eventi incidentali	Art. 3 c 6 DEC AIA 435 Del 1/8/2011		

				P.I. pag 88		
<b>P9</b>	Ad evento	In caso di indisponibilità delle misure in continuo oltre ad informare l'Ente di Controllo eseguire valutazioni alternative		PMC pag 5		
<b>P10</b>	Mensile	Acquisizione scheda tecnica da fornitore campionamento e analisi gas naturale		PMC pag 6		Schede disponibili
<b>P11</b>	Mensile / lotti di fornitura	Acquisizione scheda tecnica da fornitore o gestore effettuazione campionamento e analisi OCD		PMC pag 7		Schede disponibili
<b>P12</b>	Mensile	Acquisizione scheda tecnica da fornitore o gestore effettuazione campionamento e analisi gasolio		PMC pag 8		Schede disponibili
<b>P13</b>	Annuale	Misura emissioni motori diesel di emergenza		PMC pag 11	SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011.
<b>P14</b>	Annuale Solo in caso di utilizzo di Olio Combustibile Denso (OCD) oltre le 24 ore equivalenti.	Misura concentrazione emissioni microinquinanti Gruppi termoelettrici		PMC pag 13 Nota MATTM prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013		
<b>P15</b>	Annuale	Controllo misura emissioni caldaia ausiliaria		PMC pag 11 e 16	SI	Rapporti disponibili
<b>P16</b>	Quadrimestrale	Scarichi: Taratura strumentazione di misura in continuo		ISPR (pag. 4 allegato G nota 01/06/2011) PMC pag 29	SI	Rapporti disponibili
<b>P17</b>	Trimestrale	Scarico finale "A": Campionamento e analisi		PMC pag.18	SI	Rapporti disponibili
<b>P18</b>	Trimestrale	Scarico finale "A": Calcolo carico termico su corpo idrico ricevente		PMC pag 18	SI	Rapporti disponibili
<b>P19</b>	Semestrale	Scarico finale "B": Campionamento e analisi		PMC pag.19	SI	Rapporti disponibili
<b>P20</b>	Trimestrale	Scarico parziale B1:		PMC pag 19	SI	Rapporti disponibili

		Campionamento e analisi di laboratorio				
<b>P21</b>	Trimestrale	Scarico parziale P1 Campionamento e analisi di laboratorio	PMC pag 20			
<b>P22</b>	Semestrale	Ingresso e uscita linee di trattamento ITAR e ITAA; Campionamento e analisi di laboratorio	PI pag 84 PMC pag	SI		Rapporti disponibili
<b>P23</b>	Biennale	Scarico termico: Misura Dt a 1000 metri	PMC pag.23	SI		Rapporto disponibile
<b>P24</b>		Monitoraggio ambiente marino per la valutazione degli effetti derivanti per la valutazione degli effetti della Centrale sia biologico che della morfodinamica	PI pag 84 PMC pag 20			Piano di monitoraggio disponibile Rapporti disponibili
<b>P25</b>	Quadriennale	Esecuzione Campagna di rilevamento emissioni acustiche	PMC pag. 20	SI		Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012
<b>P26</b>		Verifiche manutentive periodiche condotte fognarie	PMC pag 20	SI		Rapporto disponibile
<b>P27</b>	Mensile	Verifica stato di giacenza rifiuti nel Deposito Temoraneo	PMC pag 21	SI		Registrazioni disponibili Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013
<b>P28</b>	Biennale	Controllo visivo tenuta serbatoi di stoccaggio combustibili, oli e sostanze chimiche utilizzate	PMC pag 22			Registrazioni disponibili
<b>P29</b>	Annuale	Invio Comunicazione annuale dei risultati del PMC, entro 30 aprile	PMC pag.43	SI		Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013

<b>P30</b>	<p>Quinquennale Annuale</p> <p>Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete</p>	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (QAL2, QAL3, AST, IAR)	PMC pag 30 Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA	SI	<p>Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013 Invio Rapporto Prove AST GR 1</p>
<b>P31</b>	<p>Annuale</p> <p>Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete</p>	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (temperatura e pressione)	PMC pag 30 Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA	SI	Rapporti disponibili
<b>P32</b>	<p>Annuale</p> <p>Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete</p>	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (portata fumi)	PMC pag 30 Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA	SI	Rapporti disponibili
<b>P33</b>	Semestrale	Rilievo freaticometrico e verifica analitica acque di falda	PMC pag 33	SI	Rapporti disponibili
<b>P34</b>	Annuale	Comunicazione rifiuti prodotti	PMC pag 22	SI	<p>Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012</p>



					<p>Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013</p> <p>Enel-PRO-29/02/2012-0010156 Trasmissione DAP febbraio 2012</p> <p>Enel-PRO-29/06/2012-0031713 Trasmissione DAP giugno 2012</p> <p>Enel-PRO-31/10/2012-0050735 Trasmissione DAP ottobre 2012</p> <p>Enel-PRO-27/02/2013-0009390 Trasmissione DAP febbraio 2013</p> <p>Enel-PRO-28/06/2013-0026159 Trasmissione DAP giugno 2013</p> <p>Prot. Id. 16293525 del 31/10/2013 Trasmissione DAP ottobre 2013</p> <p>Enel-PRO-27/02/2014-0008679 Trasmissione DAP Febbraio 2014</p> <p>Enel-PRO-27/06/2014-0026154 Trasmissione DAP Giugno 2014</p> <p>Enel-PRO-29/10/2014-0043544 Trasmissione DAP Ottobre 2014</p>	
<b>P36</b>	Quadrimestrale	Compilazione e trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA	SI		
<b>P37</b>	Quadriennale (o nel caso di modifiche sostanziali)	Trasmissione relazione sui punti di misura rilevamento acustico (15 gg di monitoraggio)	PMC pag 31	SI	<p>Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012</p>	
<b>P38</b>	Iniziale / quinquennale / annuale Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete	Comunicare con preavviso delle date di effettuazione delle prove di taratura / controlli (QAL2, QAL3, AST, IAR). Sistema di monitoraggio emissioni, norma UNI EN 14181	Nota ISPRA prot. 0010052 del 12/03/2012  PMC pag. 30 e pag. 31 Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo	SI	<p>Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4</p> <p>Enel-PRO-29/06/2012-0031737 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E"</p> <p>Enel-PRO-06/07/2012-0032847 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo turbogas C</p> <p>Enel-PRO-16/07/2012-0034549 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità</p>	

			Ispettivo AIA	<p>QAL2 - IAR. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C"  Enel-PRO-24/07/2012-0035724</p> <p>Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR  Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.  Enel-PRO-01/08/2012-0037113</p> <p>Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.  Enel-PRO-25/06/2013-0025663</p> <p>Comunicazione data effettuazione prova di sorveglianza annuale AST - Controllo misura velocità fumi  Sistema di monitoraggio delle emissioni  Gruppo termoelettrico 1.</p>
--	--	--	---------------	--

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/08/2011	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decis comma 1 del DLgs 152/06 Parte II Titolo III-bis (ex art. 11 comma 1 del DLgs 59/05).	<b>T1 – T3 – P1</b>	Enel-PRO-29/08/2011-0037801
09/11/2011	ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Sostituzione strumentazione Sistema di monitoraggio in continuo emissioni unità termoelettriche 3-4 e unità turbogas E-G.	<b>T20</b>	Enel-PRO-09/11/2011-0049406
27/11/2011	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione attività soggetta a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.	<b>T13</b>	Enel-PRO-27/11/2011-0052485
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica	<b>T9</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008310

		Rossano - Invio programma di manutenzione emissioni fuggitive.			
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 - AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Invio elenco strumentazione in continuo, di camponamento, metodi misure discontinue	<b>T18</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008311	
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 - AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Relazione posizionamento piezometri	<b>T22</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008309	
20/02/2012	MATTM, Comune Rossano	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 - AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Attivazione sito Web	<b>T16</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008389	
20/02/2012	MATTM, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 - AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Monitoraggio, Vigilanza e Controllo ai sensi dell'art. 3 c. 1.	<b>T3</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008313	
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 - AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione	<b>T15</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010151	

		critério adottato per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.			
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione quantità di Olio combustibile denso BTZ in giacenza.	<b>T19</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010153	
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli anno 2012.	<b>P1</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010155	
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - PI par. 11,9 Eventi incidentali – Analisi dei rischi ambientali	<b>T13</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010157	
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Cronoprogramma – Assicurazione di qualità SME UNI EN 14181.	<b>T21</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010158 Aggiornamento crono programma	
29/02/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2012 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P36</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010156 Trasmissione DAP febbraio 2012	
29/04/2012	ISPRA, MATTM, Regione Calabria,	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano	<b>P29</b>		

	Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2011 e dichiarazione di Conformità		Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011
15/05/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Autorizzazione Integrata Ambientale Centrale Termoelettrica ENEL Produzione SpA di Rossano. - Prescrizioni contenute al par. 11.9 del Parere Istruttorio - Eventi incidentali. Nota ISPRA N. 0013632 del 02/04/2012	<b>T13</b>	Enel-PRO-15/05/2012-0023097 Invio Relazione riscontro prescrizione par. 11.9 del PI - (Nota ISPRA n. 0013632 del 02/04/2012).
26/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo 4.	<b>T6 - T20 - T21 - T24 - P38</b>	Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione installazione sistema di misura NH3 nei fumi, comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4
29/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano - Decreto AIA DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2012. Comunicazione data effettuazione campagna di	<b>T12 - P37</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031735 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore

		misura rumore.		
29/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo Turbogas "E".	<b>T6 - T8 - T20 - T21 - T24 - P38</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031737  Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 3  Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "E"  Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E"
29/06/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP giugno 2012 - Impianto Enel Produzione SpA sito in Rossano (CS).	<b>P36</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031713  Trasmissione DAP giugno 2012
06/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C".	<b>T6 - T8 - T20 - T21 - T24 - P38</b>	Enel-PRO-06/07/2012-0032847  Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 2  Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "C"  Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas "C"
16/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio	<b>T6 - T8 - T20 - T21 - T24 - P38</b>	Enel-PRO-16/07/2012-0034549  Comunicazione variazione periodo effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas "C"

			delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C".			
16/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011.	<b>T12 – P37</b>	Enel-PRO-16/07/2012-0034552 Comunicazione variazione periodo effettuazione campagna di misura rumore		
24/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo Turbogas "A".	<b>T6 – T8 – T20 – T21 – T24 – P38</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0035724 Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 1 Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "A" Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas "A"		
01/08/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011.	<b>T12 – P37</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0037114 Comunicazione variazione periodo effettuazione campagna di misura rumore.		
01/08/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico	<b>T21 – T24 – P38</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0037113 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas "A".		



		1 e Gruppo Turbogas "A".		
20/08/2012	MATTM ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Trasmissione Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD. Par. 19, p.to 2 del Parere Istruttorio.	<b>T17</b>	Enel-PRO-20/08/2012-0039379  Trasmissione Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD.
31/10/2012	MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD. Par. 19, p.to 2 del Parere Istruttorio.	<b>T17</b>	Enel-PRO-31/10/2012-0050736  Invio originale attestazione versamento tariffa istruttoria
31/10/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA -	<b>P36</b>	Enel-PRO-31/10/2012-0050735

		Trasmissione DAP ottobre 2012				
22/02/2013	ISPRA, MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS) - Aggiornamento Cronoprogramma degli interventi di adeguamento.	<b>T1-T5-T21</b>	Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento cronoprogramma degli Interventi di adeguamento		Trasmissione DAP ottobre 2012
27/02/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP febbraio 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P36</b>	Enel-PRO-27/02/2013-0009390 Trasmissione DAP febbraio 2013		
02/04/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal. Direzione Scientifica A.R.P.A.Cal. Dipartimento Provinciale	Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano, Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni. Livello di assicurazione QAL2.	<b>T21 - P30</b>	Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2		
18/04/2013	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Riscontro a Nota	<b>T5</b>	Enel-PRO-18/04/2013-0016474 Trasmissione Relazione tecnica relativa al Punto "Serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti Misti".		

		ISPRA prot. 0012172 del 18/03/2013. Pag. 1 – Punto “Serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti.		
23/04/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal., MATTM, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, ASP, Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Controllo acqua di falda, segnalazione superamento CSC per il parametro Manganese.	<b>P33</b>	Enel-PRO-23/04/2013-0016962 Controllo acque di falda Segnalazione superamento CSC per il parametro Manganese
26/04/2013	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2012 e dichiarazione di Conformità	<b>P29</b>	Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012
30/05/2013	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano CS – Riscontro a Nota ISPRA prot. 0012172 del 18/03/2013. Pag. 1 – Punto “Aggiornamento del Cronoprogramma degli	<b>T5</b>	Enel-PRO-30/05/2013-0021996 Invio Relazione tecnica con riportate le tempistiche di adeguamento di ogni singolo bacino di contenimento dei serbatoi, di cui alla prescrizione del par. 11.2 “Capacità produttiva”, pag. 78 del P.L.

		interventi di adeguamento..."		
25/06/2013	ISPRA A.R.P.-A.Cal.	<p>Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011.</p> <p>UNI EN 14181 – Prova di sorveglianza annuale AST.</p> <p>UNI EN 10169 – Controllo annuale misura velocità fumi.</p> <p>Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) Gruppo termoelettrico 1.</p>	<b>P30</b>	<p>Enel-PRO-25/06/2013-0025663</p> <p>Comunicazione, con preavviso, effettuazione prove di sorveglianza annuale AST e controllo misura velocità fumi sul Sistema di monitoraggio emissioni del Gruppo termoelettrico 1.</p>
28/06/2013	ISPRA, MATTM	<p>CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).</p>	<b>P36</b>	<p>Enel-PRO-28/06/2013-0026159</p> <p>Trasmissione DAP Giugno 2013</p>
08/07/2013	ISPRA, MATTM	<p>Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS).</p> <p>Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.</p> <p>Par. 11.2 - pag. 78 del P.I. Ns Comunicazione Enel-PRO-18/04/2013-0016474.</p>	<b>T5</b>	<p>Enel-PRO-08/07/2013-0027652</p> <p>Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.</p>

26/07/2013	MATTM, ISPRA	Decreto DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al paragrafo 11.3.1-Tab. 1. e paragrafo 19 - punto 2 di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO2 con riferimento all'impiego di OCD.	<p style="text-align: center;"><b>T17</b></p> <p style="text-align: center;">Nota MATTM Prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013</p>	<p style="text-align: center;">Enel-PRO-26/07/2013-0030295</p> <p style="text-align: center;">Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al par. 11.3.1 – Tab. 1 e paragrafo 19 – punto 2, di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO2 con riferimento all'impiego di OCD.</p>
07/08/2013	ISPRA MATTM A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS). Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.	<p style="text-align: center;"><b>T5</b></p>	<p style="text-align: center;">Enel-PRO-07/08/2013-0032028</p> <p style="text-align: center;">Ultimazione adeguamento Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica, impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.</p>
23/10/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal., MATTM, Regione	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale	<p style="text-align: center;"><b>P33</b></p>	<p style="text-align: center;">Enel-PRO-23/10/2013-0041664</p> <p style="text-align: center;">Controllo acque di falda Segnalazione superamento CSC per i</p>

	Calabria, Provincia di Cosenza, ASP, Comune di Rossano	termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Controllo acqua di falda, segnalazione superamento CSC per i parametri Ferro e Solfati e conferma del superamento del parametro Manganese..		parametri Ferro e Solfati e conferma del superamento del parametro Manganese.
25/10/2013	ISPRA, MATTM A.R.P.C.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Avvio attività di controllo ordinario per la verifica dell'applicazione del PMC.	Comunicazione ISPRA N. 0042204 del 22/10/2013	Enel-PRO-25/10/2013-0042060 Avvio attività di controllo ordinario per la verifica dell'applicazione del PMC.
28/10/2013	ISPRA, MATTM A.R.P.C.Cal.	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - CRONO - Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Verifica periodica Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.	P30	Enel-PRO-28/10/2013-0042309 Proposta di effettuazione verifica periodica Sistema di monitoraggio in continuo emissioni in occasione della chiamata in esercizio commerciale o per esigenze di rete, dei Gruppi.
31/10/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	P36	Id.16293525 del 31/10/2013 Trasmissione DAP Ottobre 2013
30/11/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Decreto DVA DEC 2011-0000435		Enel-PRO-30/11/2013-004693 Invio Certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004, rilasciata a seguito di Verifica di Rinnovo.

			del 01/08/2011 - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Rossano della società Enel Produzione S.p.a. Par. 11.1 del PI. Rinnovo certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004.		
31/01/2014	MATTM	Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01.08.2011. Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	Enel-PRO-31/01/2014  Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,  Modifica delle modalità di utilizzo dei gruppi di produzione Turbogas "A" e "E" e dei relativi punti di emissione.		
27/02/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2014 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	Enel-PRO-27/02/2014-0008679  Trasmissione DAP Febbraio 2014	<b>P36</b>	
30/04/2014	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di Conformità	Enel-PRO-30/04/2014-0017643  Trasmissione Rapporto annuale 2013	<b>P29</b>	
27/06/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA -	Enel-PRO-27/06/2014-0026154	<b>P36</b>	

		Trasmissione DAP Giugno 2014 Produzione Spa sito in Rossano (CS).		Trasmissione DAP Giugno 2014
29/10/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2014 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P36</b>	Enel-PRO-29/10/2014-0043544 Trasmissione DAP Ottobre 2014
01/12/2014	MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. sita in Rossano (CS), Decreto AIA DVA-DEC-2011-000435 del 01/08/2011 (GU 20/08/2011). Richiesta di aggiornamento ai sensi dell'articolo 273 comma 3 D.Lgs. 152/2006 (cosi' come modificato da art. 22 comma 1 D.Lgs. 46/2014).		Enel-PRO-01/12/2014-0048780  Richiesta aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale con applicazione sin dal 1 gennaio 2016 dei valori limite prescritti già da AIA al punto 11.3.1 A.2) del Parere Istruttorio, sulla base della deroga prevista (punto 3 dalla sezione 4 A-bis) per i gruppi turbogas, di cui all'art. 273, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (cosi' come modificato dall' art. 22 comma 1 D.Lgs. 46/2014).
01/12/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - CRONO - Decreto DVA-DEC- 2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Rossano della società Enel Produzione S.p.a. Piano di Monitoraggio e Controllo. Verifiche annuali del Sistema di Monitoraggio Emisisoni (SME). Verbale di ispezione ordinaria del 29-30-	<b>P30</b>	Enel-PRO-01/12/2014-0048789  Comunicazione assenza di un congruo numero di ore di funzionamento del Gruppo 1 che non ha consentito la programmazione ed esecuzione delle prove di autocontrollo SME secondo le modalità e i tempi indicati dalla norma UNI EN ISO 14181 e che pertanto le stesse saranno effettuate non appena la durata di esercizio commerciale del gruppo lo consentirà, previa comunicazione di pianificazione all'AC.



			31/10/2013.			
13/01/2015	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA - Comunicazione variazione rappresentante legale Enel Produzione S.p.a. e procura per la Centrale termoelettrica Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (GU 20/08/2011).			Enel-PRO-13/01/2015 Comunicazione variazione rappresentante legale Enel Produzione S.p.a., e procura per la Centrale termoelettrica Rossano.	
24/01/2015	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). G.U. 20/08/2011. Art. 5 c. 1 - Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli anno 2015.		P1	Enel-PRO-2402/2015-0007849 Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli AIA anno 2015	

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento**

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif. (Tx/Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
14/04/2010	Gestori, MATTM	Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della norma EN 14181 relativa all'esecuzione della procedura di QAL2 prevista nei piani di monitoraggio e controllo (PMC) delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) concesse ad impianti di competenza statale		ISPRA prot 012368
03/03/2011	Gestori, MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Definizione delle modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. PRIMA EMISSIONE		ISPRA prot 0007656
15/04/2011	Gestori, MATTM	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo PRIMA EMISSIONE – Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze autorizzative		ISPRA prot 0012899
01/06/2011	MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) SECONDA EMANAZIONE	T9-T20-T21-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P21-P30-P31-P32-P33	ISPRA prot 0018712 del 01/06/2011
26/09/2011	Enel, ISPRA	Enel – AIA centrali di Rossano, Augusta e Gualdo Cattaneo – Comunicazioni ex art. 29-decies,		DVA-20110024095 del 26/09/2011 Riscontro alla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06.

19/12/2011	Gestori, ISPRA, Regione Piemonte	comma 1 del D.Lgs. 152/06 Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate - chiarimenti	DVA-2011-0031502 del 19/12/2012
13/01/2012	Enel, altri, e p.c. ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012	DVA-2012-0000874 del 13/01/2012
31/01/2012	Gestori	Richiesta informazioni	<a href="mailto:ain@pec.minambiente.it">ain@pec.minambiente.it</a> del 31/01/2012 richiesta di comunicazione nominativi referenti tecnici IPPC
06/03/2012	MATTM	Attuazione dei controlli previsti dall'art. 29 decies del Dec. Lgs. N. 152/06 e s.m.i., per gli impianti di competenza statale. Rapporto di attività al II semestre dell'anno 2011	ISPRA prot. 0008808 del 02/03/2012
12/03/2012	Enel A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC).	ISPRA prot. n. 0010052 del 12/03/2012 (Riscritto alle comunicazioni Enel-PRO-03/10/2011-0043112 Enel-PRO-09/11/2011-0049406).
28/03/2012	Gestori di impianti soggetti ad AIA statale e ai loro Referenti controllati MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) TERZA EMANAZIONE	ISPRA prot 0013053 del 28/03/2012
02/04/2012	Enel Produzione S.p.a. A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano.	ISPRA prot. 0013632 del 02/04/2012

		Eventi incidentali – Prescrizioni contenute al par. 11.9 del Parere Istruttorio			
09/07/2012	Gestori Impianti soggetti ad AIA Presidente Commissione AIA-IPPC ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al Decreto interministeriale 24 aprile 2008		MATTM prot. DVA-2012-0016367 del 09/07/2012	
01/08/2012	Gestori Impianti soggetti ad AIA Presidente Commissione AIA-IPPC ISPRA	Istituzione nuovo articolo sul Capitolo 2592 di entrata del bilancio dello Stato		MATTM prot. DVA-2012-0018582 del 01/08/2012	
24/09/2012	MATTM	Comunicazione Enel – PRO-20/08/2012-0039379 Trasmissione Piano di adeguamento	<b>T17</b>	<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> del 24/09/2012 richiesta originale quietanza di versamento tariffa istruttoria	
26/09/2012	Commissione istruttoria IPPC ISPRA Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano	Comunicazione ottemperanza alla prescrizione par. 19 p.to 2 del PI del Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011	<b>T17</b>	MATTM prot. DVA-2012-0023119 del 26/09/2012	
14/11/2012	MATTM	Riassegnazione Tariffe AIA		<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> del 14/11/2012	
08/01/2013	MATTM	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto legislativo N. 152/06 – Art. 29 decies. Programmazione 2013.		MATTM prot. DVA-2013-0000440 del 08/01/2013	
19/03/2013	Enel Produzione S.p.a. Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano MATTM	Aggiornamento Cronoprogramma degli interventi di adeguamento. – Nota Enel-PRO-22/02/2013-0008608 (Prot. ISPRA 9402 del 27/02/2013)	<b>T5</b>	ISPRA Prot. 0012172 del 19/03/2013 Aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di adeguamento. Riscontro alla Nota Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento del crono programma degli interventi di adeguamento - bacini serbatoi.	

	ARPA Calabria			Serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Prove di QAL2 sulla strumentazione di misura di SO2 e polveri, installata sul sistema di monitoraggio emissioni delle sezioni termoelettriche a vapore.
19/04/2013	Gestori di impianti soggetti ad AIA Statale e ai loro Referenti Controlli MATTM Agenzie Regionali e delle Provincie Autonome per la Protezione dell'Ambiente.	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) Quinta emanazione		ISPRA Prot. N. 0016760 del 19/04/2013
28/05/2013	Enel Produzione S.p.a. Unità di Business Rossano, ISPRA	Enel Produzione S.p.a. – Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano (CS). Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011. Trasmissione parere istruttorio conclusivo del 10/05/2013, prot. CIPPC-00-2013-0000867 (ID 108/421).	<b>T17</b>	MATTM Prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013 Invio Parere Istruttorio conclusivo del 10/05/2013 Piano di adeguamento delle emissioni di SO2 dei Gruppi a vapore. Il Piano presentato non soddisfa la prescrizione di cui al par. 19, punto 2 del PI allegato al Decreto AIA. Da presentare nuova istanza con ulteriore proposta di piano. Misura concentrazione emissioni microinquinanti Gruppi a vapore, con frequenza Annuale, solo in caso di utilizzo di Olio Combustibile Denso (OCD) oltre le 24 ore equivalenti.
30/05/2013	Enel Produzione S.p.a. Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano MATTM	Adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Nota Enel-PRO-18/04/2013-0016474 (prot. ISPRA 17032 del 24/04/2013).	<b>T5</b>	ISPRA Prot. 0022298 del 30/05/2013 Adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Riscontro alla Nota Enel-PRO-18/04/2013-0016474. Le modalità di Gestione descritte non possono assolvere a quanto prescritto dal decreto di autorizzazione.
05/06/2013	Gestori di Impianti soggetti ad AIA Statale Presidente della	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni		MATTM Prot. DVA-2013-0013075 del 05/06/2013.

	commissione Istruttoria AIA-IPPC e/o ISPRA	contenute nell'AIA.		
18/09/2013	Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria AIA-IPPC ISPRA	Enel Produzione S.p.a. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Interata Ambientale.	<b>T 17</b>	MATTM Prot. DVA-2013-0021221 del 18/09/2013 Comunicazione avvio del procedimento per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente ai limiti di emissione di SO2 nei fumi dei quattro gruppi a vapore con utilizzo di OCD.
22/10/2013	Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - A.R.P.A.CAL	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29 decies comma 3.		ISPRA Protocollo N. 0042204 del 22/10/2013 Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29 decies comma 3.
20/12/2013	MATTM, ARPA, Referenti AIA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies .Programmazione anno 2014.		ISPRA Prot. N° 0051376 del 20/12/2013 Programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.
20/01/2014	MATTM, ARPA, Referenti AIA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies .Programmazione anno 2014. Revisione.		ISPRA Prot. N° 0051376 del 20/12/2013. Revisione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.
27/01/2014	MATTM, ARPA, Enel Produzione ...	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies .Programmazione anno 2014. Revisione		MATTM Prot. DVA-2014-0001974 del 27/01/2014 Revisione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.
16/06/2014	Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano Commissione	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica del decreto di AIA presentata da ENEL Produzione		MATTM Prot. DVA-2014-0001974 del 16/06/2014 Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica del decreto di AIA inerente la modalità di utilizzo dei gruppi di

	Istruttoria IPPC ISPRA	S.p.A. Centrale di Rossano Calabro - Procedimento di modifica ID 108/716.		produzione turbogas "A" e "E" e dei relativi punti di emissione.
15/07/2014	Gestori Impianti soggetti ad AIA	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe di AIA Statale		MATTM Prot. DVA-2014-0023244 del 15/07/2014
22/12/2014	Enel produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS) - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241190 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 108/834).		MATTM Prot. DVA-2014-0042145 del 22/12/2014 Avvio del procedimento per la modifica all'autorizzazione integrata ambientale, finalizzata alla valutazione della richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limiti emissivi per i gruppi turbogas; di cui all'art. 273, co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presentata con nota Prot. Enel-PRO-01/12/2014-0048780.
08/01/2015	Gestori soggetti ad AIA Statale ISPRA	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento.		MATTM Prot. DVA-2015-0000433 del 08/01/2015 Modalità per la redazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, letto v-bis, del decreto ministeriale del 13 novembre 2014, prot. 272. Per le attività elencate nell' Allegato XII alla parte seconda del D. Lgs 152/2006.
29/01/2015	Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano ISPRA	Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano (CS). Scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011.		MATTM Prot. DVA-2015-0002591 del 29/01/2015 Con riferimento alla nota prot. Enel-PRO-01/12/2014-0048780 ed alla circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot. 00222295, viene confermata che è stata ridefinita la durata di validità delle AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA avverrà con i tempi di cui all'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 46/2014.





Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
Data inizio - Data fine	Rimozione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro	Gestore, Arpa, Ispra, AC		
29/10/2013 – 31/10/2013	Controllo ordinario AIA anno 2013.	Gestore, ISPRA, A.R.P.A.Cal.	Controllo ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 29 Comma decies. Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Rossano.	
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				



**5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AlA, nel periodo successivo a quello di riferimento**

*Testo*

**6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)**

Testo