



**Thermal Generation Italy**  
Italy CCGT/Oil & Gas  
UB Sud

Contrada Cutura - 87067 Rossano (CS)  
T +39 0983 593049

enelproduzione@pec.enel.it  
enel\_produzione\_ub\_rossano@pec.enel.it  
PRO/TGI/CCGT/UB-SU

Spett.le  
ISPRA  
Servizio interdipartimentale per  
indirizzo coordinamento e controllo  
delle attività ispettive  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA (RM)  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Divisione IV - Rischio rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
aia@pec.minambiente.it

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Trasmissione DAP Giugno  
2018 - Impianto Enel Produzione S.p.a. sito in Rossano (CS).

Si invia in allegato il file: DAP ENEL Produzione Spa Rossano CS 30-06-18.doc in relazione  
all'attuazione dell'AIA della Centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a. sita  
in Rossano (CS), riferimento decreto ex DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011 e succ.  
mod..

Distinti saluti.

**Giuseppe Fumarola**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su  
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce  
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile  
a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

**GESTORE**

**COMUNE SEDE IMPIANTO**

**ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO**

**DATA DI EMISSIONE DAP**

**NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ENEL PRODUZIONE SPA**

**ROSSANO**

**CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL  
PRODUZIONE S.P.A. DI ROSSANO**

**30/06/2018**

**73**



## INDICE

1. Inquadramento generale .....	4
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA .....	5
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA .....	20
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	69
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....	72
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) .....	73

## ***1. Inquadramento generale***

<b>Ragione sociale</b>	ENEL PRODUZIONE SPA
<b>Sede legale</b>	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 – 00198 ROMA
<b>Sede operativa</b>	ROSSANO
<b>Denominazione impianto</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA DI ROSSANO
<b>Tipo di impianto</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA
<b>Codice e attività IPPC</b>	1.1
<b>Gestore</b>	GIUSEPPE FUMAROLA, Tel.: 0983593000, Fax: 0664448466, <a href="mailto:giuseppe.fumarola@enel.com">giuseppe.fumarola@enel.com</a>
<b>Referente controlli AIA</b>	ALESSANDRO DOLDO, Tel.: 0683054160, Fax: 0664448466, <a href="mailto:alessandro.doldo@enel.com">alessandro.doldo@enel.com</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI: ISO 14001 – Certificato EMS-6396/ANS – Scadenza 15/09/2018
<b>Numero di addetti</b>	20
<b>Decreto di AIA</b>	DVA – DEC – 2011-0000435
<b>Data di emissione del decreto</b>	01 AGOSTO 2011
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	20 AGOSTO 2011
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	193
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	12

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

*(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)*

### Obblighi temporanei

*(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")*

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUAT A	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA – AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T1</b>	30/08/2011	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del DLgs 152/06 (ex art.11 comma 1 D. Lgs. 59/05) con allegata l'attestazione di pagamento tariffa controlli per il primo anno, nel periodo che va dalla data di attuazione dell'AIA al termine del relativo anno solare (art. 6 del DI 24-04-08)	art.7 c 1 del DEC AIA 435 del 01/08/2011	SI	ENEL PRO – 29/08/2011-0037801 <i>Anticipata per fax con id 8990900</i>
<b>T2</b>		Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici sulla base delle indicazioni tecniche fornite da ISPRA	art.2 c 2 del DEC AIA 435 del 01/08/20011		
<b>T3</b>	20/02/2012	Concordare con l'Ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto	art.3 c 1 del DEC AIA 435 del 01/08/2011 PI pag 89	SI	Enel-PRO-29/08/2011-0037801 Enel-PRO-03/10/2011-0043112 Enel-PRO-20/02/2012-0008313 Enel-PRO-22/02/2013-0008608
<b>T4</b>	20/02/2023	Presentazione domanda di rinnovo AIA	art.4 c 2 del DEC AIA 435 del 01/08/2011		
<b>T5</b>		Completamento interventi strutturali	PI pag 78	SI	Enel-PRO – 29/08/2011-0037801

		secondo cronoprogramma: adeguamento bacini di contenimento serbatoi	Par 11.2 Nota ISPRA prot. N. 0012172 del 19/03/2013  Nota ISPRA prot. 0022298 del 30/05/2013		(Invio cronoprogramma Allegato 1) Enel-PRO-03/10/2011-0043112 Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Enel-PRO-18/04/2013-0016474 Enel-PRO-30/05/2013-0021996 Trasmissione Relazione “Aggiornamento del crono programma degli interventi di adeguamento ....”, nella quale sono riportate le tempistiche di adeguamento di ogni singolo bacino di contenimento dei serbatoi. Enel-PRO-08/07/2013-0027652 Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acidi cloridrico e soda caustica, impianti DEMI, ITAR e Letti Misti Enel-PRO-07/08/2013-0032028 Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Ultimazione adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.
<b>T6</b>	20/08/2012	Installazione misuratori NH3 gruppi termoelettrici 1-2-3-4	PI pag 81	SI	Enel-PRO-26/06/2012-0031167 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 4 Enel-PRO-29/06/2012-0031737 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 3 Enel-PRO-06/07/2012-0032847 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 2 Enel-PRO-24/07/2012-0035724 – Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo 1
<b>T7</b>	28/08/2012	Installazione misuratori di portata fumi gruppi termoelettrici a vapore 1-2-3-4	PI pag 81	SI	Misuratori già installati
<b>T8</b>	20/08/2012	Installazione misuratori portata fumi gruppi turbogas A-C-E-G	PI pag 81	SI	Enel-PRO-29/06/2012-0031737 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas “E” Enel-PRO-06/07/2012-0032847 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas “C” Enel-PRO-24/07/2012-0035724 – Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas “A”
<b>T9</b>	20/02/2012	Trasmissione all’Autorità competente, entro 6 mesi dall’AIA, del Programma di manutenzione periodica finalizzato	PI pag 83 PMC pag 16	SI	Enel-PRO-20/02/2012-0008310 Invio programma di manutenzione emissioni fuggitive LDAR

		all'individuazione delle perdite e alle relative riparazioni LDAR al fine di monitorare e ridurre le emissioni fuggitive.			
<b>T10</b>		Adozione di un sistema di monitoraggio e di registrazione della temperatura delle acque di raffreddamento. Redazione procedura per la verifica periodica dell'aumento di temperatura a mare.	PI pag 84	SI	Unità termoelettriche già dotate di sistema di monitoraggio e registrazione della temperatura dell'acqua di raffreddamento. Procedura disponibile
<b>T11</b>		Monitoraggio ambiente marino per la valutazione degli effetti derivanti per la valutazione degli effetti della Centrale sia biologico che della morfodinamica	PI pag 84 PMC pag 20	SI	Disponibile piano di monitoraggio Disponibile Rapporto
<b>T12</b>	20/08/2012	Aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro 1 anno dal rilascio dell'AIA.	PI pag 87 PMC pag 20	SI	Enel-PRO-29/06/2012-0031735 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore. Enel-PRO-16/07/2012-0034552 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore Enel-PRO-01/08/2012-0037114 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012.
<b>T13</b>		Eventi incidentali Presentazione analisi rischi ambientali	PI pag 87	SI	Enel-PRO-27/11/2011-0052485 Comunicazione attività soggetta a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/199 e s.m.i.. Trasmesso in data 30/11/2011 Rapporto di sicurezza agli Enti competenti, per OCD. Enel-PRO-29/02/2012-0010157 - PI par. 11,9 – Eventi incidentali Enel-PRO-15/05/2012-0023097 – Invio Relazione “Riscontro alle prescrizioni contenute al Par. 11.9 del Parere Istruttorio” (Nota ISPRA n.0013632 del 02/04/2012).
<b>T14</b>	1 anno prima della dismissione	In caso di intervento di dismissione totale o parziale, presentazione all'Autorità competente di piano, 1 anno prima della dismissione.	PI pag 88	SI	Enel-PRO-10/09/2015-0034947 Trasmissione Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI). Enel-PRO-31/03/2016-0011521 Trasmissione aggiornamento cronoprogramma Piano di

					<p>dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI).  Enel-PRO-14/10/2016-0034403  Invio integrazioni procedimento istruttorio ID108/939.  Piano di dismissione  Aggiornamento cronoprogramma  Enel-PRO-21/06/2018-0012887  Aggiornamento cronoprogramma Piano di Dismissione</p>
<b>T15</b>	29/02/2012	Indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del deposito temporaneo dei rifiuti	PI pag 85 art. 19, p.to 2	SI	Enel-PRO-29/02/2012-0010151
<b>T16</b>	20/02/2012	Attivazione sito Web dati emissioni per il Comune di Rossano	PI pag 90	SI	Enel-PRO-20/02/2012-0008389
<b>T17</b>	20/08/2012	Presentazione piano di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD.	PI pag. 90 par. 19 p.to 2  MATTM prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013	SI	<p>Enel-PRO-20/08/2012-0039379  Trasmissione Piano</p> <p>Enel-PRO-26/07/2013-0030295  Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al paragrafo 11.3.1-Tab. 1 e paragrafo 19 – punto 2 di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO2 con riferimento all'impiego di OCD.</p>
<b>T18</b>	20/02/2012	Trasmissione elenco strumentazione di misura operante in continuo ...	PMC pag 4	SI	Enel-PRO-20/02/2012-0008311
<b>T19</b>		Comunicazione quantitativo residuo di Olio combustibile denso	PMC pag. 7	SI	<p>Enel-PRO-29/02/2012-0010153  Enel-PRO-30/04/2014-0017643  Trasmissione Rapporto annuale 2013  Enel-PRO-29/04/2015-0017279  Trasmissione Rapporto annuale 2014  Enel-PRO-28/04/2016-0014762  Trasmissione Rapporto annuale 2015  Enel-PRO-29/04/2017-0014632  Trasmissione Rapporto annuale 2016  Enel-PRO-30/04/2018-0008816  Trasmissione Rapporto Annuale 2017</p>
<b>T20</b>	30/04/2012	Misura emissioni motori diesel di emergenza	PMC pag 11	SI	<p>Enel-PRO-29/04/2012-0020536  Trasmissione Rapporto annuale 2011</p>
<b>T21</b>		Completamento interventi secondo	PI par. 11.3.1	SI	Enel-PRO – 29/08/2011-0037801

		cronoprogramma: Adeguamento SME alla Norma UNI EN ISO 14181:2005 QAL1	PMC pag. 14 e 23		(Invio cronoprogramma - Allegato 1) Enel-PRO-09/11/2011-0049406
<b>T22</b>	31/08/2012	Completamento interventi secondo cronoprogramma: Adeguamento SME alla Norma UNI EN ISO 14181:2005 QAL2 - QAL3 Gruppi Termoelettrici 1-2-3-4 Gruppi turbogas A-C-E-G	PI par. 11.3.1 PMC pag. 14 e 23  ISPRA Prot. N. 0012172 del 19/03/2013	SI	Enel-PRO – 29/08/2011-0037801 (Invio cronoprogramma - Allegato 1) Le prove in QAL2 verranno effettuate con la messa in servizio dei gruppi Enel-PRO-29/02/2012-0010158 Aggiornamento cronoprogramma Assicurazione di qualità SME Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento cronoprogramma Le prove di QAL 2 sulla strumentazione di misura di SO2 e polveri, installata sul sistema di monitoraggio emissioni delle Sezioni termoelettriche a vapore, saranno effettuate non appena si richiedesse o fosse previsto dal gestore l'effettivo uso di olio combustibile. Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2
<b>T23</b>	20/02/2012	Trasmissione relazione per ubicazione piezometri di controllo falda	PMC pag 26	SI	Enel-PRO–20/02/2012 – 0008309
<b>T24</b>	30/04/2012	Presentazione piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività.	PMC pag 38	SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011
<b>T25</b>		Comunicazione con preavviso delle date di effettuazione delle prove di taratura QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni, norma UNI EN 14181	Nota ISPRA prot. 0010052 del 12/03/2012	SI	Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4 Enel-PRO-29/06/2012-0031737 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E" Enel-PRO-06/07/2012-0032847 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas C

					<p>Enel-PRO-16/07/2012-0034549 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C"</p> <p>Enel-PRO-24/07/2012-0035724 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.</p> <p>Enel-PRO-01/08/2012-0037113 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A.</p> <p>Enel-PRO-09/07/2016-0023610 Comunicazione messa in esercizio Gruppo Turbogas "A" in ciclo semplice Effettuazione Prove QAL2 SME</p> <p>Enel-PRO-01/06/2017-0018601 Comunicazione messa in esercizio del Gruppo turbogas E in ciclo semplice e parallelo con la rete elettrica Effettuazione prove QAL2 SME.</p> <p>Enel-PRO-13/06/2017-0019672 Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E.</p> <p>Enel-PRO-19/06/2017-0020384 Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E.</p>
<b>T26</b>		Comunicazione date di completamento degli interventi e presunta di avvio (o delle verifiche della funzionalità), delle due unità turbogas A ed E in configurazione semplice a: Autorità Competente, ISPRA, Comune di Rossano ed ARPA	Nota MATTM Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014	SI	<p>Enel-PRO-09/07/2016-0023610 Comunicazione completamento interventi di adeguamento Gruppo turbogas "A".</p> <p>Comunicazione messa in esercizio Gruppo Turbogas "A" in ciclo semplice Effettuazione prove SME.</p> <p>Enel-PRO-04/04/2017-0012027 Comunicazione completamento interventi di adeguamento previsti Gruppo turbogas "E".</p> <p>Comunicazione prove tecniche preliminari per la successiva messa in esercizio del Gruppo Turbogas "E".</p>

					Enel-PRO-01/06/2017-0018601 Comunicazione messa in esercizio del Gruppo turbogas E in ciclo semplice e parallelo con la rete elettrica.
<b>T27</b>	15/09/2017	Entro tre mesi dal completamento degli interventi deve essere trasmesso a ISPRA, al Comune e ad ARPA una Relazione sui risultati delle misure di rumore eseguite con entrambi i turbogas A ed E in ciclo semplice nelle condizioni di esercizio più gravose dell'intera centrale.	Nota MATTM Prot. DVA- 2014- 0019107 del 16/06/2014		Enel-PRO-15/09/2017-0030485 Invio Relazione Tecnica misure di rumore eseguite con il funzionamento contemporaneo in ciclo semplice di entrambi i Gruppi Turbogas A ed E.

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	Annuale	Invio attestazione di pagamento tariffa controlli per l'anno solare (art. 6 del DI 24-04-08) entro 31 gennaio	Art. 5 c 1 del DEC AIA 435 del 1/8/2011	SI	Enel-PRO-29/08/2011-0003729 Enel-PRO-29/02/2012-0010155 Enel-PRO-24/02/2015-0007849
<b>P2</b>	Ad evento	Comunicazione variazione nell'ambito di certificazione ISO 14001	Art. 2 c. 3 del DEC AIA 435 del 1/8/2011		Enel-PRO-27/02/2017-0007697 Enel-PRO-30/05/2018-0010852
<b>P3</b>	Ad evento	Comunicazione di ogni variazione di materie prime, di modalità di gestione e di modalità di controllo	Art. 4 c 4 del DEC AIA 435 del 1/8/2011		
<b>P4</b>	Annuale	Emissioni camini principali: trasmissione ad enti locali/Autorità di controllo report su dati di funzionamento e emissioni rilevate	PI pag 82	SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013 Enel-PRO-29/04/2015-0017279 Trasmissione Rapporto annuale 2014 Enel-PRO-28/04/2016-0014762 Trasmissione Rapporto annuale 2015 Enel-PRO-29/04/2017-0014632 Trasmissione Rapporto annuale 2016 Enel-PRO-30/04/2018-0008816 Trasmissione Rapporto Annuale 2017
<b>P5</b>	Ad evento	Comunicazione all'Autorità di Controllo fuori servizi	PI pag 84		

		strumentazione ITAR			
<b>P6</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione dei malfunzionamenti	PI pag 87		
<b>P7</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione delle manutenzioni	PI pag 87		
<b>P8</b>	Ad evento	Registrazione e Comunicazione degli eventi incidentali	Art. 3 c 6 DEC AIA 435 Del 1/8/2011 P.I. pag 88		
<b>P9</b>	Ad evento	In caso di indisponibilità delle misure in continuo oltre ad informare l'Ente di Controllo eseguire valutazioni alternative	PMC pag 5		
<b>P10</b>	Mensile	Acquisizione scheda tecnica da fornitore campionamento e analisi gas naturale	PMC pag 6		Schede disponibili
<b>P11</b>	Mensile / lotti di fornitura	Acquisizione scheda tecnica da fornitore o gestore effettuazione campionamento e analisi OCD	PMC pag 7		Schede disponibili
<b>P12</b>	Mensile	Acquisizione scheda tecnica da fornitore o gestore effettuazione campionamento e analisi gasolio	PMC pag 8		Schede disponibili
<b>P13</b>	Annuale Solo in caso di utilizzo di Olio Combustibile Denso (OCD) oltre le 24 ore equivalenti.	Misura concentrazione emissioni microinquinanti Gruppi termoelettrici	PMC pag 13 Nota MATTM prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013		
<b>P14</b>	Annuale	Controllo misura emissioni caldaia ausiliaria	PMC pag 11 e 16	SI	Rapporti disponibili
<b>P15</b>	Quadrimestrale	Scarichi: Taratura strumentazione di misura in continuo	ISPRA (pag. 4 allegato G nota 01/06/2011) PMC pag 29	SI	Rapporti disponibili
<b>P16</b>	Trimestrale	Scarico finale "A":	PMC pag.18	SI	Rapporti disponibili

		Campionamento e analisi			
<b>P17</b>	Trimestrale	Scarico finale "A": Calcolo carico termico su corpo idrico ricevente	PMC pag 18	SI	Rapporti disponibili
<b>P18</b>	Semestrale	Scarico finale "B": Campionamento e analisi	PMC pag.19	SI	Rapporti disponibili
<b>P19</b>	Trimestrale	Scarico parziale B1: Campionamento e analisi di laboratorio	PMC pag 19	SI	Rapporti disponibili
<b>P20</b>	Trimestrale	Scarico parziale P1 Campionamento e analisi di laboratorio	PMC pag 20	SI	Rapporti disponibili
<b>P21</b>	Semestrale	Ingresso e uscita linee di trattamento ITAR e ITAA: Campionamento e analisi di laboratorio	PI pag 84 PMC pag	SI	Rapporti disponibili
<b>P22</b>	Biennale	Scarico termico: Misura Dt a 1000 metri	PMC pag.23	SI	Rapporti disponibili Non più effettuata a seguito messa fuori servizio definitivo dei gruppi termoelettrici 1 2 3 4
<b>P23</b>		Monitoraggio ambiente marino per la valutazione degli effetti derivanti per la valutazione degli effetti della Centrale sia biologico che della morfodinamica	PI pag 84 PMC pag 20		Piano di monitoraggio disponibile Rapporti disponibili Non più effettuato a seguito messa fuori servizio definitivo dei gruppi termoelettrici 1 2 3 4
<b>P24</b>	Quadriennale	Esecuzione Campagna di rilevamento emissioni acustiche	PMC pag. 20	SI	Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Non più effettuato a seguito messa fuori servizio definitivo dei gruppi termoelettrici 1 2 3 4 e dei Turbogas C e G Effettuazione della misura a giugno 2017 con esercizio contemporaneo dei Turbogas A ed E in ciclo semplice
<b>P25</b>		Verifiche manutentive periodiche condotte fognarie	PMC pag 20	SI	Rapporto disponibile
<b>P26</b>	Mensile	Verifica stato di giacenza rifiuti nel Deposito Temporaneo	PMC pag 21	SI	Registrazioni disponibili Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643

					Trasmissione Rapporto annuale 2013 Enel-PRO-29/04/2015-0017279 Trasmissione Rapporto annuale 2014 Enel-PRO-28/04/2016-0014762 Trasmissione Rapporto annuale 2015 Enel-PRO-29/04/2017-0014632 Trasmissione Rapporto annuale 2016 Enel-PRO-30/04/2018-0008816 Trasmissione Rapporto Annuale 2017
<b>P27</b>	Biennale	Controllo visivo tenuta serbatoi di stoccaggio combustibili, oli e sostanze chimiche utilizzate	PMC pag 22		Registrazioni disponibili
<b>P28</b>	Annuale	Invio Comunicazione annuale dei risultati del PMC, entro 30 aprile	PMC pag.43	SI	Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011 Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013 Enel-PRO-29/04/2015-0017279 Trasmissione Rapporto annuale 2014 Enel-PRO-28/04/2016-0014762 Trasmissione Rapporto annuale 2015 Enel-PRO-29/04/2017-0014632 Trasmissione Rapporto annuale 2016 Enel-PRO-30/04/2018-0008816 Trasmissione Rapporto Annuale 2017
<b>P29</b>	Quinquennale Annuale  Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (QAL2, QAL3, AST, IAR)	PMC pag 30 Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA	SI	Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2 Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013 Invio Rapporto Prove AST GR 1 Enel-PRO-28/04/2017-0014548 Invio Rapporto QAL2 - Gruppo turbogas "A". Enel-PRO-17/04/2018-0007985 Invio Rapporto AST – Gruppo turbogas "A" e Invio Rapporto QAL2 – Gruppo Turbogas "E"

<b>P30</b>	<p>Annuale</p> <p>Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete</p>	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (temperatura e pressione)	<p>PMC pag 30</p> <p>Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA</p>	SI	Rapporti disponibili
<b>P31</b>	<p>Annuale</p> <p>Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete</p>	Controllo sistemi di monitoraggio emissioni (portata fumi)	<p>PMC pag 30</p> <p>Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA</p>	SI	Rapporti disponibili
<b>P32</b>	Semestrale	Rilievo freaticometrico e verifica analitica acque di falda	PMC pag 33	SI	Rapporti disponibili
<b>P33</b>	Annuale	Comunicazione rifiuti prodotti	PMC pag 22	SI	<p>Enel-PRO-29/04/2012-0020536</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2011</p> <p>Enel-PRO-26/04/2013-0017448</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2012</p> <p>Enel-PRO-30/04/2014-0017643</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2013</p> <p>Enel-PRO-29/04/2015-0017279</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2014</p> <p>Enel-PRO-28/04/2016-0014762</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2015</p> <p>Enel-PRO-29/04/2017-0014632</p> <p>Trasmissione Rapporto annuale 2016</p> <p>Enel-PRO-30/04/2018-0008816</p> <p>Trasmissione Rapporto Annuale 2017</p>
<b>P34</b>	Quadrimestrale	Compilazione e trasmissione del	ISPRA	SI	Enel-PRO-29/02/2012-0010156

		Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)			Trasmissione DAP febbraio 2012 Enel-PRO-29/06/2012-0031713 Trasmissione DAP giugno 2012 Enel-PRO-31/10/2012-0050735 Trasmissione DAP ottobre 2012 Enel-PRO-27/02/2013-0009390 Trasmissione DAP febbraio 2013 Enel-PRO-28/06/2013-0026159 Trasmissione DAP giugno 2013 Prot. Id. 16293525 del 31/10/2013 Trasmissione DAP ottobre 2013 Enel-PRO-27/02/2014-0008679 Trasmissione DAP Febbraio 2014 Enel-PRO-27/06/2014-0026154 Trasmissione DAP Giugno 2014 Enel-PRO-29/10/2014-0043544 Trasmissione DAP Ottobre 2014 Enel-PRO-26/02/2015-0008555 Trasmissione DAP Febbraio 2015 Enel-PRO-30/06/2015-0025758 Trasmissione DAP Giugno 2015 Enel-PRO-31/10/2015-0041652 Trasmissione DAP Ottobre 2015 Enel-PRO-27/02/2016-0007300 Trasmissione DAP Febbraio 2016 Enel-PRO-30/06/2016-0022482 Trasmissione DAP Giugno 2016 Enel-PRO-31/10/2016-0035786 Trasmissione DAP Ottobre 2016 Enel-PRO-27/02/2017-0007718 Trasmissione DAP Febbraio 2017 Enel-PRO-30/06/2017-0022049 Trasmissione DAP Giugno 2017 Enel-PRO-31/10/2017-0035505 Trasmissione DAP Ottobre 2017 Enel-PRO-28-02-2018-0004400 Trasmissione DAP Febbraio 2018
--	--	--	--	--	--

<b>P35</b>	Quadriennale (o nel caso di modifiche sostanziali)	Trasmissione relazione sui punti di misura rilevamento acustico (15 gg di monitoraggio)	PMC pag 31	SI	Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012
<b>P36</b>	Iniziale / quinquennale /annuale  Solo in occasione della chiamata in esercizio commerciale dei Gruppi o per esigenze di rete	Comunicare con preavviso delle date di effettuazione delle prove di taratura / controlli (QAL2, QAL3, AST, IAR). Sistema di monitoraggio emissioni, norma UNI EN 14181	Nota ISPRA prot. 0010052 del 12/03/2012  PMC pag. 30 e pag. 31  Verbale di controllo ordinario del 30/11/2013 Gruppo Ispettivo AIA	SI	Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4 Enel-PRO-29/06/2012-0031737 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E" Enel-PRO-06/07/2012-0032847 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas C Enel-PRO-16/07/2012-0034549 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C" Enel-PRO-24/07/2012-0035724 Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A. Enel-PRO-01/08/2012-0037113 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR. Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas A. Enel-PRO-25/06/2013-0025663 Comunicazione data effettuazione prova di sorveglianza annuale AST - Controllo misura velocità fumi Sistema di monitoraggio delle emissioni Gruppo termoelettrico 1. Enel-PRO-09/07/2016-0023610 Comunicazione messa in esercizio Gruppo Turbogas "A" in ciclo semplice Effettuazione Prove SME Enel-PRO-01/06/2017-0018601

					<p>Comunicazione messa in esercizio  Gruppo Turbogas "E" in ciclo semplice  Effettuazione Prove SME  Comunicazione Prove annuali (AST) SME  Gruppo turbogas A.  Enel-PRO-13/06/2017-0019672  Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME  Gruppo Turbogas E.  Enel-PRO-19/06/2017-0020384  Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME  Gruppo Turbogas E.  Enel-PRO-31/05/2017-0018463</p>
<b>P37</b>	Annuale	Il Gestore sarà tenuto a presentare al MATTM, entro il 31 maggio di ogni anno, un documento in cui sono registrate le ore operative di funzionamento dei turbogas	DM 299 del 23/12/2015	SI	<p>Invio documento registrazione ore operative annue di funzionamento dei Gruppi turbogas A-E  Enel-PRO-21/05/2018-0010271  Invio documento registrazione ore operative annue di funzionamento dei Gruppi turbogas A-E</p>

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/08/2011	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decis comma 1 del DLgs 152/06 Parte II Titolo III-bis (ex art. 11 comma 1 del DLgs 59/05).	<b>T1 – T3 – P1</b>	Enel-PRO-29/08/2011-0037801
09/11/2011	ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Sostituzione strumentazione Sistema di monitoraggio in continuo emissioni unità termoelettriche 3-4 e unità turbogas E-G.	<b>T21</b>	Enel-PRO-09/11/2011-0049406
27/11/2011	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione attività soggetta a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.	<b>T13</b>	Enel-PRO-27/11/2011-0052485
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica	<b>T9</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008310

		Rossano - Invio programma di manutenzione emissioni fuggitive.		
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Invio elenco strumentazione in continuo, di campionamento, metodi misure discontinue	<b>T18</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008311
20/02/2012	MATTM, ISPRA, ARPACAL	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Relazione posizionamento piezometri	<b>T23</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008309
20/02/2012	MATTM, Comune Rossano	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Attivazione sito Web	<b>T16</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008389
20/02/2012	MATTM, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Monitoraggio, Vigilanza e Controllo ai sensi dell'art. 3 c. 1.	<b>T3</b>	Enel-PRO-20/02/2012-0008313
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011- 435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione	<b>T15</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010151

		critério adottato per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.		
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Comunicazione quantità di Olio combustibile denso BTZ in giacenza.	<b>T19</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010153
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli anno 2012.	<b>P1</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010155
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - PI par. 11,9 Eventi incidentali – Analisi dei rischi ambientali	<b>T13</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010157
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-435 del 01/08/2011 – AIA Centrale Termoelettrica Rossano - Cronoprogramma – Assicurazione di qualità SME UNI EN 14181.	<b>T22</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010158 Aggiornamento cronoprogramma
29/02/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2012 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-29/02/2012-0010156 Trasmissione DAP febbraio 2012
29/04/2012	ISPRA, MATTM, Regione Calabria,	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano	<b>P28</b>	

	Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2011 e dichiarazione di Conformità		Enel-PRO-29/04/2012-0020536 Trasmissione Rapporto annuale 2011
15/05/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 Autorizzazione Integrata Ambientale Centrale Termoelettrica ENEL Produzione SpA di Rossano. - Prescrizioni contenute al par. 11.9 del Parere Istruttorio – Eventi incidentali. Nota ISPRA N. 0013632 del 02/04/2012	<b>T13</b>	Enel-PRO-15/05//2012-0023097 Invio Relazione riscontro prescrizione par. 11.9 del PI – (Nota ISPRA n. 0013632 del 02/04/2012).
26/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo 4.	<b>T6 - T21 – T22 – T25 – P36</b>	Enel-PRO-26/06/2012-0031167 Comunicazione installazione sistema di misura NH3 nei fumi, comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 4
29/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano - Decreto AIA DVA DEC-2011- 0000435 del 01/08/2012. Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore.	<b>T12 – P35</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031735 Comunicazione data effettuazione campagna di misura rumore

29/06/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo Turbogas "E".	<b>T6 – T8 - T21 – T22 – T25 - P36</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031737 Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 3 Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "E" Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 3 e Gruppo turbogas "E"
29/06/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP giugno 2012 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-29/06/2012-0031713 Trasmissione DAP giugno 2012
06/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C".	<b>T6 – T8 - T21 – T22 – T25 - P36</b>	Enel-PRO-06/07/2012-0032847 Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 2 Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "C" Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas "C"
16/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità	<b>T6 – T8 - T21 – T22 – T25 - P36</b>	Enel-PRO-16/07/2012-0034549 Comunicazione variazione periodo effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo turbogas "C"

		QAL2, Gruppo termoelettrico 2 e Gruppo Turbogas "C".		
16/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011.	<b>T12 – P35</b>	Enel-PRO-16/07/2012-0034552 Comunicazione variazione periodo effettuazione campagna di misura rumore
24/07/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo Turbogas "A".	<b>T6 – T8 - T21 – T22 – T25 – P36</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0035724 Comunicazione installazione sistema di monitoraggio NH3 nei fumi Gruppo termoelettrico 1 Comunicazione installazione sistema di misura portata fumi Gruppo turbogas "A" Comunicazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas "A"
01/08/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011.	<b>T12 – P35</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0037114 Comunicazione variazione periodo effettuazione campagna di misura rumore.
01/08/2012	ISPRA, A.R.P.A.Cal. MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni. Effettuazione prove di qualità QAL2, Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo Turbogas "A".	<b>T22 – T25 – P36</b>	Enel-PRO-01/08/2012-0037113 Comunicazione variazione data effettuazione prove di qualità QAL2 - IAR Sistema di monitoraggio emissioni Gruppo termoelettrico 1 e Gruppo turbogas "A".
20/08/2012	MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-	<b>T17</b>	Enel-PRO-20/08/2012-0039379

	ISPRA	0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Trasmissione Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD. Par. 19, p.to 2 del Parere Istruttorio.		Trasmissione Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD.
31/10/2012	MATTM	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01.08.2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Piano per l'adeguamento dei Gruppi a vapore ai limiti di emissione prescritti per la SO2, con riferimento all'impiego di OCD. Par. 19, p.to 2 del Parere Istruttorio. Ns Comunicazione Enel- PRO-20.08.2012-0039379. Invio originale quietanza versamento tariffa istruttoria.	<b>T17</b>	Enel-PRO-31/10/2012-0050736 Invio originale attestazione versamento tariffa istruttoria
31/10/2012	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP ottobre 2012 - Impianto Enel	<b>P34</b>	Enel-PRO-31/10/2012-0050735 Trasmissione DAP ottobre 2012

		Produzione Spa sito in Rossano (CS).		
22/02/2013	ISPRA, MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS) - Aggiornamento Cronoprogramma degli interventi di adeguamento.	<b>T1-T5-T22</b>	Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento cronoprogramma degli Interventi di adeguamento
27/02/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP febbraio 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-27/02/2013-0009390 Trasmissione DAP febbraio 2013
02/04/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal. Direzione Scientifica A.R.P.A.Cal. Dipartimento Provinciale	Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano, Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011. Certificazione UNI EN 14181 Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni. Livello di assicurazione QAL2.	<b>T22 – P29</b>	Enel-PRO-02/04/2013-0014168 Trasmissione Rapporti di prova QAL2
18/04/2013	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Riscontro a Nota ISPRA prot. 0012172 del 18/03/2013.	<b>T5</b>	Enel-PRO-18/04/2013-0016474 Trasmissione Relazione tecnica relativa al Punto “Serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti Misti”.

		Pag. 1 – Punto “Serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti.		
23/04/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal., MATTM, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, ASP, Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Controllo acqua di falda, segnalazione superamento CSC per il parametro Manganese.	<b>P32</b>	Enel-PRO-23/04/2013-0016962 Controllo acque di falda Segnalazione superamento CSC per il parametro Manganese
26/04/2013	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2012 e dichiarazione di Conformità	<b>P28</b>	Enel-PRO-26/04/2013-0017448 Trasmissione Rapporto annuale 2012
30/05/2013	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano CS – Riscontro a Nota ISPRA prot. 0012172 del 18/03/2013. Pag. 1 – Punto “Aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di adeguamento...”	<b>T5</b>	Enel-PRO-30/05/2013-0021996 Invio Relazione tecnica con riportate le tempistiche di adeguamento di ogni singolo bacino di contenimento dei serbatoi, di cui alla prescrizione del par. 11.2 “Capacità produttiva”, pag. 78 del P.I..

25/06/2013	ISPRA A.R.P.A.Cal.	Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011. UNI EN 14181 – Prova di sorveglianza annuale AST. UNI EN 10169 – Controllo annuale misura velocità fumi. Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) Gruppo termoelettrico 1.	<b>P29</b>	Enel-PRO-25/06/2013-0025663 Comunicazione, con preavviso, effettuazione prove di sorveglianza annuale AST e controllo misura velocità fumi sul Sistema di monitoraggio emissioni del Gruppo termoelettrico 1.
28/06/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-28/06/2013-0026159 Trasmissione DAP Giugno 2013
08/07/2013	ISPRA, MATTM	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS). Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti. Par. 11.2 - pag. 78 del P.I. Ns Comunicazione Enel- PRO-18/04/2013-0016474.	<b>T5</b>	Enel-PRO-08/07/2013-0027652 Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.
26/07/2013	MATTM, ISPRA	Decreto DVA DEC-2011-	<b>T17</b>	Enel-PRO-26/07/2013-0030295

		0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al paragrafo 11.3.1-Tab. 1. e paragrafo 19 - punto 2 di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO2 con riferimento all'impiego di OCD.	Nota MATTM Prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013	Istanza di modifica della prescrizione AIA di cui al par. 11.3.1 – Tab. 1 e paragrafo 19 – punto 2, di adeguamento dei quattro gruppi a vapore ai limiti di emissione di SO2 con riferimento all'impiego di OCD.
07/08/2013	ISPRA MATTM A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione SpA sita in Rossano (CS). Cronoprogramma degli adeguamenti strutturali. Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti DEMI, ITAR e Letti Misti. Par. 11.2 - pag. 78 del P.I.. Ns Comunicazione Enel-PRO-08/07/2013-0027652.	<b>T5</b>	Enel-PRO-07/08/2013-0032028 Ultimazione adeguamento Bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica, impianti DEMI, ITAR e Letti Misti.
23/10/2013	ISPRA, A.R.P.A.Cal., MATTM, Regione Calabria, Provincia	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di	<b>P32</b>	Enel-PRO-23/10/2013-0041664 Controllo acque di falda Segnalazione superamento CSC per i parametri Ferro e Solfati e conferma del superamento del

	di Cosenza, ASP, Comune di Rossano	Rossano (CS). Controllo acqua di falda, segnalazione superamento CSC per i parametri Ferro e Solfati e conferma del superamento del parametro Manganese..		parametro Manganese.
25/10/2013	ISPRA, MATTM A.R.P.C.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Avvio attività di controllo ordinario per la verifica dell'applicazione del PMC.	Comunicazione ISPRA N. 0042204 del 22/10/2013	Enel-PRO-25/10/2013-0042060 Avvio attività di controllo ordinario per la verifica dell'applicazione del PMC.
28/10/2013	ISPRA, MATTM A.R.P.C.Cal.	CONTROLLI AIA – ENEL – CS – ROSSANO – CRONO – Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel S.p.a. di Rossano (CS). Verifica periodica Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.	<b>P29</b>	Enel-PRO-28/10/2013-0042309 Proposta di effettuazione verifica periodica Sistema di monitoraggio in continuo emissioni in occasione della chiamata in esercizio commerciale o per esigenze di rete, dei Gruppi.
31/10/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2013 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Id.16293525 del 31/10/2013 Trasmissione DAP Ottobre 2013
30/11/2013	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Decreto DVA DEC 2011-0000435 del 01/08/2011 -		Enel-PRO-30/11/2013-004693 Invio Certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004, rilasciata a seguito di Verifica di Rinnovo.

		Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Rossano della società Enel Produzione S.p.a. Par. 11.1 del PI. Rinnovo certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004.		
31/01/2014	MATTM	Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011. Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..		Enel-PRO-31/01/2014 Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Modifica delle modalità di utilizzo dei gruppi di produzione Turbogas "A" e "E" e dei relativi punti di emissione.
27/02/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2014 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-27/02/2014-0008679 Trasmissione DAP Febbraio 2014
30/04/2014	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di Conformità	<b>P28</b>	Enel-PRO-30/04/2014-0017643 Trasmissione Rapporto annuale 2013
27/06/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno	<b>P34</b>	Enel-PRO-27/06/2014-0026154 Trasmissione DAP Giugno 2014

		2014 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).		
29/10/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2014 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-29/10/2014-0043544 Trasmissione DAP Ottobre 2014
01/12/2014	MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A sita in Rossano (CS), Decreto AIA DVA-DEC-2011-000435 del 01/08/2011 (GU 20/08/2011). Richiesta di aggiornamento ai sensi dell'articolo 273 comma 3 D.Lgs. 152/2006 (così come modificato da art. 22 comma 1 D.Lgs. 46/2014).		Enel-PRO-01/12/2014-0048780 Richiesta aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale con applicazione sin dal 1 gennaio 2016 dei valori limite prescritti già da AIA al punto 11.3.1 A.2) del Parere Istruttorio, sulla base della deroga prevista (punto 3 dalla sezione 4 A-bis) per i gruppi turbogas, di cui all'art. 273, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dall' art. 22 comma 1 D.Lgs. 46/2014).
01/12/2014	ISPRA, MATTM	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - CRONO - Decreto DVA-DEC- 2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Rossano della società Enel Produzione S.p.a. Piano di Monitoraggio e Controllo. Verifiche annuali del Sistema di Monitoraggio Emisisoni (SME). Verbale di ispezione ordinaria del 29-30- 31/10/2013.	<b>P29</b>	Enel-PRO-01/12/2014-0048789 Comunicazione assenza di un congruo numero di ore di funzionamento del Gruppo 1 che non ha consentito la programmazione ed esecuzione delle prove di autocontrollo SME secondo le modalità e i tempi indicati dalla norma UNI EN ISO 14181 e che pertanto le stesse saranno effettuate non appena la durata di esercizio commerciale del gruppo lo consentirà, previa comunicazione di pianificazione all'AC.

13/01/2015	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA - Comunicazione variazione rappresentante legale Enel Produzione S.p.a. e procura per la Centrale termoelettrica Rossano. Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (GU 20/08/2011).		Enel-PRO-13/01/2015-0001182 Comunicazione variazione rappresentante legale Enel Produzione S.p.a., e procura per la Centrale termoelettrica Rossano.
24/01/2015	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). G.U. 20/08/2011. Art. 5 c. 1 - Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli anno 2015.	<b>P1</b>	Enel-PRO-240/2/2015-0007849 Invio quietanza di avvenuto pagamento tariffa controlli AIA anno 2015
26/02/2015	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2015 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-26/02/2015-0008555 Trasmissione DAP Febbraio 2015
29/04/2015	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di Conformità	<b>P28</b>	Enel-PRO-29/04/2015-0017279 Trasmissione Rapporto annuale 2014

23/06/2015	MATTM, ISPRA	<p>CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA - Comunicazione variazione Responsabile della Unità di Business e Gestore della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano.</p> <p>Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (GU 20/08/2011).</p>		<p>Enel-PRO-23/06/2015-0024778</p> <p>Comunicazione variazione delegato del Gestore.</p>
24/06/2015	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	<p>Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011 - G.U. 193 del 20.08.2011 - Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano CS.</p> <p>Vs Comunicazione Prot. N. 0027020 del 19.06.2015 - Avvio visita ispettiva ordinaria.</p>		<p>Enel-PRO-24/06/2015-0024926</p> <p>Comunicazione misure di sicurezza da adottare per visita ispettiva ordinaria.</p>
24/06/2015	ISPRA, MATTM, A.R.P.A.Cal.	<p>Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011 - G.U. 193 del 20.08.2011 - Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano CS.</p> <p>Vs Comunicazione Prot. N. 0027020 del 19.06.2015 - Avvio visita ispettiva ordinaria.</p>		<p>Enel-PRO-24/06/2015-0024927</p> <p>Comunicazione Responsabile al quale è attribuito il potere decisionale e di spesa, atto a garantir il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente</p>

25/06/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Vs Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas "A"- "E". Invio Cronoprogramma aggiornato delle attività di attuazione delle prescrizioni.		Enel-PRO-25/06/2015-0025187 Invio Cronoprogramma aggiornato delle attività di attuazione delle prescrizioni, per il funzionamento in ciclo semplice dei gruppi turbogas "A" ed "E".
30/06/2015	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno 2015 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-30/06/2015-0025758 Trasmissione DAP Giugno 2015
10/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPACAL	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - MODALITA' - Autorizzazione AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011 - Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. Rossano. Messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 3 e 4 e delle unità turbogas "C" e "G".		Ene-PRO-10/07/2015-0027272 Comunicazione non applicazione di tutte le forme di monitoraggio delle Unità termoelettriche 3-4 e delle Unità turbogas C-G a seguito di messa fuori esercizio definitivo
10/09/2015	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (GU	<b>T14</b>	Enel-PRO-10/09/2015-0034947 Trasmissione Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore

		del 20/08/2011) - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. - Trasmissione Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI).		1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI).
11/09/2015	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01.08.2011 (GU del 20/08/2011) - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. - Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI). Ns Comunicazione Enel-PRO-10/09/2015-0034947. Invio ricevuta versamento tariffa per esame del Piano di dismissione.		Enel-PRO-11/09/2015-0035104 Invio ricevuta versamento tariffa per esame del Piano di dismissione.
27/10/2015	MATTM	Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. - Decreto AIA ex DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. - Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e		Enel-PRO-27/10/2015-0040844 Istanza modifica AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Installazione nuova caldaia ausiliaria..

		s.m.i..		
31/10/2015	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2015 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-31/10/2015-0041652 Trasmissione DAP Ottobre 2015
30/12/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Vs Nota Prot. DVA-2014- 0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttoria conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas "A" - "E". Comunicazione Enel PRO- 25/06/2015-0025187. Aggiornamento Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni.		Enel-PRO-30/12/2015-0049947 Invio aggiornamento cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni, per il funzionamento in ciclo semplice dei gruppi turbogas "A" ed "E".
27/02/2016	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2016 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-27/02/2016-0007300 Trasmissione DAP Febbraio 2016
27/02/2016	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica		Enel-PRO-27/02/2016-0007302 Invio aggiornamento cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni, per il funzionamento in ciclo semplice dei gruppi turbogas "A" ed "E".

		<p>Enel Produzione S.p.a. di Rossano.  Vs Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 -  Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas "A" - "E".  Comunicazione Enel PRO-25/06/2015-0025187.  Comunicazione Enel PRO-30/12/2015-0049947.  Aggiornamento Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni.</p>		
31/03/2016	MATTM, ISPRA	<p>Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (GU del 20/08/2011) -  Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. - Trasmissione Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI).  Ns Enel-PRO-10/09/2015-0034947.  Aggiornamento cronoprogramma Piano di dismissione.</p>	<b>T14</b>	<p>Enel-PRO-31/03/2016-0011521  Trasmissione aggiornamento cronoprogramma Piano di dismissione Unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. (art. 1 commi 4 e 5 e paragrafo 12 del PI).</p>
28/04/2016	ISPRA, MATTM, Regione Calabria,	<p>Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Rossano</p>	<b>P28</b>	<p>Enel-PRO-28/04/2016-0014762  Trasmissione Rapporto annuale 2016</p>

	Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal.	(CS). Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011 (G.U. n° 193 del 20.08.2011). Trasmissione Rapporto Annuale 2015 e dichiarazione di conformità.		
03/05/2016	MATTM Commissione Istruttoria AIA- IPPC ISPRA	Enel Produzione S.p.a. Centrale di Rossano - Richiesta integrazione tariffa istruttoria Relazione di Riferimento - ID 108/1007. Nota Enel-PRO-07/01/2016- 0000407. Vs Prot. n. 0010620 del 19/04/2016. Invio Ricevuta di pagamento.		Enel-PRO-03/05/2016-0015159 Invio ricevuta di pagamento integrazione tariffa istruttoria Relazione di Riferimento
10/05/2016	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Vs Nota Prot. DVA-2014- 0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas "A" - "E". Comunicazione Enel PRO- 25/06/2015-0025187. Comunicazione Enel PRO- 30/12/2015-0049947. Comunicazione Enel PRO-		Enel-PRO-10/05/2016-0016214 Invio aggiornamento cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni, per il funzionamento in ciclo semplice dei gruppi turbogas "A" ed "E".

		27/02/2016-0007302. Aggiornamento Cronoprogramma delle attività di attuazione delle prescrizioni.		
30/06/2016	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno 2016 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-30/06/2016-0022482 Trasmissione DAP Giugno 2016
09/07/2016	MATTM, ISPRA, Regione Calabria, A.R.P.A.Cal., Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01.08.2011 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Vs Nota Prot. DVA-2014- 0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas A - E. Comunicazione Enel PRO- 25/06/2015-0025187. Comunicazione Enel PRO- 30/12/2015-0049947. Comunicazione Enel PRO- 27/02/2016-0007302. Comunicazione Enel PRO- 10/05/2016-0016214. Comunicazione completamento interventi di adeguamento Gruppo turbogas "A". Comunicazione messa in	<b>T26</b>	Enel-PRO-09/07/2016-0023610 Comunicazione completamento interventi di adeguamento Gruppo turbogas "A". Comunicazione messa in esercizio Gruppo Turbogas "A" in ciclo semplice Effettuazione prove SME.

		esercizio Gruppo Turbogas "A". - Effettuazione Prove SME.		
14/10/2016	MATTM, ISPRA, Regione Calabria, A.R.P.A.Cal., Provincia di Cosenza, Comune di Rossano, ASP	Comunicazione degli esiti delle indagini ambientali volontarie eseguite da Enel nell'area della Centrale Termoelettrica di Rossano		Enel-PRO-14/10/2016-0034382 Comunicazione esiti indagini ambientali volontarie
14/10/2016	MATTM, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Enel Produzione S.p.A. centrale di Rossano - Richiesta integrazioni procedimento istruttorio ID 108/939. Vs Prot. 0022714 del 15/09/2016. Piano di dismissione. Aggiornamento cronoprogramma.		Enel-PRO-14/10/2016-0034403 Invio integrazioni procedimento istruttorio ID108/939. Piano di dismissione Aggiornamento cronoprogramma
25/10/2016	MATTM ISPRA A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica della Società Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Piano di Monitoraggio e Controllo. Ns Comunicazione Prot. Enel-PRO-10/09/2015-0034947 - Dismissione Gruppi termoelettrici 1-2-3-4 e Gruppi turbogas C-G. Rimozione sistemi di monitoraggio emissioni nei		Enel-PRO-25/10/2016-0035302 Comunicazione rimozione sistemi di monitoraggio emissioni nei fumi.

		fumi.		
31/10/2016	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Ottobre 2016 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-31/10/2016-0035786 Trasmissione DAP Ottobre 2016
26/01/2017	MATTM, ISPRA, A.R.P.A.Cal.	Decreto DEC - MIN - 0000329 del 23 novembre 2016 di modifica dell'Autorizzazione integrale ambientale n. DVA- DEC-2011-0000435 del 01 agosto 2011 rilasciata alla Società Enel Produzione S.p.a. per l'esercizio della Centrale termoelettrica sita nel Comune di Rossano (CS) - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152		Enel-PRO-26/01/2017-0003382 Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
27/02/2017	ISPRA, MATTM, ARPACAL	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - RISCONTRO - Decreto DVA DEC 2011-0000435 del 01/08/2011 - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Rossano della società Enel Produzione S.p.a. Par. 11.1 del PI. Rinnovo certificazione di conformità alla norma ISO		Enel-PRO-27/02/2017-0007697 Invio Certificato ISO 14001

		14001:2004.		
27/02/2017	MATTM, ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2017 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-27/02/2017-0007718 Trasmissione DAP Febbraio 2017
04/04/2017	MATTM, ISPRA, Regione Calabria, A.R.P.A.Cal. A.R.P.A.Cal. Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01.08.2011 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). - Vs Nota Prot. DVA- 2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas A - E. Comunicazione Enel PRO- 25/06/2015-0025187. Comunicazione Enel PRO- 30/12/2015-0049947. Comunicazione Enel PRO- 27/02/2016-0007302. Comunicazione Enel PRO- 10/05/2016-0016214. Comunicazione Enel-PRO- 09/07/2016-0023610 Comunicazione completamento interventi di adeguamento previsti Gruppo turbogas "E". Comunicazione prove tecniche preliminari per la		Enel-PRO-04/04/2017-0012027 Comunicazione completamento interventi di adeguamento previsti Gruppo turbogas "E". Comunicazione prove tecniche preliminari per la successiva messa in esercizio del Gruppo Turbogas "E".

		successiva messa in esercizio del Gruppo Turbogas "E".		
28/04/2017	ISPRA, A.R.P.A.Cal.	<p>CONTROLLI AIA - ENEL- CS - ROSSANO - RAPPORTO</p> <p>Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni Livello di assicurazione della qualità QAL2 Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto DVA- DEC-2011-000435 del 01/08/2011.</p> <p>Nota DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 – Parere Istruttorio conclusivo modifica dell'AIA relativamente alle modalità di utilizzo in ciclo semplice delle Unità turbogas “A” e “E”.</p> <p>Nota Enel-PRO-09/07/2016- 0023610 - Comunicazione messa in esercizio Gruppo turbogas “A” e prove SME, in ciclo semplice. Invio Rapporto QAL2 - Gruppo turbogas “A”.</p>		<p>Enel-PRO-28/04/2017-0014548 Invio Rapporto QAL2 - Gruppo turbogas “A”.</p>
29/04/2017	ISPRA, MATTM, Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune di Rossano, ASP di Cosenza, A.R.P.A.Cal Comune di Rossano	<p>Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Rossano (CS). Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000435 del 01/08/2011 (G.U. n° 193 del 20.08.2011).</p>	<b>P28</b>	<p>Enel-PRO-29/04/2017-0014632 Trasmissione Rapporto annuale 2016</p>

		Trasmissione Rapporto Annuale 2016 e dichiarazione di conformità.		
31/05/2017	MATTM	DM 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-435 del 01 agosto 2011 per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Parere Istruttorio Conclusivo. Invio documento registrazione ore operative annue di funzionamento dei Gruppi Turbogas A - E.	<b>P37</b>	Enel-PRO-31/05/2017-0018463. Invio documento registrazione ore operative annue di funzionamento dei Gruppi Turbogas A - E.
01/06/2017	MATTM, ISPRA, Regione Calabria, A.R.P.A.Cal., Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Vs Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas A - E. Decreto 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 per	<b>T26</b>	Enel-PRO-01/06/2017-0018601 Comunicazione messa in esercizio del Gruppo turbogas E in ciclo semplice e parallelo con la rete elettrica - Effettuazione prove QAL2 SME. Comunicazione Prove annuali (AST) SME Gruppo turbogas A. Comunicazione effettuazione misure rumore con entrambi i turbogas A-E in servizio.

		<p>l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS).</p> <p>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Comunicazione Enel PRO-25/06/2015-0025187.</p> <p>Comunicazione Enel PRO-30/12/2015-0049947.</p> <p>Comunicazione Enel PRO-27/02/2016-0007302.</p> <p>Comunicazione Enel PRO-10/05/2016-0016214.</p> <p>Comunicazione Enel-PRO-09/07/2016-0023610.</p> <p>Comunicazione Enel-PRO-04/04/2017-0012027.</p> <p>Comunicazione completamento interventi di adeguamento del Gruppo turbogas "E" per il funzionamento in ciclo semplice.</p> <p>Comunicazione messa in esercizio del Gruppo turbogas E in ciclo semplice e parallelo con la rete elettrica - Effettuazione prove SME.</p> <p>Comunicazione Prove annuali (AST) SME Gruppo turbogas A.</p> <p>Comunicazione effettuazione misure rumore con entrambi i turbogas A-E in servizio.</p>		
13/06/2017	MATTM, ISPRA, Regione Calabria,	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 Autorizzazione Integrata		Enel-PRO-13/06/2017-0019672 Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E

	<p>A.R.P.A.Cal. A.R.P.A.Cal. Comune di Rossano</p>	<p>Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Vs Nota Prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas A - E. Decreto 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Comunicazione Enel PRO-25/06/2015-0025187. Comunicazione Enel PRO-30/12/2015-0049947. Comunicazione Enel PRO-27/02/2016-0007302. Comunicazione Enel PRO-10/05/2016-0016214. Comunicazione Enel-PRO-09/07/2016-0023610. Comunicazione Enel-PRO-04/04/2017-0012027. Comunicazione Enel-PRO-01/06/2017-0018601. Comunicazione aggiornamento calendario</p>		
--	--	---	--	--

		prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E		
19/06/2017	MATTM, ISPRA, Regione Calabria, A.R.P.A. Cal. A.R.P.A. Cal. Comune di Rossano	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). Vs Nota Prot. DVA-2014- 0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo di modifica non sostanziale di utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi turbogas A - E. Decreto 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano (CS). D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Comunicazione Enel PRO- 25/06/2015-0025187. Comunicazione Enel PRO- 30/12/2015-0049947. Comunicazione Enel PRO- 27/02/2016-0007302. Comunicazione Enel PRO- 10/05/2016-0016214. Comunicazione Enel-PRO- 09/07/2016-0023610. Comunicazione Enel-PRO-		Enel-PRO-19/06/2017-0020384 Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E.

		04/04/2017-0012027. Comunicazione Enel-PRO-01/06/2017-0018601. Comunicazione Enel-PRO-13/06/2017-0019672. Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL2 SME Gruppo Turbogas E.		
30/06/2017	MATTM ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Giugno 2017 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-30/06/2017-0022049 Trasmissione DAP Giugno 2017
03/07/2017	MATTM ISPRA	CONTROLLI AIA - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA. Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA di Rossano (CS). Decreto AIA-DVADEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 (G.U. n° 193 del 20/08/2011). Comunicazione variazione rappresentanza legale Enel Produzione Spa.		Enel-PRO-03/07/2017-0022401 Comunicazione variazione rappresentanza legale Enel Produzione Spa.
15/09/2017	ISPRA MATTM A.R.P.A.Cal. Dir. Scientifica A.R.P.A.Cal. Dip. Provinciale Comune di Rossano	CONTROLLI AIA - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA. Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Rossano (CS). Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (G.U. n° 193 del	<b>T27</b>	Enel-PRO-15/09/2017-0030485 Invio Relazione Tecnica misure di rumore eseguite con il funzionamento contemporaneo in ciclo semplice di entrambi i Gruppi Turbogas A ed E.

		<p>20.08.2011).  Nota MATTM U. prot. DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio  Conclusivo di modifica non sostanziale del Decreto AIA per l'utilizzo in ciclo semplice dei Gruppi Turbogas A - E.  Decreto 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 per l'Esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Rossano (CS).  Note Enel-PRO-01/06/2017-0018601 - Enel-13/06/2017-0019672 e Enel-PRO-19/06/2017-0020384.  Trasmissione Relazione Misure di Rumore.</p>		
31/10/2017	MATTM ISPRA	<p>CONTROLLI AIA -  Trasmissione DAP Ottobre 2017 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).</p>	<b>P34</b>	<p>Enel-PRO-31/10/2017-0035505  Trasmissione DAP Ottobre 2017</p>
12/02/2018	MATTM ISPRA	<p>CONTROLLI AIA - ENEL-  CS-ROSSANO -  OTTEMPERANZA -  Comunicazione variazione del  Gestore impianto di Rossano</p>		<p>Enel-PRO-12/02/2018-0003244  Comunicazione variazione del Gestore Impianto di Rossano (CS)  - Decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000435 del  01.09.2011.</p>

		(CS) - Decreto AIA prot. DVA_DEC-2011-0000435 del 01.09.2011.		
28/02/2018	MATTM ISPRA	CONTROLLI AIA - Trasmissione DAP Febbraio 2018 - Impianto Enel Produzione Spa sito in Rossano (CS).	<b>P34</b>	Enel-PRO-28/02/2018-0004400 Trasmissione DAP 2018
13/03/2018	MATTM ISPRA	EDEL PRODUZIONE SPA - Centrale Termoelettrica di Rossano - Decreto AIA n.435 del 01/08/2011 - Riscontro a richiesta di aggiornamento della relazione di riferimento prot.n. 30877/DVA del 21/12/2016 a seguito della Sentenza n. 11452, del 20/11/2017 del TAR Lazio - Sezione Seconda Bis		Enel-PRO-13/03/2018-0005432 Presa d'atto sentenza TAR in oggetto, relativa alla Relazione di riferimento
17/04/2018	ISPRA ARPA Cal	CONTROLLI AIA - ENEL- CS - ROSSANO - RAPPORTO Certificazione UNI EN 14181 Sistema di Monitoraggio delle Emissioni Livello di assicurazione della qualità QAL2 Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A di Rossano. Decreto DVADEC- 2011- 000435 del 01/08/2011. Nota DVA-2014-0019107 del 16/06/2014 - Parere Istruttorio conclusivo modifica dell'AIA		Enel-PRO-17/04/2018-0007985 Trasmissione Rapporto AST Gruppo Turbogas A Trasmissione Rapporto QAL2 Gruppo Turbogas E

		<p>relativamente alle modalità di utilizzo in ciclo semplice delle Unità turbogas “A” e “E”.</p> <p>Nota Enel-PRO-01/06/2017-0018601 - Comunicazione messa in esercizio Gruppo turbogas “E” e prove SME, in ciclo semplice.</p> <p>Comunicazione prove annuali (AST) Gruppo Turbogas A.</p> <p>Note Enel-PRO-13/06/2017-0019672 e Enel-PRO-19/06/2017-0020384 - Comunicazione aggiornamento calendario prove QAL 2 SME Gruppo Turbogas E</p> <p>Invio Rapporto QAL2 - Gruppo turbogas “E”, Invio Rapporto AST – Gruppo Turbogas A</p>		
30/04/2018	MATTM ISPRA	<p>CONTROLLI AIA - CS - ROSSANO - RAPPORTO. Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Rossano (CS).</p> <p>Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 (G.U. n° 193 del 20.08.2011).</p> <p>Trasmissione Rapporto Annuale 2017 e dichiarazione di conformità.</p>	<b>P28</b>	Enel-PRO-30/04/2018-0008816 Trasmissione Rapporto annuale 2017
21/05/2018	MATTM	DM 0000299 del 23/12/2015 - Modifica dell'Autorizzazione	<b>P37</b>	Enel-PRO-21/05/2018-0010271 Invio documento registrazione ore operative annue di

		Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-435 del 01 agosto 2011 per l'esercizio della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Parere Istruttoria Conclusivo. Invio documento registrazione ore operative annue di funzionamento dei Gruppi Turbogas A - E.		funzionamento dei Gruppi Turbogas A - E.
30/05/2018	MATTM ISPRA	CONTROLLI AIA - ENEL - CS - ROSSANO - OTTEMPERANZA - Decreto DVA DEC 2011-0000435 del 01/08/2011 - Enel Produzione S.p.A. Centrale Rossano. Rinnovo certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004		Enel-PRO-30/05/2018-0010852 Invio Certificato ISO 14001
21/06/2018	MATTM ISPRA	Enel Produzione S.p.A. Centrale di Rossano - Procedimento Istruttoria ID 108/939 Aggiornamento cronoprogramma Piano di Dismissione	<b>T14</b>	Enel-PRO-21/06/2018-0012887 Aggiornamento cronoprogramma Piano di Dismissione Parziale

*Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento*

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif. (Tx/Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
14/04/2010	Gestori, MATTM	Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della norma EN 14181 relativa all'esecuzione della procedura di QAL2 prevista nei piani di monitoraggio e controllo (PMC) delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) concesse ad impianti di competenza statale		ISPRA prot 012368 del 14/04/2010
03/03/2011	Gestori, MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Definizione delle modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. PRIMA EMISSIONE		ISPRA prot 0007656 del 03/03/2011
15/04/2011	Gestori, MATTM	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo PRIMA EMISSIONE – Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze autorizzative		ISPRA prot 0012899 del 15/04/2011
01/06/2011	MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) SECONDA EMANAZIONE	<b>T9-T21-T22-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P29-P30-P31-P32</b>	ISPRA prot 0018712 del 01/06/2011
26/09/2011	Enel, ISPRA	Enel – AIA centrali di		DVA-20110024095 del 26/09/2011

		Rossano, Augusta e Gualdo Cattaneo – Comunicazioni ex art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06		Riscontro alla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06.
19/12/2011	Gestori, ISPRA, Regione Piemonte	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate - chiarimenti		DVA-2011-0031502 del 19/12/2012
13/01/2012	Enel, altri, e p.c. ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012		DVA-2012-0000874 del 13/01/2012
31/01/2012	Gestori	Richiesta informazioni		<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> del 31/01/2012 richiesta di comunicazione nominativi referenti tecnici IPPC
06/03/2012	MATTM	Attuazione dei controlli previsti dall'art. 29 decies del Dec. Lgs. N. 152/06 e s.m.i., per gli impianti di competenza statale. Rapporto di attività al II semestre dell'anno 2011		ISPRA prot. 0008808 del 02/03/2012
12/03/2012	Enel A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC).	<b>T5-T21- T22-P19- P21-P29</b>	ISPRA prot. n. 0010052 del 12/03/2012 (Riscontro alle comunicazioni Enel-PRO-03/10/2011-0043112 Enel-PRO-09/11/2011-0049406).
28/03/2012	Gestori di impianti soggetti ad AIA statale e ai loro Referenti controlli-MATTM, Agenzie Regionali e delle	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo		ISPRA prot 0013053 del 28/03/2012

	Province Autonome per la protezione dell'ambiente	(PMC) TERZA EMANAZIONE	<b>T9-P28-P29</b>	
02/04/2012	Enel Produzione S.p.a. A.R.P.A.Cal. MATTM	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Eventi incidentali – Prescrizioni contenute al par. 11.9 del Parere Istruttorio	<b>T13</b>	ISPRA prot. 0013632 del 02/04/2012
09/07/2012	Gestori Impianti soggetti ad AIA Presidente Commissione AIA-IPPC ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al Decreto interministeriale 24 aprile 2008		MATTM prot. DVA-2012-0016367 del 09/07/2012
01/08/2012	Gestori Impianti soggetti ad AIA Presidente Commissione AIA-IPPC ISPRA	Istituzione nuovo articolo sul Capitolo 2592 di entrata del bilancio dello Stato		MATTM prot. DVA-2012-0018582 del 01/08/2012
24/09/2012	MATTM	Comunicazione Enel – PRO-20/08/2012-0039379 Trasmissione Piano di adeguamento	<b>T17</b>	<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> del 24/09/2012 richiesta originale quietanza di versamento tariffa istruttoria
26/09/2012	Commissione istruttoria IPPC ISPRA Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano	Comunicazione ottemperanza alla prescrizione par. 19 p.to 2 del PI del Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011	<b>T17</b>	MATTM prot. DVA-2012-0023119 del 26/09/2012
14/11/2012	MATTM	Riassegnazione Tariffe AIA		<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> del 14/11/2012
08/01/2013	MATTM	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto legislativo N. 152/06 – Art. 29 decies. Programmazione 2013.		MATTM prot. DVA-2013-0000440 del 08/01/2013
19/03/2013	Enel Produzione S.p.a. Enel Produzione S.p.a. – Unità di	Aggiornamento Cronoprogramma degli		ISPRA Prot. 0012172 del 19/03/2013 Aggiornamento del Cronoprogramma degli

	Business Rossano MATTM ARPA Calabria	interventi di adeguamento. – Nota Enel-PRO-22/02/2013- 0008608 (Prot. ISPRA 9402 del 27/02/2013)	<b>T5</b>	interventi di adeguamento. Riscontro alla Nota Enel-PRO-22/02/2013-0008608 Aggiornamento del crono programma degli interventi di adeguamento - bacini serbatoi. Serbatoi acido cloridrico e soda caustica impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Prove di QAL2 sulla strumentazione di misura di SO2 e polveri, installata sul sistema di monitoraggio emissioni delle sezioni termoelettriche a vapore.
19/04/2013	Gestori di impianti soggetti ad AIA Statale e ai loro Referenti Controlli MATTM Agenzie Regionali e delle Provincie Autonome per la Protezione dell'Ambiente.	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) Quinta emanazione		ISPRA Prot. N. 0016760 del 19/04/2013
28/05/2013	Enel Produzione S.p.a. Unità di Business Rossano, ISPRA	Enel Produzione S.p.a. – Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano (CS). Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Trasmissione parere istruttorio conclusivo del 10/05/2013, prot. CIPPC-00- 2013-0000867 (ID 108/421).	<b>T17</b>	MATTM Prot. DVA-2013-0012243 del 28/05/2013 Invio Parere Istruttorio conclusivo del 10/05/2013 Piano di adeguamento delle emissioni di SO2 dei Gruppi a vapore. Il Piano presentato non soddisfa la prescrizione di cui al par. 19, punto 2 del PI allegato al Decreto AIA. Da presentare nuova istanza con ulteriore proposta di piano. Misura concentrazione emissioni microinquinanti Gruppi a vapore, con frequenza Annuale, solo in caso di utilizzo di Olio Combustibile Denso (OCD) oltre le 24 ore equivalenti.
30/05/2013	Enel Produzione S.p.a. Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano MATTM	Adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Nota Enel- PRO-18/04/2013-0016474 (prot. ISPRA 17032 del 24/04/2013).	<b>T5</b>	ISPRA Prot. 0022298 del 30/05/2013 Adeguamento bacini di contenimento serbatoi acido cloridrico e soda caustica presso gli impianti di trattamento acque DEMI, ITAR, Letti misti. Riscontro alla Nota Enel-PRO-18/04/2013-0016474. Le modalità di Gestione descritte non possono assolvere a quanto prescritto dal decreto di autorizzazione.

05/06/2013	Gestori di Impianti soggetti ad AIA Statale Presidente della commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA.		MATTM Prot. DVA-2013-0013075 del 05/06/2013.
18/09/2013	Enel Produzione S.p.a. - Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria AIA-IPPC ISPRA	Enel Produzione S.p.a. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Interata Ambientale.	<b>T 17</b>	MATTM Prot. DVA-2013-0021221 del 18/09/2013 Comunicazione avvio del procedimento per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente ai limiti di emissione di SO2 nei fumi dei quattro gruppi a vapore con utilizzo di OCD.
22/10/2013	Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - A.R.P.A.CAL	Decreto DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 di autorizzazione della Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. di Rossano. Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29 decies comma 3.		ISPRA Protocollo N. 0042204 del 22/10/2013 Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29 decies comma 3.
20/12/2013	MATTM, ARPA, Referenti AIA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies .Programmazione anno 2014.		ISPRA Prot. N° 0051376 del 20/12/2013 Programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.
20/01/2014	MATTM, ARPA, Referenti AIA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies. Programmazione anno 2014. Revisione.		ISPRA Prot. N° 0051376 del 20/12/2013. Revisione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.
27/01/2014	MATTM, ARPA, Enel Produzione ...	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies .Programmazione anno 2014. Revisione		MATTM Prot. DVA-2014-0001974 del 27/01/2014 Revisione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2014.

16/06/2014	Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica del decreto di AIA presentata da ENEL Produzione S.p.A. Centrale di Rossano Calabro - Procedimento di modifica ID 108/716.		MATTM Prot. DVA-2014-0001974 del 16/06/2014 Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica del decreto di AIA inerente la modalità di utilizzo dei gruppi di produzione turbogas "A" e "E" e dei relativi punti di emissione.
15/07/2014	Gestori Impianti soggetti ad AIA	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe di AIA Statale		MATTM Prot. DVA-2014-0023244 del 15/07/2014
19/12/2014	MATTM, Gestori per i controlli delle Agenzie Regionali e delle Provincie Autonome per la Protezione dell'Ambiente – ARPA/APPA	Controlli di competenza Statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies – Programmazione 2015.		ISPRA Prot. N. 053246 del 19/12/2014 Programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2015.
22/12/2014	Enel produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS) - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241190 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 108/834).		MATTM Prot. DVA-2014-0042145 del 22/12/2014 Avvio del procedimento per la modifica all'autorizzazione integrata ambientale, finalizzata alla valutazione della richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limiti emissivi per i gruppi turbogas; di cui all'art. 273, co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presentata con nota Prot. Enel-PRO-01/12/2014-0048780.
08/01/2015	Gestori soggetti ad AIA Statale ISPRA	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di		MATTM Prot. DVA-2015-0000433 del 08/01/2015 Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, letto v-bis, del decreto ministeriale del 13 novembre 2014, prot. 272. Per le attività elencate nell' Allegato XII alla parte seconda del D. Lgs 152/2006.

		riferimento.		
29/01/2015	Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano ISPRA	Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano (CS). Scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011.		MATTM Prot. DVA-2015-0002591 del 29/01/2015 Con riferimento alla nota prot. Enel-PRO-01/12/2014- 0048780 ed alla circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot. 0022295, viene confermata che è stata ridefinita la durata di validità delle AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA avverrà con i tempi di cui all'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 46/2014.
11/02/2015	MATTM, Gestori per i controlli delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente – ARPA/APPA	Controlli di competenza Statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies – Programmazione 2015 – Revisione.		ISPRA Prot. N. 006529 dell'11/02/2015 Revisione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies, previste per l'anno 2015.
23/03/2015	Enel produzione S.p.a., ISPRA	Enel Produzione S.p.a. – Centrale termoelettrica sita nel Comune di Rossano (CS). Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011. Piano di dismissione delle Unità termoelettriche a vapore 3 e 4 e dei Turbogas C e G.		MATTM Prot. DVA-2015-0008041 del 23/03/2015 A seguito dell'autorizzazione del MISE per la messa fuori servizio definitiva delle Unità termoelettriche a vapore 3 e 4 e dei Turbogas C e G si rammenta la presentazione di un piano di dismissione..
19/06/2015	Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano, MATTM, A.R.P.A.Cal.	Decreto DVA-DEC-2011- 0000435 del 01/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 193 del 20/08/2011 - Centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a. sita in Rossano (CS). Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.		ISPRA Prot. N. 0027020 del 19/06/2015 Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies comma 3.
02/09/2015	ISPRA, Enel Produzione S.p.a.	Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano - Autorizzazione integrata		MATTM Prot. DVA-2015-0022048 del 02/09/2015 Con riferimento a quanto comunicato dal Gestore con nota prot. n. Enel-PRO-10/07/2015-27272 del 10/07/2015 in merito alle attività di monitoraggio

		ambientale DVA-DEC2011-435 del 01/08/2011 - Messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 3 e 4 e dei turbogas C e G.		legate all'esercizio delle unità termoelettriche a vapore 3 e 4 e delle unità turbogas C e G, per le quali è prevista la dismissione definitiva, in merito all'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 4 dell'AIA, di presentare, in caso di dismissione totale o parziale degli impianti, un piano di dismissione, si chiede, ad ISPRA, di indicare se si rendano necessarie azioni ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s. m.i..
23/09/2015	MATTM, Enel Produzione S.p.a., ARPA Calabria	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 193 del 20/08/2011 - Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.A. sita in Rossano (CS). Nota pro!. DVA-2015-0022048 del 02/09/2015 (acquisita con prot. ISPRA 38330 del 02/09/2015).		ISPRA Prot. N° 0041666 del 23/09/2015
28/09/2015	MATTM, Enel Produzione S.p.a., ARPA Calabria	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 193 del 20/08/2011 - Centrale termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.A. sita in Rossano (CS). Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06..		ISPRA Prot. N° 0042338 del 28/09/2015 Notifica relazione in merito alla visita in loco effettuata il 29/06/2015, redatta da ARPA Calabria
02/10/2015	Enel produzione S.p.a., Commissione Istruttoria IPPC ISPRA Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Enel produzione S.p.A. di Rossano - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del		MATTM Prot. DVA-2015-0024756 del 02/10/2015 Comunicazione avvio del procedimento per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento 01/08/2011 DVA-DEC-2011-0000435, relativamente all'adempimento alla

		D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 108/939).		prescrizione di cui all'art.1, comma 4 del decreto AIA, giusta Istanza Enel-PRO-I0/09/2015-0034947, – Piano di dismissione Unità termoelettriche 1-2-3-4 e Unità turbogas C-G. Comunicazione archiviazione procedimento ID 615, avviato il 12/03/2014 con Prot. DVA-2014-0006753, attinente le Unità a vapore oggetto di Piano di dismissione.
04/11/2015	Enel produzione S.p.a., Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Enel Produzione S.p.a. – Centrale termoelettrica di Rossano Calabro – Procedimento di modifica ID108/834 – Richiesta integrazione tariffa		MATTM Prot. DVA-2015-0027607 del 04/11/2015 Comunicazione richiesta integrazione versamento tariffa AIA
05/11/2015	Presidente della Regione Calabria Presidente della Provincia di Cosenza Sindaco del Comune di Rossano Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dello Sviluppo Economico Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC Direttore Generale ISPRA Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque ENEL Produzione S.pA Unità di Business Rossano	Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. n. 152/06 per la modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA- DEC-0000435 del 01/08/2011 rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. situata nel Comune di Rossano Calabro (CS) – ID 108/834.		MATTM Prot. DVA-2015-0027744 del 05/11/2015 Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. n. 152/06 per la modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-0000435 del 01/08/2011 rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. situata nel Comune di Rossano Calabro (CS), relativamente all'applicazione, a far data dal 01/01/2016, dei valori limite in deroga, per i gruppi turbogas,
19/11/2015	Enel Produzione S.p.A. Unità di Business di Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Enel produzione S.p.A. di Rossano - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art!. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 108/954).		MATTM Prot. N. DVA-2015-0029070 del 19/11/2015 Comunicazione avvio del procedimento per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione di un nuovo generatore di vapore ausiliario.

29/12/2015	<p>ENEL Produzione S.p.A.          Unità di Business Rossano          Ministero dell'Interno          Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali          Ministero della Salute          Ministero dello Sviluppo Economico          Presidente della Regione Calabria          Presidente della Provincia di Cosenza          Sindaco della Città di Rossano          Direttore Generale ISPRA</p>	<p>Trasmissione del decreto n. DM 0000299 del 23/12/2015 di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-435 del 10 agosto 2011 rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Rossano (CS) ID 108/834.</p>		<p>MATTM Prot. DVA-2015-0032507 del 29/12/2015          Trasmissione del decreto n. DM 0000299 del 23/12/2015, di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-000435 del 01 agosto 2011 rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Rossano (CS), relativamente ai limiti di emissione di NOx dei Gruppi Turbogas.</p>
30/12/2015	<p>MATTM          Referenti AIA</p>	<p>Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-decies Programmazione 2016..</p>		<p>ISPRA Prot. 059378 del 30/12/2015          Invio programmazione 2016 controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies.</p>
03/03/2016	<p>Enel Produzione S.p.A.          Unità di Business Rossano          MATTM Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque          REGIONE CALABRIA          Commissione Istruttoria IPPC          ISPRA          MATTM Divisione II - VIA          Sistemi di Valutazione Ambientale</p>	<p>Enel Produzione S.p.A.          centrale di Rossano -          Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006.          Relazione di riferimento ID 108/1007</p>		<p>MATTM Prot. 0005943 del 03/03/2016          Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 108/1007</p>
07/03/2016	<p>Presidente f.f. dell'Commissione istruttoria AIA-IPPC          Ene! Produzione S.p.A.          enelproduzione_ubjossano@pec.enel.it          ISPRA          Servizio interdipartimentale per l'indirizzo e il controllo delle attività ispettive</p>	<p>ID 108/939: Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano -          Autorizzazione integrata ambientale DVADEC-2011-435 del 01/08/2011 -          Trasmissione nota MISE prot. 3131 dell'8/02/2016 in merito</p>		<p>MATTM Prot. N. 0006294 del 07/03/2016          Trasmissione nota MISE prot. 3131 dell'8/02/2016 in merito alla messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 1-2</p>

		alla messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 1-2		
08/04/2016	Presidente f.f. della Commissione istruttoria AIA-IPPC Enel Produzione S.p.A. ISPRA Servizio interdipartimentale per l'indirizzo e il controllo delle attività ispettive	ID 108/939: Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano - Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC- 2011-435 del 01/08/2011 - Trasmissione nota Enel Produzione S.p.A. prot. Enel-PRO-31/03/2016-0011521 in merito alla messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e delle Unità turbogas C-G		MATTM Prot 0009566 del 08/04/2016 Trasmissione nota Enel Produzione S.p.A. prot. Enel-PRO-31/03/2016-0011521 in merito alla messa fuori servizio definitiva delle unità termoelettriche a vapore 1-2-3-4 e delle Unità turbogas C-G
19/04/2016	Enel Produzione S.p.A. Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria AIA-IPPC ISPRA	Enel Produzione S.p.A. Centrale di Rossano Richiesta integrazione tariffa Relazione di Riferimento ID 108/1007.		MATTM Prot. 0010620 del 19/04/2016 Integrazione tariffa Relazione di Riferimento ID 108/1007.
15/09/2016	Enel Produzione S.p.A. Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Richiesta integrazioni procedimento istruttorio ID 108/939		MATTM Prot. 0022714 del 15/09/2016 Richiesta integrazioni procedimento istruttorio ID 108/939
26/09/2016	Presidente della Regione Calabria Presidente della provincia di Cosenza Sindaco della Città di Rossano Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico Presidente Commissione Istruttoria per l'AIA – IPPC	Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011, rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio della		MATTM Prot. 0023420 del 26/09/2016 Convocazione della Conferenza di Servizi per il riesame dell'AIA Installazione nuova caldaia ausiliaria. Invio Parere Istruttorio conclusivo e relativa proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo.

	Direttore Generale ISPRA Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque Enel Produzione S.p.a. - UB Rossano	centrale termoelettrica situata nel Comune di Rossano (CS) ID 108/954.		
07/10/2016	Gestori Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Ordine di Servizio n. 1/2016 - Assegnazione all'ing. Antonio Domenico Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.		MATTM Prot. 0024574 del 07/10/2016 Assegnazione ruolo di responsabile con riferimento ai procedimenti già in corso ed a quelli di prossimo avvio
24/10/2016	Presidente della Regione Calabria Presidente della provincia di Cosenza Sindaco della Città di Rossano Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico Presidente Commissione Istruttoria per l'AIA – IPPC Direttore Generale ISPRA Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque Enel Produzione S.p.a. - UB Rossano	Riesame del l'Autorizzazione integrata ambientale n. DVADEC-2011-0000435 del 01/08/2011, ri lasciata al la Società ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio del la centrale termoelettrica situata nel Comune di Rossano (CS) ID 108/954 – Riunione della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2016 – Trasmissione verbale.		MATTM Prot. 0025891 del 24/10/2016 Trasmissione verbale riunione della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2016
08/11/2016	Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II – VIA Sistemi di Valutazione Ambientale, Gestori	Cambio indirizzo email segreteria Commissione IPPC.		MATTM Prot. 0027077 del 08/11/2016 Comunicazione cambio indirizzi email segreteria Commissione IPPC
01/12/2016	Enel Produzione S.p.a. - UB Rossano, Presidente della Regione Calabria, Presidente della Provincia di Cosenza, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Salute,	Trasmissione decreto n. 329 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000435 del 01/08/2011, rilasciata al la Società ENEL Produzione		MATTM Prot. 0029212 del 01/12/2016 Trasmissione decreto n. 329 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale..

	Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale ISPRA	S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Rossano (CS) ID 108/954.		
21/12/2016	Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Rossano Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Enel Produzione S.p.A. di Rossano – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 108/1007		MATTM Prot. N. 0030877 del 21/12/2016 Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 108/1007
17/01/2017	Gestori Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2017.		MATTM Prot. N. 0000981 del 17/01/2017 Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2017.
18/05/2017	Commissione Istruttoria IPPC ISPRA Gestori	DECRETO 6 marzo 2017 , n. 58 - Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.		MATTM Prot. N. 0011709 del 18/05/2017 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.
24/07/2017	ISPRA Enel Produzione S.p.A. Altri ....	Autorizzazioni Integrate Ambientali - Rapporto esercizio 2016		MATTM - Prot. N. 0017561 del 24/07/2017 Non risultano pervenuti al MATTM i Rapporti anno 2016. Si invita ISPRA a riferire in merito.
21/12/2017	Gestori Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.		MATTM - Prot. N. 0029658 del 21/12/2017 Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.

		art.29-decies. Programmazione 2018.		art.29-decies. - Programmazione 2018.
25/01/2018	Gestori Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2018. - Revisione		MATTM - Prot. N. 0001738 del 25/01/2018 Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. - Programmazione 2018. - Revisione
12/02/2018	Gestori Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2018. - Revisione		MATTM - Prot. N. 0003411 del 12/02/2018 Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. - Programmazione 2018. - Revisione





*Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento*

<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

***5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento***

*Testo*

**6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)**

*Testo*