



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2011-0022129 del 01/09/2011



Enel-PRO-29/08/2011-0037699

GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITA' DI BUSINESS AUGUSTA

90144 Casella Postale 110 succ.n. 34
T +39 0931269800 F+39 0917829184

PRO/AdB-GEN/POG/UB-AG/EAS

Spett.le
**MINISTERO AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - RIS
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44
00147 ROMA

c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

e p.c.
Spett.le
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

c.a. Ing. Alfredo Pini



Oggetto: **Decreto DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica della Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. sita nel comune di Augusta (SR) - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis (ex art. 11 comma 1 del Dlgs 59/05).**

Con riferimento alla pubblicazione sulla G.U. n. 193 del 20 agosto 2011 del comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società ENEL Produzione S.p.A., sita in Contrada Bufolaro, nel comune di Augusta (SR), si invia la presente comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto 152/06 comma 1 Parte II Titolo III-bis (ex art.11 comma 1 del D.lgs. 59/05).

Per alcune delle prescrizioni riportate nel Capitolo 10 del Parere Istruttorio saranno necessari sia adeguamenti delle strutture impiantistiche che delle strumentazioni di misura e di elaborazione dati. Viene riportato pertanto, in **allegato 1**, il crono programma degli interventi che tiene conto delle tempistiche relative alle realizzazioni strutturali e/o all'espletamento delle procedure di acquisizione, installazione e collaudo della nuova strumentazione.

Rispetto ad alcune prescrizioni per cui nel Parere Istruttorio è individuata una data di scadenza ritenuta troppo ravvicinata, nell'allegato 1 sono evidenziate le nuove date proposte per la realizzazione di quanto prescritto.

In particolare, per quanto riguarda la prescrizione relativa alla capacità di contenimento ed all'impermeabilizzazione dei bacini di stoccaggio OCD, occorre eseguire modifiche strutturali

Id. 892841.5



1/3

rilevanti non compatibili con la data limite del 30 settembre p.v. indicata nel PI, a pag. 53, (oggettivamente troppo prossima per poter essere rispettata). Nell'allegato quindi è proposta la data del 30 Giugno 2012, ritenuta più verosimile per il completamento dei lavori.

Si coglie l'occasione per riferire da subito la necessità di modifica di alcune previsioni del Parere Istruttorio di oggettiva difficile applicazione. Le proposte sotto riportate, a parere del gestore, non modificano le finalità di tutela e controllo ambientale delle prescrizioni originarie. Riguardo alla prescrizione riportata al *Capitolo prescrizioni, paragrafo 10.3*, sul monitoraggio mensile dei "microinquinanti" presenti nell'OCD, e della tabella a pag 10 del PMC, sulla preparazione del campione rappresentativo mensile, si fa presente che ogni lotto di tale combustibile viene campionato al momento dell'approvvigionamento in accordo a procedure standard che ne garantiscono la rappresentatività (attualmente presso i serbatoi del deposito esterno sito nel Comune di Augusta, dal quale, a mezzo autobotti, perviene alla Centrale).

In relazione a tale prassi e alla periodicità semestrale della verifica dei "microinquinanti" ai camini, si propone pertanto di rivedere la prescrizione come segue:

1. la realizzazione del campionamento, delle analisi e la predisposizione della "scheda tecnica di caratterizzazione" dell'OCD, con estensione alla verifica del contenuto dei metalli su ogni lotto approvvigionato ai serbatoi di centrale (tali analisi permetteranno di comprovare nel tempo l'omogeneità delle caratteristiche del combustibile stoccato);
2. la realizzazione del campionamento e la ricerca dei metalli nell'OCD utilizzato, con prelievo dall'invio ai bruciatori, con frequenza semestrale, durante il periodo di esecuzione della campagna di misura delle concentrazioni dei metalli nelle emissioni di ciascuna delle tre unità.

In riferimento, inoltre, alla prescrizione del parere istruttorio *Capitolo Prescrizioni, paragrafo 10.6*, sul recupero del carbone attivo, si fa presente la necessità, ai fini dell'organizzazione commerciale della rigenerazione, di avere una quantità minima di 500 kg di carbone esausto. La produzione di tale quantitativo da parte della Centrale di Augusta comporterebbe una permanenza del rifiuto, presso il deposito, per un tempo superiore ai limiti consentiti dalla legge. Viste la minima quantità prodotta di tale tipologia di rifiuto e le difficoltà logistiche a conferire presso impianti di recupero, si chiede di eliminare tale prescrizione mantenendo la possibilità di avvio a smaltimento presso impianti autorizzati allo scopo.

Si chiede, infine, di eliminare le prescrizioni del parere istruttorio *Capitolo Prescrizioni, paragrafo 10.4 e 10.8*, nonché del paragrafo a pag 23 del PMC, relative al monitoraggio e messa in sicurezza della falda, in quanto le aree della Centrale in oggetto sono parte del Sito di Interesse Nazionale.

Nell'ambito delle CdS Ministeriali relative a tale sito e delle attività di supervisione e controllo dell'ARPA, sono stati già identificati i punti di controllo della falda (piano di caratterizzazione del sito). Per alcuni di questi è già in atto la messa in sicurezza, secondo le disposizioni della competente funzione Ministeriale.

In relazione alle modalità tecniche e alle tempistiche più adeguate del Piano di Monitoraggio e Controllo, si concorderà con ISPRA quanto necessario specificare al riguardo, come disposto dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto in oggetto.

Si chiede, inoltre, di acquisire la rettifica del referente IPPC:
Vincenzo De Maio
C.da Bufolaro, Augusta (SR)
Tel. 0931-269815 – 3272095164
e-mail: vincenzo.demaio@enel.com

Si allega alla presente l'originale di quietanza di avvenuto pagamento (**allegato 3**), relativo alle tariffe dei controlli di cui all'art. 3 comma 3 allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24 Aprile 2008 per l'anno 2011, inteso come primo anno di applicazione dei controlli a cura dell'Autorità Competente, così come dettagliato in **allegato 2**.

Relativamente al pagamento della tariffa Ta, per campionamento ed analisi delle emissioni e ai punti di scarico, nella tabella in allegato sono evidenziati i seguenti casi:

- parametri non presenti nel tariffario in Allegato V al DM 24/04/08, per cui non è stata computata la relativa voce nel conteggio in attesa di indicazioni in merito;
- parametri con metodica prescritta da ISPRA in difformità da quelle previste dal DM 24/04/08, per cui è stato conteggiato il valore corrispondente alla metodica prevista in Allegato V al suddetto DM.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o considerazioni.

Distinti saluti.

Antongiulio Bertoncini
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegati: come sopra