

Oggetto: **Decreto AIA DVA_DEC-2011-0000436 del 01.08.2011 -
Comunicazione mensile dati di esercizio Centrale Termoelettrica ENEL
di Augusta**

In ottemperanza alla prescrizione del Decreto in oggetto, al paragrafo Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo, per quanto concerne l'Obbligo di comunicazione mensile del rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto, si trasmette in allegato 1 quanto richiesto per il mese di Ottobre.

Inoltre si trasmette in allegato 2, in ottemperanza alla Ordinanza Prefettura prot. N. 24460 del 26.10.2011, la comunicazione delle ore di esercizio della Centrale Termoelettrica di Augusta operate a fronte delle esigenze di funzionamento rappresentate da Terna SpA, oltre quelle autorizzate con il Decreto AIA vigente.

Cordiali saluti

Antongiulio Bertoncini
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:c.s.

ALLEGATO 1

RAPPORTO MENSILE ESERCIZIO CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL DI AUGUSTA
 OTTOBRE 2011

N. avviamenti	N. ore normale funzionamento [h]	Emissioni rilevate				
		Concentrazioni medie mensili				
Gruppi		SO2 [mg/Nm ³]	NOx [mg/Nm ³]	Polveri [mg/Nm ³]	CO [mg/Nm ³]	
1		0	0	0	0	
2	32	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	
3		0	0	0	0	

Dettaglio avviamenti	
Data	Durata [h.m]
29/10/2011	12.55
31/10/2011	4.00

Nel mese in oggetto in ottemperanza dell'ordinanza prefettizia prot. 24460 del 26 Ottobre 2011, su richiesta della Società Terna SpA, il gruppo AG2 è stato esercito per 32 ore; le concentrazioni medie mensile sono pertanto da ritenersi non significative. Si riportano comunque nella tabella successiva le medie mensili rilevate dal sistema SME.

Emissioni rilevate				
Gruppi	SO2 [mg/Nm ³]	NOx [mg/Nm ³]	Polveri [mg/Nm ³]	CO [mg/Nm ³]
1	0	0	0	0
2	493,7	410,1	21,2	8,1
3	0	0	0	0

ALLEGATO 2

ORE DI FUNZIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2011

	Numero di ore da nota ENEL Enel-PRO-02/09/2011-0038565 accordate con nota DVA-2011-0025873 del 13.10.2011	Consuntivo ore funzionamento 2011 aggiornato alle 24.00 del 18.10.2011	ORE DI FUNZIONAMENTO RESIDUE DA AIA	ORE DI FUNZIONAMENTO DAL 19.10.2011 al 31.10.2011	Consuntivo ore funzionamento 2011 aggiornato alle 24.00 del 31.10.2011
Gruppo 1	2.904	2.904	0	0	2.904
Gruppo 2	1.055	966	89	32	998
Gruppo 3	1.642	1.636	6	0	1.636
TOT	5.601	5.506	95	32	5.538

In data 26 Ottobre 2011 è stata emessa Ordinanza Prefettizia prot. 24460 del 26 Ottobre 2011 che autorizza, in conformità alle esigenze di funzionamento rappresentate da Terna SpA, in deroga all'articolo 29 decies del Dlgs. n. 152, la prosecuzione dell'esercizio della Centrale Termoelettrica di Augusta per ulteriori 800 ore dal 19 Ottobre al 31 Dicembre 2011.

In tabella nella colonna "ORE DI FUNZIONAMENTO DAL 19.10.2011 AL 31.10.2011" sono evidenziate le ore di funzionamento utilizzate dall'impianto, oltre quelle autorizzate con il decreto AIA vigente, a fronte Ordinanza Prefettizia.

Ciali Pamela

Da: enel_produzione_ub_augusta [enel_produzione_ub_augusta@pec.enel.it]
Inviato: martedì 8 novembre 2011 14.43
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;
protocollocomunediaugusta@pointpec.it; arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it
antongiulio.bertoncini@enel.com
Cc:
Oggetto: Trasmissione dati esercizio mese Ottobre - UB ENEL AUGUSTA
Allegati: 2011_11_08 Dati esercizio mese Ottobre_00496030.pdf

Come da oggetto.

Cordiali saluti

Il Gestore

Cialli Pamela

Da: Per conto di: enel_produzione_ub_augusta@pec.enel.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: martedì 8 novembre 2011 14.43
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;
protocollocomunediaugusta@pointpec.it; arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it
Cc: antongiulio.bertoncini@enel.com
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione dati esercizio mese Ottobre - UB ENEL AUGUSTA
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (234 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2011 alle ore 14:43:05 (+0100) il messaggio "Trasmissione dati esercizio mese Ottobre - UB ENEL AUGUSTA" è stato inviato da "enel_produzione_ub_augusta@pec.enel.it" e indirizzato a:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
protocollocomunediaugusta@pointpec.it
aia@pec.minambiente.it
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it
antongiulio.bertoncini@enel.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 422840900.799404107.1320759785229liaspec02@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2011-11-08 at 14:43:05 (+0100) the message "Trasmissione dati esercizio mese Ottobre - UB ENEL AUGUSTA" was sent by "enel_produzione_ub_augusta@pec.enel.it" and addressed to:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
protocollocomunediaugusta@pointpec.it
aia@pec.minambiente.it
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it
antongiulio.bertoncini@enel.com

The original message is attached with the name postacert.eml or Trasmissione dati esercizio mese Ottobre - UB ENEL AUGUSTA.

Message ID: 422840900.799404107.1320759785229liaspec02@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission