



Generation Italy

Italy Coal
UB Bastardo

06035 Gualdo Cattaneo PG - Località Ponte di Ferro
T +39 0742 407800 - F +39 0742 407910

enelproduzione@pec.enel.it

Spett.le
ISPRA
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA RM
ITALIA
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

PRO/GENIT/COAL/UB-BT/STF/EAS

Spett.le
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
ITALIA
PEC: aia@pec.minambiente.it

Spett.le
ARPA UMBRIA DIREZIONE GENERALE
Via Pievaiola 207/b-3
06132 S. SISTO PG
ITALIA
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - PG - GCATTANEO - CRONO - Decreto
DVA_DEC-2011-0000452 del 05/08/2011 Autorizzazione integrata
ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci della
società Enel Produzione S.p.a. - Verifiche periodiche autocontrolli.

Il contesto sfavorevole di mercato energetico sta progressivamente escludendo le necessità di impiego delle unità BT1 e BT2 della Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci, diventando prevalenti le accensioni al solo scopo di verifica delle emissioni (sono riportati in allegato 1 i dati relativi alle ore di funzionamento 2015).

Tutto quanto ciò premesso, in prospettiva di un funzionamento ancor più limitato per l'anno 2016, al fine di evitare la produzione di emissioni in atmosfera unicamente allo scopo di effettuare controlli strumentali ed altri monitoraggi, anche con conseguenti penalizzazioni economiche, si propone che i seguenti autocontrolli:

- emissioni in atmosfera (PMC par.2 "Monitoraggio delle emissioni in atmosfera" - tabella pag. 13-14 relativamente ai monitoraggi periodici);

1/2





- prove di mantenimento del livello di qualità QAL2 del sistema SME (PMC par.2 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera - pag. 15 e ripetizione della procedura di QAL2 per il parametro polveri del Gr.1 comunicata con nota Enel Pro.0028498 del 17/07/2015);

- e più in generale le misure che richiedono l'esercizio dei gruppi (PMC par. 5 Monitoraggio dei livelli sonori - pag.33);

vengano effettuati in occasione della chiamata in esercizio commerciale delle unità produttive, solo a valle del raggiungimento di un congruo numero di ore consecutive di funzionamento.

Resta inteso che il Gestore darà comunicazione ad ISPRA dell'avvenuto esercizio, provvedendo ad eseguire contestualmente o nei tempi tecnici necessari, le verifiche prescritte.

Infine, a garanzia del mantenimento delle prestazioni richieste in caso di esercizio degli impianti e dell'affidabilità dei sistemi SME, durante l'inattività dei gruppi termoelettrici saranno comunque eseguite le relative prove fuori campo, ovvero operazioni di calibrazione strumentale e interventi manutentivi previsti dai certificati della strumentazione.

Con quanto sopra proposto si ritiene ugualmente garantito un livello di monitoraggio degli effetti ambientali della Centrale in oggetto, in analogia a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Allegati c.s.

Giancarlo Millucci
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

ALLEGATO 1

Ore di funzionamento dell'anno 2015

	BT-01		BT-02	
	H Prove emissioni	H Richieste di mercato	H Prove emissioni	H Richieste di mercato
gennaio	93.0	0	13.4	0
febbraio	0	0	116.1	0
marzo	0	0	0	0
aprile	0	0	0	0
maggio	0	0	0	0
giugno	0	0	0	0
luglio	0	123.0	77.8	137.1
agosto	0	0	0	0
settembre	0	0	0	0
ottobre	0	0	0	0
novembre	119.0		0	0
dicembre	0	0	0	11.4
TOTALE	212.0	123.0	207.3	148,5