



Generation Italy  
Italy Coal  
UB Bastardo  
06035 Gualdo Cattaneo PG - Località Ponte di Ferro

## SINTESI VALUTAZIONE AMIANTO

(Aggiornamento 30/01/2016)

| Sceda n° | Data ultima revisione | Zona interessata   | ENEL INDEX | Stato attuale |
|----------|-----------------------|--|------------|---------------|
| 1        | 12/05/2008            | Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr1                     | 0          | BONIFICATO    |
| 2        | 30/01/2016            | Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr2                     | 32         |               |
| 3        | 15/05/2012            | Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr1                     | 0          | BONIFICATO    |
| 4        | 12/05/2008            | Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr2                     | 0          | BONIFICATO    |
| 5        | 06/10/2011            | Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr1                     | 0          | BONIFICATO    |
| 6        | 27/05/2005            | Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr2                     | 0          | BONIFICATO    |
| 7        | 06/10/2011            | Vapore 3° spillamento al degasatore Gr1                              | 0          | BONIFICATO    |
| 8        | 30/01/2016            | Vapore 3° spillamento al degasatore Gr2                              | 24         |               |
| 9        | 30/01/2016            | Mandata gruppo alimento GR1  | 12         |               |
| 10       | 30/01/2016            | Mandata gruppo alimento GR2  | 12         |               |
| 11       | 30/01/2016            | Ricircolo pompe alimento GR2   | 16         |               |
| 12       | 01/07/2006            | Acqua iniezione de surriscaldamento att. Vap. Principale             | 0          | BONIFICATO    |
| 13       | 30/01/2016            | Acqua alimento ottemperamento vapore risurriscaldato GR2             | 20         |               |
| 14       | 30/01/2016            | Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR1 | 16         |               |
| 15       | 20/01/2016            | Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR2 | 24         |               |
| 16       | 30/01/2016            | Vapore riscaldamento degasatore                                      | 24         |               |

| Sceda n° | Data ultima revisione | Zona interessata   | ENEL INDEX | Stato attuale |
|----------|-----------------------|--|------------|---------------|
| 17       | 30/01/2016            | Vapore in emergenza al degasatore  | 0          |               |
| 18       | 30/01/2016            | Scarico condense vapore tenute GR1   | 0          | BONIFICATO    |
| 19       | 30/01/2016            | Scarico condense vapore tenute GR2   | 12         |               |
| 20       | 30/01/2016            | Mandata pompe spurghi al degasatore GR2  | 24         |               |
| 21       | 30/01/2016            | Scarico condense dal preriscaldatore n°6 al n°5                                      | 16         |               |
| 22       | 30/01/2016            | Scarico condense del preriscaldatore n°5 GR1   | 0          | BONIFICATO    |
| 23       | 30/01/2016            | Scarico condense del preriscaldatore n°5 GR2   | 24         |               |
| 24       | 30/01/2016            | Scarico condense dagli aerotermini al preriscaldatore n°3 e alla cassa spurghi ciclo | 24         |               |
| 25       | 30/01/2016            | Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR1                                  | 0          | BONIFICATO    |
| 26       | 30/01/2016            | Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR2                                  | 12         |               |
| 27       | 12/05/2008            | Scarico condense dal preriscaldatore n°2 GR2   |            | BONIFICATO    |
| 28       | 30/01/2015            | Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR1   | 0          | BONIFICATO    |
| 29       | 12/05/2008            | Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR2   | 0          | BONIFICATO    |
| 30       | 01/07/2007            | Vapore agli aerotermini GR2  | 0          | BONIFICATO    |
| 31       | 30/01/2016            | Vapore agli eiettori del vuoto GR1   | 32         |               |
| 32       | 30/01/2016            | Vapore agli eiettori del vuoto GR2   | 32         |               |
| 33       | 14/07/2006            | Vapore caldaia ausiliaria ai collettori marca 310                                    |            | BONIFICATO    |
| 34       | 14/07/2006            | Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR1  |            | BONIFICATO    |
| 35       | 14/07/2006            | Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR2  |            | BONIFICATO    |
| 36       | 14/07/2006            | Impianto travaso nafta   |            | BONIFICATO    |
| 37       | 28/02/2007            | Schema allaccio tubazioni serbatoi nafta 4-5 GR 1/2                                  |            | BONIFICATO    |

| Sceda n° | Data ultima revisione | Zona interessata  | ENEL INDEX | Stato attuale |
|----------|-----------------------|---|------------|---------------|
| 38       | 30/01/2016            | <b>Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9<br/>SG5 al collettore 464<br/>GR1</b>         | 24         |               |
| 39       | 30/01/2016            | <b>Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9<br/>SG5 al collettore 464<br/>GR2</b>         | 24         |               |
| 40       | 26/01/2012            | Edificio centrale (prosetto principale)                                   |            | BONIFICATO    |
| 41       | 16/01/2013            | Edificio centrale (prospetto posteriore)                                  |            | BONIFICATO    |
| 42       | 26/01/2012            | Edificio centrale (prospetto laterale lato magazzino)                     |            | BONIFICATO    |
| 43       | 26/01/2012            | Edificio laterale (prospetto laterale)                                    |            | BONIFICATO    |
| 44       | 30/01/2016            | <b>Blindosbarre GR 1-2</b>  | 0          |               |
| 45       | 26/01/2012            | Gruppo elettrogeno  |            | BONIFICATO    |
| 46       | 30/01/2016            | <b>Semibobine statoriche a scorta (magazzino)<br/>per alternatore BT2</b> | 0          |               |