



ENEL Produzione S.p.A
UB di Bastardo Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2015 (ton)

	CAMINO 1	CAMINO 2	TOTALE IMPIANTO
SO2	15,4	13,4	28,8
NOx	21,8	23,0	44,8
CO	2,0	1,3	3,3
polveri	0,8	1,2	2,0

Emissioni in aria anno 2015 (ton/mese)

CAMINO 1	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	3,90	6,21	0,56	0,20
febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	5,27	7,67	0,97	0,39
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00
novembre	6,19	7,93	0,48	0,20
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMINO 2	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	0,38	0,72	0,23	0,37
febbraio	5,01	7,79	0,37	0,45
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	7,76	13,87	0,58	0,35
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00
novembre	0,00	0,00	0,00	0,00
dicembre	0,25	0,64	0,15	0,06

IMPIANTO	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	4,28	6,94	0,79	0,57
febbraio	5,01	7,79	0,37	0,45
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	13,03	21,54	1,54	0,74
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00
novembre	6,19	7,93	0,48	0,20
dicembre	0,25	0,64	0,15	0,06
limiti AIA ton/mese impianto	100	140	20	10