



Generation Italy
Italy Coal
UB Bastardo

P.O. GESTIONE EMISSIONI NON CONVOGLIATE
CRITERI DI MANUTENZIONE LDAR

ALLEGATO N°3:REGISTRO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DEI SERBATOI, DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
LINEE GASOLIO E LINEE METANO

ANNO 2016

Sul registro verranno annotate le ispezioni, le eventuali manutenzioni e le date di esecuzione

- 1) La prima colonna indica la data di effettuazione dell'ispezione
- 2) Nella seconda colonna andrà indicata una breve descrizione delle anomalie eventualmente riscontrate riportando il numero identificativo e la sigla del componente oggetto di perdita, ricavabili dagli allegati 1 e 2
- 3) Nella terza colonna "Rif. n° AdM" si dovrà riportare il numero di avviso di manutenzione aperto emesso per risolvere l'anomalia riscontrata nell'ispezione
- 4) Nella quarta colonna andrà apposta la Firma dell'operatore che ha effettuato l'ispezione e la sigla del responsabile sezione se diverso dall'operatore.
- 5) Nella quinta colonna andrà indicata l'attività manutentiva effettuata per risolvere l'anomalia riscontrata
- 6) Nella sesta colonna vanno indicate le date di inizio e fine della/e attività manutentiva/e effettuate
- 7) Nella settima colonna andrà posta la firma del responsabile sezione che compila le colonne 5 e 6

Per quanto riguarda il gasolio :











Le verifiche andranno effettuate settimanalmente con accurati controlli visivi









Per quanto riguarda il metano :









Le verifiche andranno effettuate ogni sei mesi con accurati controlli visivi e olfattivi e con strumento cercafughe per le caldaie riscaldamento uffici e officine











Le verifiche andranno effettuate ogni anno con accurati controlli visivi e olfattivi e con strumento cercafughe per le caldaie riscaldamento mensa









Annualmente il registro completo in ogni sua pagina verrà consegnato a EAS per l'archiviazione nell'apposita sezione dell'archivio ambientale.









REGISTRO DELLE VERIFICHE DELLO STATO DEI SERBATOI DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE LINEE GASOLIO E LINEE METANO						
						ANNO 2016
1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
GENNAIO 2016						
04/01/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
08/01/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
15/01/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
22/01/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
29/01/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					











1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
FEBBRAIO 2016						
05/02/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
12/02/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
19/02/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
26/02/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					









1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
MARZO 2016						
04/03/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
11/03/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
18/03/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
25/03/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					











1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/ data fine	Firma del responsabile
APRILE 2016						
04/04/2014	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
08/04/2014	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
15/04/2014	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
22/04/2014	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
29/04/2014	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					









1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
MAGGIO 2016						
06/05/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
13/05/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
20/05/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
27/05/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					









1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
GIUGNO 2016						
03/06/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
10/06/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
17/06/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
24/06/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					











1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
LUGLIO 2016						
01/07/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
08/07/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
15/07/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
22/07/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
29/07/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
AGOSTO 2016						
05/08/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
12/08/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
19/08/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
26/08/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/ data fine	Firma del responsabile
SETTEMBRE 2016						
02/09/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
09/09/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
16/09/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
23/09/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
30/09/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
OTTOBRE 2016						
07/10/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
14/10/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
21/10/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
28/10/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/data fine	Firma del responsabile
NOVEMBRE 2016						
04/11/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
11/11/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
18/11/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
25/11/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

1	2	3	4	5	6	7
Data	Breve descrizione dell'ispezione e delle anomalie riscontrate con identificazione e sigla dei componenti oggetto della perdita come da allegato 1	Rif. N° A.d.M	Firma operatore	Descrizione attività manutentiva	data inizio/ data fine	Firma del responsabile
DICEMBRE 2016						
02/12/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
09/12/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
16/12/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
23/12/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					
30/12/2016	Eseguita ispezione ai serbatoi, impianti ed apparecchiature linee gasolio comprendente tutte le s.e. citate nella Procedura Operativa. Non si è riscontrata alcuna perdita.					

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 N° 37

N° 17/16 2016

Il sottoscritto **CALZINI MICHELE** titolare o legale rappresentante dell'impresa **C.A.M. Calor Artigiana Missino** snc. operante nel settore installazione impianti tecnologici e loro manutenzione con sede in via **A. Volta n° 5** comune **Panicale** (prov. **PG**) tel **075-832314** C.F. **00176020543**

☒ iscritta al Registro delle Imprese (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della Camera **C.I.A.A. di PERUGIA** n° **82363**

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n° 433) di **PERUGIA** n° **89124**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): lavori di verifica integrità e tenuta tubazioni gas metano alimentanti la centrale termica uffici presso **Centrale termoelettrica ENEL S.p.a. Bastardo**.

☐ nuovo impianto; ☐ trasformazioni; ☐ ampliamento; ☐ manutenz. straordinaria; ☒ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia: **GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.**

commissionato da: **ENEL Energia S.p.a. UB Bastardo** i lavori sono stati eseguiti presso le centrali termiche di Bastardo di proprietà di **ENEL energia S.p.a.**

in edificio ad uso:

☒ industriale; ☐ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi:

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di **1032,4 Kw**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da (2)

☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego (3) **DM 26/03/2004, UNI 10845, UNI 11137**

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e delle funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.

Allegati facoltativi (8):

☐ rapporto di verifica


☐ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data **29/12/2016** Il responsabile tecnico **Calzini Michele**

Il dichiarante _____


(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Nota *La legenda al modello di dichiarazione di conformità è riportata nell'appendice A..*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 N° 37

N° 18/16 2016

Il sottoscritto **CALZINI MICHELE** titolare o legale rappresentante dell'impresa **C.A.M. Calor Artigiana Missino snc.** operante nel settore installazione impianti tecnologici e loro manutenzione con sede in via A. Volta n° 5 comune Panicale (prov. PG) tel 075-832314 C.F. 00176020543

☒ iscritta al Registro delle Imprese (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della Camera C.I.A.A. di **PERUGIA** n° 82363

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n° 433) di **PERUGIA** n°89124

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): lavori di verifica integrità e tenuta tubazioni gas metano alimentanti la centrale termica mensa presso **Centrale termoelettrica ENEL S.p.a. Bastardo.**

☐ nuovo impianto; ☐ trasformazioni; ☐ ampliamento; ☐ manutenz. straordinaria; ☒ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°,2°,3° famiglia: GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.

commissionato da: **ENEL Energia S.p.a. UB Bastardo** i lavori sono stati eseguiti presso le centrali termiche di Bastardo di proprietà di ENEL energia S.p.a.

in edificio ad uso:

☒ industriale; ☐ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi:

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di **77,2 Kw**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da (2)

☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego (3) DM 26/03/2004, UNI 10845, UNI 11137

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e delle funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.

Allegati facoltativi (8):

☐ rapporto di verifica


☐ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data **29/12/2016** Il responsabile tecnico **Calzini Michele**

Il dichiarante _____


C.A.M. CALOR ARTIGIANA MISSIANO
Eredi Calzini Ditta di Michele Calzini
(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Nota La legenda al modello di dichiarazione di conformità è riportata nell'appendice A..

GIORNALE DEI LAVORI

UB - BASTARDO C.le P.Vannucci

DATA: 29-dic-16

Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE DA RISCALDAMENTO E VAPORE AUSILIARIO DELLA CENTRALE DI BASTARDO (PG) (Manutenzione ordinaria e verifica linea adduzione melano caldaie uffici officine.)

Impresa : C.A.M Snc

Contratto n°: 6000019478

Tecnica Enel: Brizi Matteo

del: 27/05/2015

Partita n° :

GIORNALE LAVORI DEL: 29/12/2016

[illegible]

Questo documento, allegato inclusi, contiene informazioni di proprietà di Enel S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di divulgazione senza esplicito consenso di Enel S.p.A. Qualora fosse stato ricevuto per errore, al prego di informare tempestivamente il mittente e restituire la copia in proprio possesso.

Per l'Impresa : timbro e firma del rappresentante

P. M.
P.O. BOX 108
SOUTH BEND, INDIANA 46708

GIORNALE DEI LAVORI

UB - BASTARDO C.le P.Vannucci

IMPIANTO:

Oggetto:

UAIH: 29-DIC-67

aria e verifica linea adduzione melano caldaie uffici officine.)

Impresa: C.A.M Snc

Contratto n°: 6000019478

del: 27-mag-15

Lotto N° :

Partita n° :

Tecnico Enel: Brizi Matteo

29-dic-16

[illegible]

Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di Enel S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza esplicito consenso di Enel S.p.A. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare immediatamente il mittente e distugliare la copia in proprie possesso.

Per l'ENEL

participate

UB - BASTARDO Cle P. Vannucci

CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE DA RISCALDAMENTO E VAPORE AUSILIARIO DELLA CENTRALE DI BASTARDO (PG) (Verifica linee adduzione metano e controlli di legge su caldaie uffici officine e mensa aziendale)

C.A.M. Snc

Lotto N°

Partita n° :

Technico Enel : Brizi Malteo

DATA: 16-giu-16

del. 27/05/2015

[illegible]

Per l'Impresa, timbro e firma del rappresentante

Questo documento, allegato archivi, contiene informazioni di proprietà di Enel S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza esplicito consenso di Enel S.p.A. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere il documento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 N° 37

N° 08/16 2016

Il sottoscritto **CALZINI MICHELE** titolare o legale rappresentante dell'impresa **C.A.M. Calor Artigiana Missino snc.** operante nel settore installazione impianti tecnologici e loro manutenzione con sede in via **A. Volta n° 5 comune Panicale (prov. PG) tel 075-832314 C.F. 00176020543**

☒ iscritta al Registro delle Imprese (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della **Camera C.I.A.A. di PERUGIA n° 82363**

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n° 433) di **PERUGIA n°89124**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): lavori di verifica integrità e tenuta tubazioni gas metano alimentanti la centrale termica uffici presso **Centrale termoelettrica ENEL S.p.a. Bastardo.**

☐ nuovo impianto; ☐ trasformazioni; ☐ ampliamento; ☐ manutenz. straordinaria; ☒ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°,2°,3° famiglia: **GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.**

commissionato da: **ENEL Energia S.p.a. UB Bastardo** i lavori sono stati eseguiti presso le centrali termiche di Bastardo di proprietà di **ENEL energia S.p.a.**

in edificio ad uso:

☒ industriale; ☐ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi:

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di **1032,4 Kw**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da (2)

☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego (3) **DM 26/03/2004, UNI 10845, UNI 11137**

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e delle funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.

Allegati facoltativi (8):

☐ rapporto di verifica


☐ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data **14/06/2016** Il responsabile tecnico **Calzini Michele**

Il dichiarante _____


(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Nota La legenda al modello di dichiarazione di conformità è riportata nell'appendice A..

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 N° 37

N° 09/16 2016

Il sottoscritto **CALZINI MICHELE** titolare o legale rappresentante dell'impresa **C.A.M. Calor Artigiana Missino snc.** operante nel settore installazione impianti tecnologici e loro manutenzione con sede in via **A. Volta n° 5 comune Panicale (prov. PG)** tel **075-832314** C.F. **00176020543**

☒ iscritta al Registro delle Imprese (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della **Camera C.I.A.A. di PERUGIA n° 82363**

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n° 433) di **PERUGIA n°89124**

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): lavori di verifica integrità e tenuta tubazioni gas metano alimentanti la centrale termica mensa presso **Centrale termoelettrica ENEL S.p.a. Bastardo.**

☐ nuovo impianto; ☐ trasformazioni; ☐ ampliamento; ☐ manutenz. straordinaria; ☒ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°,2°,3° famiglia: **GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.**

commissionato da: **ENEL Energia S.p.a. UB Bastardo** i lavori sono stati eseguiti presso le centrali termiche di Bastardo di proprietà di **ENEL energia S.p.a.**

in edificio ad uso:

☒ industriale; ☐ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi:

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di **77,2 Kw**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 46/90, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da (2)

☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego (3) **DM 26/03/2004, UNI 10845, UNI 11137**

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e delle funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.

Allegati facoltativi (8):

☐ rapporto di verifica

☐ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.


CALOR ARTIGIANA MISSIANO s.n.c.
Eredi Calzini Pino di Michele Calzini & C

Data 14/06/2016 Il responsabile tecnico **Calzini Michele**

Il dichiarante _____

(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Nota *La legenda al modello di dichiarazione di conformità è riportata nell'appendice A..*