



ENEL Produzione S.p.A  
UB di Bastardo Centrale Termoelettrica Pietro  
Vannucci

### Battiture delle piastre degli elettrofiltri - anno 2016

UNITÀ BT1													
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
CAMPO	freq.\ore funz.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 1	6,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 2	3,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 3	2,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 4	0,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 5	0,06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

UNITÀ BT2													
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
CAMPO	freq.\ore funz.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 1	6,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 2	3,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 3	2,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 4	0,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
n. 5	0,06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nota: in condizioni normali le polveri delle battiture dei campi n. 1-2-3-4 sono captate dallo stadio successivo, la durata di ogni battitura è di 2'; si può considerare potenzialmente impattante la battitura del campo n. 5 che nell'anno rappresenta lo 0,2% del tempo di normale funzionamento.