



ENEL Produzione S.p.A
UB di Bastardo Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2016 (ton)

	CAMINO 1	CAMINO 2	TOTALE IMPIANTO
SO2	13,1	0,0	13,1
NOx	14,9	0,0	14,9
CO	0,8	0,0	0,8
polveri	0,5	0,0	0,5

Emissioni in aria anno 2016 (ton/mese)

CAMINO 1	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00
febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	12,26	13,55	0,64	0,43
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,43	0,71	0,10	0,05
novembre	0,35	0,63	0,10	0,01
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMINO 2	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00
febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	0,00	0,00	0,00	0,00
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00
novembre	0,00	0,00	0,00	0,00
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIANTO	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00
febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00
marzo	0,00	0,00	0,00	0,00
aprile	0,00	0,00	0,00	0,00
maggio	0,00	0,00	0,00	0,00
giugno	0,00	0,00	0,00	0,00
luglio	12,26	13,55	0,64	0,43
agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,43	0,71	0,10	0,05
novembre	0,35	0,63	0,10	0,01
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00
limiti AIA ton/mese impianto	100	140	20	10