



ENEL Produzione S.p.A

UB di Bastardo Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2016 media mensile mg/Nmc

CAMINO 1	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
febbraio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
marzo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
aprile	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
maggio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
giugno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
luglio	255,91	267,96	4,44	7,20
agosto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
settembre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ottobre	214,61	293,36	0,00	0,23
novembre	200,38	319,27	2,13	0,51
dicembre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CAMINO 2	SO2	NOx	CO	polveri
gennaio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
febbraio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
marzo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
aprile	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
maggio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
giugno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
luglio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
agosto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
settembre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ottobre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
novembre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
dicembre	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

limiti AIA mg/Nmc	400	400	50	25
-------------------	-----	-----	----	----