

# SINTESI VALUTAZIONE

Amianto

Aggiornata al 30/01/2017

<b>Sceda n°</b>	<b>Data ultima revisione</b>	<b>Zona interessata</b>	<b>ENEL INDEX</b>	<b>Stato attuale</b>
1	12/05/2008	Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr1	0	BONIFICATO
2	30/01/2017	Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr2	32	
3	15/05/2012	Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr1	0	BONIFICATO
4	12/05/2008	Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr2	0	BONIFICATO
5	06/10/2011	Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr1	0	BONIFICATO
6	27/05/2005	Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr2	0	BONIFICATO
7	06/10/2011	Vapore 3° spillamento al degasatore Gr1	0	BONIFICATO
8	30/01/2017	Vapore 3° spillamento al degasatore Gr2	24	
9	30/01/2017	Mandata gruppo alimento GR1	12	
10	30/01/2017	Mandata gruppo alimento GR2	12	
11	30/01/2017	Ricircolo pompe alimento GR2	16	
12	01/07/2006	Acqua iniezione de surriscaldamento att. Vap. Principale	0	BONIFICATO
13	30/01/2017	Acqua alimento ottemperamento vapore risurriscaldato GR2	20	
14	30/01/2017	Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR1	16	
15	30/01/2017	Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR2	24	
16	30/01/2017	Vapore riscaldamento degasatore	24	

17	30/01/2017	Vapore in emergenza al degasatore	0	
18	30/01/2016	Scarico condense vapore tenute GR1	0	BONIFICATO
19	30/01/2017	Scarico condense vapore tenute GR2	12	
20	30/01/2017	Mandata pompe spurghi al degasatore GR2	24	
21	30/01/2017	Scarico condense dal preriscaldatore n°6 al n°5	16	
22	30/01/2016	Scarico condense del preriscaldatore n°5 GR1	0	BONIFICATO
23	30/01/2017	Scarico condense del preriscaldatore n°5 GR2	24	
24	30/01/2017	Scarico condense dagli aerotermi al preriscaldatore n°3 e alla cassa spurghi ciclo	24	
25	30/01/2016	Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR1	0	BONIFICATO
26	30/01/2017	Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR2	12	
27	12/05/2008	Scarico condense dal preriscaldatore n°2 GR2		BONIFICATO
28	30/01/2015	Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR1	0	BONIFICATO
29	12/05/2008	Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR2	0	BONIFICATO
30	01/07/2007	Vapore agli aerotermi GR2	0	BONIFICATO
31	30/01/2017	Vapore agli eiettori del vuoto GR1	32	
32	30/01/2017	Vapore agli eiettori del vuoto GR2	32	
33	14/07/2006	Vapore caldaia ausiliaria ai collettori marca 310		BONIFICATO
34	14/07/2006	Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR1		BONIFICATO
35	14/07/2006	Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR2		BONIFICATO
36	14/07/2006	Impianto travaso nafta		BONIFICATO
37	28/02/2007	Schema allaccio tubazioni serbatoi nafta 4-5 GR 1/2		BONIFICATO
38	30/01/2017	Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9 SG5 al collettore 464 GR1		

			24	
39	30/01/2017	<b>Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9 SG5 al collettore 464 GR2</b>	24	
40	26/01/2012	<b>Edificio centrale (prospetto principale)</b>		BONIFICATO
41	16/01/2013	<b>Edificio centrale (prospetto posteriore)</b>		BONIFICATO
42	26/01/2012	<b>Edificio centrale (prospetto laterale lato magazzino)</b>		BONIFICATO
43	26/01/2012	<b>Edificio laterale (prospetto laterale)</b>		BONIFICATO
44	30/01/2017	<b>Blindosbarre GR 1-2</b>	0	
45	26/01/2012	<b>Gruppo elettrogeno</b>		BONIFICATO
46	30/01/2017	<b>Semibobine statoriche a scorta (magazzino) per alternatore BT2</b>	0	