



Ns. Rif.: **CAL/O/1796**
Genova, 18 ottobre 2016

Spett. le

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Sistema Elettrico, le
Rinnovabili e l'efficienza Energetica, il Nucleare
Ex Divisione II – Produzione Elettrica

Via Molise, 2

00187 Roma

Dgmereen.dg@pec.MiSE.gov.it

**Ministero dello Sviluppo Economico -
Comunicazioni**

Direzione Generale Pianificazione e Gestione
Spettro Radio Elettrico

Ufficio 3°

Viale America, 201

00144 Roma

com.pgsl.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

sergio.pulcini@sviluppoeconomico.gov.it

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

dva@minambiente.it

Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali

Divisione IV – Rischio rilevante e

Autorizzazione Integrata Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

aia@pec.minambiente.it

dva-IV@minambiente.it

Ministero della Salute

Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria

Ufficio IV

Via Giorgio Ribotta, 5

00144 ROMA

dgprev@postacert.sanita.it

segr.prev@sanita.it

l.lasala@sanita.it

c.limblici@sanita.it

Calenia Energia S.p.A.

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova; tel.: +39.010.291061; fax: +39.010.2910620;

Stabilimento: SS Appia – Km 187 - 81056 Sparanise (CE)

Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. Genova, C.F. e P. IVA: 04192341214; R.E.A. n. 400519 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico e
Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica - Area Rischi Industriali
Largo S. Barbara, 2
00178 Capannelle (RM)
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
paola.denictolis@vigilfuoco.it
roberto.emmanuele@vigilfuoco.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Caserta

Via Giovanni Falcone
81100 Caserta
com.caserta@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
Segreteria del Presidente della Giunta
Regionale

Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
agc02@pec.regione.campania.it
seg.presidente@regione.campania.it

AGC 12 - Settore 04 Regolazione dei Mercati -
Servizio 03 - Mercato energetico regionale,
energy management

Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli
agc12.sett04@pec.regione.campania.it
f.polizio@regione.campania.it

Provincia Caserta

Assessorato Ambiente ed Ecologia
Corso Trieste, 133
81100 Caserta
gennaro.spasiano@pec.provincia.caserta.it
gennarospasiano@provincia.caserta.it

Comune Sparanise


Piazza Giovanni XIII, I
81056 Sparanise (CE)
protocollo@pec.comunedisparanise.it
segreteria@comunedisparanise.it

Oggetto: Autorizzazione N° 55/02/2014 del 15/04/2014 - Rapporto Trimestrale sullo stato avanzamento delle attività di modifica dell'esistente centrale termoelettrica sita nel Comune di Sparanise (CE) – Società Calenia Energia S.p.A.

Con riferimento all'oggetto ed in ottemperanza agli obblighi informativi previsti in sede di autorizzazione ministeriale, si comunica l'avvenuta conclusione dei lavori. Si inviamo pertanto in allegato il Rapporto finale relativo alla realizzazione delle modifiche dell'esistente centrale elettrica di Sparanise (CE).

Con osservanza

Calenia Energia S.p.A.



Fabio Giorgi
Procuratore



Marco Viridis
Project Director

RAPPORTO TRIMESTRALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Generalità

La scrivente Società è stata autorizzata con Decreto di Autorizzazione no. 55/02/2014 del 15/04/2014 alla realizzazione di modifiche alla Centrale a Ciclo Combinato ubicata nel Comune di Sparanise (CE).

In particolare le attività concernono ottimizzazioni all'impianto consistenti nella installazione di una caldaia ausiliaria e di un catalizzatore ossidativo per il monossido di carbonio.

Stato del progetto.

Attività di progettazione	Tutte le attività sono state completate
Attività di approvvigionamento materiali in cantiere	Tutte le attività sono state completate
Attività di realizzazione	Tutte le attività sono state completate



Situazione al 30 aprile 2016

Fase	Ente	Settore d'intervento	Contenuto della prescrizione	Posizione nel DEC. 55/02/2014	Stato dell'ottemperanza
Esercizio	MATTM	Prescrizioni contenute nel decreto DVA-2013-009307 del 22/4/13	I flussi di massa non dovranno mai superare quelli già previsti dai decreti autorizzativi e dall'AIA	Pag. 8	Ottemperata in fase di esercizio
Ante operam	MATTM	Prescrizioni contenute nel decreto DVA-2013-009307 del 22/4/13	Ai sensi art 10 D.Lgs. 152/2006 e smi, a seguito del presente provvedimento e prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà richiedere l'eventuale aggiornamento dell'AIA ai fine delle opportune determinazioni dell'autorità competente	Pag. 8	Ottemperata Rif. comunicazione Calenia CAL-O-1628 del 21/1/16 CAL-O-1645 del 5/2/16
Progettazione	VVFF	Prescrizioni VVFF Caserta come da nota 10596 del 30.9.13	Sottoporre al parere del comando VVFF Caserta ai sensi art 3 del DPR 151/11 la valutazione del progetto dell'impianto, da presentarsi direttamente a questo Comando, con le modalità previste dal DM 7/8/12	Pag. 8	Ottemperata Rif. comunicazione Calenia CAL-O-1628 del 21/1/16 CAL-O-1645 del 5/2/16
	VVFF	Prescrizioni VVFF Caserta come da nota 10596 del 30.9.13	Ai fini dell'avvio attività dovrà essere presentata la SCIA come da regolamento DPR 151/2011	Pag. 8	Ottemperata SCIA presentata in data 6 ottobre 2016 con prot.llo 12986
	VVFF	Prescrizioni VVFF Caserta come da nota 10596 del 30.9.13	La SCIA dovrà essere corredata dell'Asseverazione ai fini sicurezza antincendio (MOD.PIN 2.1-2012 SCIA) e relativa documentazione tecnica di cui al DM 7/8/2012, atta a comprovare che strutture, impianti attrezzature ed opere di finitura sono stati realizzati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio	Pag. 8	Ottemperata come da punto precedente

Calenia Energia S.p.A.

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova; tel.: +39.010.291061; fax: +39.010.2910620;

Stabilimento: SS Appia - Km 187 - 81056 Sparanise (CE)

Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. Genova, C.F. e P. IVA: 04192341214; R.E.A. n. 400519 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden



Situazione al 30 aprile 2016

Fase	Ente	Settore d'intervento	Contenuto della prescrizione	Posizione nel DEC. 55/02/2014	Stato dell'ottemperanza
Progettazione	MiSE	Prescrizioni MiSE Dipartimento Comunicazioni e contenute nella nota 73383 del 19/11/13 (allegato alla MiSE n 23340 del 29/11/13)	Prescrizioni di tutela di eventuali interferenze con impianti di telecomunicazioni, come stabilito dalla lettera di impegno inviata dalla Calenia Energia Spa	Pag. 9	Ottemperata in sede di progetto esecutivo
Ante operam	MiSE	Prescrizioni MiSE - Dipartimento per l'energia nucleare, fonti rinnovabili ed efficienza energetica	La Calenia Energia è tenuta a dare comunicazione al MiSE - Dir. Gen. per il mercato elettrico, rinnovabili ed efficienza energetica, il nucleare, dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia	Pag. 9	Ottemperata Rif. comunicazione Calenia CAL-O-1570 del 19/11/15
Ante operam	MiSE	Prescrizioni MiSE - Dipartimento per l'energia nucleare, fonti rinnovabili ed efficienza energetica	La Calenia Energia è tenuta a comunicare al MiSE Dir Gen ecc. ecc., il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità e della opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto	Pag. 9	Ottemperata Rif. comunicazione Calenia CAL-O-1570 del 19/11/15


Calenia Energia S.p.A.

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova; tel.: +39.010.291061; fax: +39.010.2910620;

Stabilimento: SS Appia - Km 187 - 81056 Sparanise (CE)

Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. Genova, C.F. e P. IVA: 04192341214; R.E.A. n. 400519 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden



Stato di implementazione delle prescrizioni riportate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale.

Situazione al 30 aprile 2016					
Fase	Ente	Settore d'intervento	Contenuto della prescrizione	Posizione nel DEC. 55/02/2014	Stato dell'ottemperanza
Ante operam	MiSE + altri	Generale	Preventiva comunicazione di avvio lavori e della messa in servizio al MiSE, al MATTM, Ministero Interno, Salute, Reg. Campania, Prov. Caserta, Com. Sparanise, Co. Prov.le VVFF Caserta dando specifica evidenza della ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche a ciascuna delle summenzionate fasi	Pag. 6 Art. 2	Ottemperata Rif. comunicazione Calenia CAL-O-1628 del 21/1/16 CAL-O-1645 del 5/2/16
Progettazione	MATTM	Prescrizioni contenute nel decreto DVA-2013-009307 del 22/4/13	I valori di concentrazione su media oraria degli inquinanti della nuova caldaia non dovranno superare Nox=150mg/Nm3 e CO=100mg/Nm3	Pag. 8	Ottemperata in fase di progettazione
Esercizio	MATTM	Prescrizioni contenute nel decreto DVA-2013-009307 del 22/4/13	La caldaia ausiliaria deve entrare in funzione solo in caso di spegnimento delle due unità di generazione	Pag. 8	Ottemperata in fase di esercizio
Ante operam	MATTM	Prescrizioni contenute nel decreto DVA-2013-009307 del 22/4/13	Al fine dell'accertamento delle condizioni della prescrizione n.1 dovrà essere sottoscritto con ARPAC un protocollo per la realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio in continuo al camino della caldaia ausiliaria	Pag. 8	Ottemperata Rif. comunicazione ARPAC 0006296/2016 del 1/2/16 (rif. Calenia CAL-I-2266)

