



**ISPRA**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot. DVA - 2014 - 0021315 del 30/06/2014

TRASMISSIONE VIA PEC

26 GIU. 2014

026357

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare - DVA - Div. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

Copia

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Venezia  
Santa Croce, 423 - Fondamenta delle Burchielle  
30135 - VENEZIA  
prot.procura.venezia@giustiziacert.it



ARPA Veneto - Direzione Tecnica  
Via Matteotti, 27 - 35137 PADOVA  
protocollo@pec.arpav.it  
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC  
Via Lissa, 6 - 30171 Mestre (VE)  
dapve@pec.arpav.it

**RIFERIMENTO:** Decreto DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 di autorizzazione integrata ambientale con avviso pubblicato su G.U. n° 263 dell'11/11/2011, per l'esercizio del complesso della società VERSALIS S.p.A. di Porto Marghera (VE).

**OGGETTO:** Nota MATTM prot. DVA-2014-0012248 del 29/04/2014 (acquisita al prot. ISPRA n° 18839 del 06/05/2014). Nota ISPRA prot. 8387 del 24/02/2014.

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale Codesta Autorità Competente chiede a questo Istituto un riscontro in merito alla verifica di ottemperanza da parte del gestore alla diffida impartita con nota MATTM prot. DVA-2014-0006212 del 07/03/2014, d'intesa con ARPA Veneto, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore con nota prot. DIR 87/14 LM/LL del 08/04/2014, si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa dal gestore con la citata nota prot. DIR 87/14 LM/LL del 08/04/2014, si riscontra l'ottemperanza a quanto richiesto nella diffida, con la descrizione delle cause tecniche e le azioni correttive intraprese al riguardo.

A tal proposito, dalla documentazione allegata alla citata nota del gestore, si rileva che, successivamente al superamento del Valore Limite di Emissione (VLE) in atmosfera del parametro polveri riscontrato da ARPA Veneto il 01/10/2013 in occasione dei campionamenti alle emissioni del camino 6 della Centrale Termoelettrica (CTE), il gestore ha effettuato in regime di autocontrollo una serie di campionamenti in discontinuo per la determinazione delle polveri al camino 6 riscontrando il rispetto dei VLE indicati nel decreto autorizzativo.

In occasione delle attività di controllo ordinario presso l'impianto, programmate nel corso del 2014, gli enti di controllo provvederanno inoltre alla verifica della concreta efficacia delle azioni preventive intraprese dal gestore.

La presente nota viene inviata, per continuità di informazione rispetto a quanto già comunicato con nota ISPRA prot. 8387 del 24/02/2014, anche alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile  
Ing. Alfredo Pini

## DGpostacertificata

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** giovedì 26 giugno 2014 12:55  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.veneziana@giustiziacert.it;  
protocollo@pec.arpav.it; dapve@pec.arpav.it  
**Oggetto:** RICHIESTA RISCONTRO MERITO VERIFICA OTTEMPERANZA DIFFIDA IMPARTITA  
NOTA MATTM INTESA CON ARPA VENETO - FIRMA PINI [iride]266989[iride]  
[prot]2014/26357[/prot]  
**Allegati:** \_00348519-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 26357 del 26/06/2014 Oggetto: RICHIESTA RISCONTRO MERITO VERIFICA  
OTTEMPERANZA DIFFIDA IMPARTITA NOTA MATTM INTESA CON ARPA VENETO - FIRMA PINI Origine:  
PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA VENETO,PROCURA  
REPUBBLICA VENEZIA,ARPA VENETO