

Centrale ENEL di Portoscuso

Emissione annuale impianto - programma LDAR 2015

ONK			<i>Tipo fluido: Gasolio</i>
------------	--	--	-----------------------------

<i>Apparecchiatura</i>	<i>N. misure</i>	<i>Ore</i>	<i>E (kg/anno di metano)</i>
Filtro		17520	6,187856E-02
Flangia		236520	7,890254E-01
Pompa		17520	7,469404E-01
Valvola		157680	2,208675E+00

Numero componenti linea: 49	Emissione annuale linea:	3,806519E+00
------------------------------------	---------------------------------	---------------------

1NK			<i>Tipo fluido: Gasolio</i>
------------	--	--	-----------------------------

<i>Apparecchiatura</i>	<i>N. misure</i>	<i>Ore</i>	<i>E (kg/anno di metano)</i>
Contatore		17520	5,828170E-02
Filtro		43800	1,457042E-01
Flangia		262800	8,742254E-01
Valvola		262800	3,853790E+00

Numero componenti linea: 67	Emissione annuale linea:	4,932002E+00
------------------------------------	---------------------------------	---------------------

2NK			<i>Tipo fluido: Gasolio</i>
------------	--	--	-----------------------------

<i>Apparecchiatura</i>	<i>N. misure</i>	<i>Ore</i>	<i>E (kg/anno di metano)</i>
Contatore		8760	2,914085E-02
Filtro		35040	1,165634E-01
Flangia		350400	1,165634E+00
Valvola		280320	3,926532E+00

Numero componenti linea: 77	Emissione annuale linea:	5,237871E+00
------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Numero componenti impianto: 193	Emissione annuale impianto:	1,397639E+01
--	------------------------------------	---------------------