

Centrale ENEL "Grazia Deledda" del Sulcis

Emissione annuale impianto - programma LDAR 2015

Circuito gasolio a SU 2			Tipo fluido: Gasolio
Apparecchiatura	N. misure	Ore	E (kg/anno di metano)
Contatore	11	8760	2,914085E-02
Filtro	55	43800	1,457042E-01
Flangia	1551	1235160	4,116037E+00
Manometro	88	70080	2,331268E-01
Pompa	22	17520	7,469404E-01
Tappo	253	201480	6,702395E-01
Valvola	792	630720	9,081706E+00
Totali per linea	N. componenti: 252	2772	1,502289E+01

Circuito gasolio a SU 3			Tipo fluido: Gasolio
Apparecchiatura	N. misure	Ore	E (kg/anno di metano)
Contatore	22	17520	5,828170E-02
Filtro	363	289080	9,619773E-01
Flangia	2508	1997280	6,644533E+00
Pompa	44	35040	1,493881E+00
Tappo	506	402960	1,340479E+00
Valvola	1837	1462920	2,173181E+01
Totali per linea	N. componenti: 480	5280	3,223096E+01

Circuito Gasolio comune a SU2 e SU3			Tipo fluido: Gasolio
Apparecchiatura	N. misure	Ore	E (kg/anno di metano)
Flangia	737	586920	2,047584E+00
Tappo	121	96360	3,205493E-01
Valvola	285	227760	8,657228E+00
Totali per linea	N. componenti: 104	1143	1,102536E+01

Totali per impianto	N. componenti: 836	9195	5,827921E+01
----------------------------	---------------------------	-------------	---------------------