




ALLEGATO 18

Piano generale ispezione serbatoi

REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO (ANNO 2014)


***Autorizzazione Integrata Ambientale
(Decreto di AIA GAB-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011)***



PIANO GENERALE ISPEZIONE SERBATOI

Rif. AIA: PIC pag. 67 – PMC3 pag. 25


Sigla serbatoio	Tetto	Capacità nominale m ³	Proprietà di	Prodotto	Anno costruz.	Ultima ispez. Interna	Doppio fondo	2012	2013	2014		Note
S 501	G	7.000	Versalis	gasolio/kero	1976	2003	No		<i>E^{OK}</i>	<i>A^{OK}</i>		(Sostituito fondo 2003)
S 502	G	7.000		gasolio/kero	1976	2002	No		<i>E^{OK}</i>	<i>A^{OK}</i>		(Sostituito fondo 2002)
S 503	G	7.000		gasolio/kero	1976	2001	Si	<i>I^{OK}</i> <i>E^{OK}</i>	<i>M^{OK}</i>			M=inserimento doppio fondo
S 504	G	7.000		deparaffinato	1976	1989	No	<i>E^{OK}</i> <i>A^{OK}</i>	<i>A^{OK}</i>	I		
S 505	G	7.000		deparaffinato	1976	2007	Si		<i>E^{OK}</i>			(Doppio fondo 2007)
S 506	F	1.000		paraffine DHR180	1976	2004	No	<i>E^{OK}</i> <i>A^{OK}</i>		A		
S 507	F	1.000		paraffine DHR200	1976	2004	No	<i>E^{OK}</i>		A		
S 508	F	1.000		paraffine C10-20	1976	-	No	<i>A^{OK}</i>		I + E		
S 509	F	1.000		paraffine C14-17	1976	-	No			<i>A^{OK}</i>		
S 510	F	5.000		paraffine C14-17	1976	-	No	<i>A^{OK}</i>	---	---		Non più utilizzato, restituito a Versalis
S 511	F	5.000		paraffine C14-17	1976	-	No		<i>A^{OK}</i>	A		
S 512	F	5000		paraffine C14-17	1976	-	No			A		
S 513	F	5000		paraffine C14-17	1976	1987	No	<i>E^{OK}</i>				
S 514	FPG	200		benzinetta taglio laterale	1976	2005	No	<i>E^{OK}</i> <i>A^{OK}</i>	<i>A^{OK}</i>			



PIANO GENERALE ISPEZIONE SERBATOI

Rif. AIA: PIC pag. 67 – PMC3 pag. 25

Sigla serbatoio	Tetto	Capacità nominale m ³	Proprietà di	Prodotto	Anno costruz.	Ultima ispez. Interna	Doppio fondo	2012	2013	2014		Note
S 515	FP	200		benzinetta taglio laterale	1976	2006	No	<i>E^{OK} A^{OK}</i>	<i>A^{OK}</i>			
S 516	FPG	1000	Versalis	desorbente	1976	2002	No	<i>E^{OK}</i>		<i>A^{OK}</i>		(Sostituito fondo 2002)
S 518	FP	10000		paraffine C10-13	1980	-	No			<i>E^{OK} I^{OK}</i>		Nel turn-around 2014
S 519	FP	10000		paraffine C10-13	1980	-	No			<i>A^{OK}</i>		
S 521	F	2000		paraffine DHR230	1981	1994	No	<i>E^{OK} A^{OK}</i>				
S 522	F	2000		paraffine C18-20	1981	2006	No	<i>E^{OK}</i>	<i>I^{OK} M^{OK}</i>			Sostituito fondo 2006 M=manutenzione serpentino
S 602/A	F	1000		-	1991	2006	No			<i>I^{OK} E^{OK}</i>		Non in utilizzo.
S 602/B	F	1000	Sasol	paraffine DHR255	1991	2005	No					
S 602/C	F	3000		paraffine C18-20	1991	2012	No	<i>I^{OK} E^{OK}</i>				
S 602/D	F	1000		paraffine DHR180	1991	2005	No			E		
S 603/A	F	500		-	1991	2005	No		<i>E^{OK}</i>	<i>I^{OK} E^{OK}</i>		Non in utilizzo.
S 603/B	F	500		paraffine DHR230	1991	2005	No		<i>E^{OK}</i>			
S 604	F	300		paraffine C15	1991	2006	No			E		



PIANO GENERALE ISPEZIONE SERBATOI

Rif. AIA: PIC pag. 67 – PMC3 pag. 25

Sigla serbatoio	Tetto	Capacità nominale m ³	Proprietà di	Prodotto	Anno costruz.	Ultima ispez. Interna	Doppio fondo	2012	2013	2014		Note
S 605/A	F	3000		paraffine C15-17	1991	2006	No					
S 605/B	F	1000		paraffine DHR200	1991	2006	No					
S 606/A	F	2200		-	1991	2006	No	<i>E^{OK}</i>		<i>I^{OK} E^{OK}</i>		Non in utilizzo
S 606/B	F	2200		-	1991	2006	No	<i>E^{OK}</i>		<i>I^{OK} E^{OK}</i>		Non in utilizzo

Legenda:

Tipo di tetto: F (fisso), FP (fisso polmonato con N₂), FPG (fisso polmonato con N₂ e con tettuccio interno), G (galleggiante singola tenuta)

E - *E^{OK}* = ispezione Esterna, programmata - *eseguita*

I - *I^{OK}* = ispezione Interna, programmata - *eseguita*

A - *A^{OK}* = emissioni Acustiche, programmata - *eseguita*

M = attività di manutenzione/modifica

Il piano può subire variazioni in funzione di esigenze operative o contingenti.

Dal 1/1/2015: proprietà serbatoi serie 500 Versalis; gestione operativa serbatoi serie 500 e 600 Sarlux.