



ALLEGATO 9

Report giornaliero del 10/10/2015 del gas convogliato in torcia

(superamento del valore soglia della portata massica trasmesso alle Autorità Competenti il 12/10/2015 con art. 80-15)

REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO (ANNO 2015)

Autorizzazione Integrata Ambientale

***(Decreto di AIA GAB-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011 e Decreto di aggiornamento
DM 14 del 29/01/2015)***

Torcia Sarroch - Data: 04/10/2015

Report Giornaliero Medie Orarie

Ore	Portata Volumetr.			Portata Massica ^[1]			Peso Molecolare			Temperatura Gas			Pressione Gas			Idrocarburi Tot			Metano			Zolfo Ridotto Tot			Acido Solfidrico			Impianto
	Note	KSm3/h	ID %	Note	t/h	ID %	Note	g/mol	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Stato
01:00		0.50	100.0		0.30	100.0		15.09	100.0		20.53	100.0		0.00	100.0		16.63	100.0		10.64	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
02:00		0.50	100.0		0.30	100.0		15.12	100.0		20.54	100.0		0.00	100.0		16.65	100.0		10.66	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
03:00		0.51	100.0		0.30	100.0		15.15	100.0		20.62	100.0		0.81	100.0		16.67	100.0		10.65	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
04:00		0.51	100.0		0.31	100.0		15.28	100.0		20.74	100.0		1.99	100.0		16.68	100.0		10.62	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
05:00		0.51	100.0		0.32	100.0		15.47	100.0		20.70	100.0		1.03	100.0		16.78	100.0		10.56	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
06:00		0.51	100.0		0.32	100.0		15.59	100.0		20.89	100.0		1.68	100.0		16.84	100.0		10.46	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
07:00		0.52	100.0		0.33	100.0		15.66	100.0		21.12	100.0		2.99	100.0		19.84	100.0		9.99	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
08:00		0.52	100.0		0.33	100.0		15.73	100.0		21.91	100.0		6.11	100.0		22.94	100.0		9.44	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
09:00		0.56	100.0		0.38	100.0		15.96	100.0		27.77	100.0		21.25	100.0		22.90	100.0		9.38	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
10:00		0.56	100.0		0.38	100.0		16.24	100.0		31.07	100.0		24.06	100.0		22.93	100.0		9.31	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
11:00		0.55	100.0		0.38	100.0		16.24	100.0		29.11	100.0		18.46	100.0		22.94	100.0		9.32	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
12:00		0.56	100.0		0.38	100.0		16.45	100.0		30.34	100.0		21.36	100.0		22.98	100.0		9.29	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
13:00		0.59	100.0		0.40	100.0		16.58	100.0		31.08	100.0		22.05	100.0		23.07	100.0		9.30	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
14:00		0.56	100.0		0.39	100.0		17.16	100.0		30.61	100.0		21.38	100.0		19.06	100.0		9.46	100.0		0.01	100.0		0.01	100.0	OK
15:00		0.56	100.0		0.39	100.0		16.88	100.0		30.02	100.0		22.43	100.0		21.96	100.0		9.31	100.0		0.01	100.0		0.01	100.0	OK
16:00		1.05	100.0		1.07	100.0		21.77	100.0		29.12	100.0		23.25	100.0		15.77	100.0		9.23	100.0		0.01	100.0		0.01	100.0	OK
17:00		1.23	100.0		1.69	100.0		32.73	100.0		27.49	100.0		21.40	100.0		23.36	100.0		6.16	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
18:00		0.76	100.0		0.74	100.0		23.41	100.0		25.15	100.0		17.57	100.0		20.42	100.0		9.30	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
19:00		0.68	100.0		0.55	100.0		19.40	100.0		23.54	100.0		12.73	100.0		18.57	100.0		11.37	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
20:00		0.64	100.0		0.48	100.0		17.81	100.0		22.68	100.0		9.76	100.0		17.94	100.0		11.67	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
21:00		0.63	100.0		0.45	100.0		17.19	100.0		22.13	100.0		7.64	100.0		17.50	100.0		11.57	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
22:00		0.65	100.0		0.49	100.0		17.68	100.0		21.46	100.0		3.58	100.0		17.73	100.0		11.57	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
23:00		0.65	100.0		0.50	100.0		18.19	100.0		21.13	100.0		3.05	100.0		17.39	100.0		10.83	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
24:00		0.62	100.0		0.47	100.0		17.87	100.0		20.92	100.0		2.32	100.0		17.03	100.0		10.42	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	OK
Media Giorno:		0.62	100.0		0.49	100.0		17.69	100.0		24.61	100.0		11.12	100.0		19.36	100.0		10.02	100.0		0.00	100.0		0.00	100.0	24

[1] valore soglia della portata massica: 1.1 t/h

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006