





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

USO PUBBLICO

**DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT**  
**AREA DI BUSINESS GENERAZIONE**  
**UNITA' DI BUSINESS BRINDISI**  
72020 Tuturano (BR) Località Cerano  
Fax +39 080 5249704  
enelproduzione@pec.enel.it

Si coglie l'occasione per segnalare i seguenti punti meritevoli di attenzione.

In riferimento alla prescrizione di utilizzo dei combustibili al par. 9.1 1) del Parere Istruttorio, si precisa che nei serbatoi di stoccaggio olio combustibile denso sono attualmente presenti 100707 t di prodotto con S>1%, come da registrazioni fiscali documentabili.

Nel garantire, evidentemente, che le prossime forniture di OCD saranno esclusivamente di prodotto con S<1%, si procederà ad utilizzare il suddetto volume residuo nelle usuali modalità di combustibile secondario. Nel momento in cui il tenore di S medio dell'OCD presente a parco sarà < 1% ne verrà prontamente data comunicazione da parte del gestore.

Riguardo la necessità che "ogni eventuale variazione rispetto all'elenco dei rifiuti contenuto nell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente" (Parere Istruttorio pag.99 - punto 32 c), in **allegato 2** si indicano i codici CER aggiuntivi, attribuiti ai rifiuti più recentemente prodotti dalla centrale termoelettrica, rispetto a quelli dichiarati nelle tabelle da pagina 39 a pagina 43 del Parere Istruttorio.

Restano da segnalare le seguenti non corrette specificazioni, per cui pare opportuna una rettifica formale.

Con riferimento alla documentazione inviata in fase di domanda AIA e in particolare all'allegato B18 rev.1 del 25/8/2008 (pag.39 e 40), relativamente allo stato di fatto delle reti e degli impianti di trattamento acque reflue già precedentemente autorizzati (scarichi idrici S1 N, S2 N e S3 N=S4 N), al Parere Istruttorio par.4.7.5, pag.33 e par.9.3, pag.94 appare necessario correggere le seguenti diciture:

- "Acque di prima pioggia potenzialmente inquinate da oli" con "*acque di prima pioggia potenzialmente inquinate da oli/da polveri*";
- "inviata all'impianto ITAR di BR/Nord" con "*inviata all'impianto ITAR della Centrale di Brindisi Sud/recuperate per usi industriali*".

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.6, pag.25 del Parere Istruttorio (Consumi idrici) circa l'approvvigionamento di acqua per uso industriale di processo da n.6 pozzi, appare necessario correggere la dicitura presente al punto 36, pag.99 del PI sostituendo "due pozzi" con "*sei pozzi*".

Si chiede di acquisire la rettifica del referente IPPC riportato al capitolo 3:

Referente IPPC: Fabio Marcenaro  
Località Cerano, 72020 Tuturano, Brindisi  
Tel: 0831-254003  
e-mail: [fabio.marcenaro@enel.com](mailto:fabio.marcenaro@enel.com)

I d. 12140757

2/3



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

USO PUBBLICO

**DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT**  
**AREA DI BUSINESS GENERAZIONE**  
**UNITA' DI BUSINESS BRINDISI**  
**72020 Tuterano (BR) Località Cerano**  
**Fax +39 080 5249704**  
**enelproduzione@pec.enel.it**

Si allega alla presente copia della quietanza di avvenuto pagamento (**allegato 3**), relativo alle tariffe dei controlli di cui all'art. 3 comma 3 allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24 Aprile 2008 per l'anno 2012, inteso come primo anno di applicazione dei controlli a cura dell'Autorità Competente.

In particolare si precisa che:

- Relativamente al pagamento della tariffa di campionamento ed analisi acqua, sono stati considerati n.7 scarichi e sono: S1S, S2S, S4S, S10S, S1N, S2N, S3N. Per quanto attiene a scarichi di acqua di mare (S1S, S2S, S4S, S10S) sono stati previsti i parametri indicati al punto 4.2 del PMC. Per gli altri 3, trattandosi di scarichi di acque meteoriche, si rimane in attesa di conoscere su quali parametri l'Autorità di Controllo vorrà disporre i controlli e con quale periodicità.

Inoltre, in riferimento al pagamento della tariffa Ta, per campionamento ed analisi, nella tabella in allegato sono evidenziati i seguenti casi:

- parametri non presenti nel tariffario in Allegato V al DM 24/04/08, per cui non è stata computata la relativa voce nel conteggio in attesa di indicazioni in merito;
- parametri con metodica prescritta da ISPRA in difformità da quelle previste dal DM 24/04/08, per cui è stato conteggiato il valore corrispondente alla metodica prevista in Allegato V al suddetto DM.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o considerazioni.

Distinti saluti.

**Antonino Ascione**  
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

*Allegati:*

- allegato 1: Cronoprogramma interventi di adeguamento*
- allegato 2: Aggiornamento elenco CER rifiuti prodotti*
- allegato 3: Quietanza di avvenuto pagamento della tariffa per attività di controllo anno 2012.*
- allegato 4: Dettaglio del calcolo della tariffa per attività di controllo*

I d. 12140757

3/3