



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2012 – 0025055 del 17/10/2012

Pratica N.

Ref. Mittente: Enel-PRO-06/10/2011-0053991

Enel Produzione S.p.A.
Impianto Termoelettrico di
Termini Imerese Ettore Majorana
GEM Generazione ed Energy Management C.P.
110
90144 Palermo
fax: 091 8140006
enel_produzione_ub_termini_imerese@pec.enel.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Enel Produzione S.p.A. - "Ettore Majorana"- Termini Imerese
Trasmissione parere istruttorio conclusivo prot. CIPPC-00_2012-
001166 del 03/10/2012.**

Con riferimento a quanto trasmesso dall' Enel Produzione S.p.A. in ottemperanza alla
prescrizione art. 1, comma 4 del decreto AIA DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010, e acquisito
dalla scrivente Divisione con prot. DVA-2011-0030827 del 07/12/2011, si trasmette copia conforme
del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: gigliio.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2012-0081.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E. prot DVA - 2012 - 0024027 del 08/10/2012

CIPPC-00-2012-001166
del 3/10/2012

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Atto:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da Enel Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica "Ettore
Majorana" - Termini Imerese (PA) - Ottemperanza prescrizione art. 1 c. 4
- ID 303

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A
"Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 relativo alla centrale Enel Produzione S.p.A "Ettore Majorana" di Termini Imerese

Gestore	ENEL Produzione S.p.A.
Località	Termini Imerese (PA)
Gruppo Istruttore	Ing. Giovanni Anselmo - referente
	Dott. Stefano Castiglione
	Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Ing. Vincenzo Sansone – Regione Sicilia
	Ing. Vittorio Cacioppo – Provincia di Palermo
	Ing. Fiorella Scalia – Comune di Termini Imerese



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A
"Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA)

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. GAB/DEC/2012 – 0000033 del 17/02/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC;
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00_2012-000273 del 24 aprile 2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società ENEL Produzione S.p.A. - CTE "Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA) - al Gruppo Istruttore così costituito:
 - o Giovanni Anselmo - Referente GI
 - o Stefano Castiglione
 - o Marco Antonio Di Giovanni
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - o Vincenzo Sansone (Regione Sicilia)
 - o Vittorio Cacioppo (Provincia di Palermo)
 - o Fiorella Scalia (Comune di Termini Imerese)
- vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2012-0001166 del 17/01/2012 avente ad oggetto "*Comunicazione ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 della centrale Enel Produzione S.p.A di Termini Imerese*", messa agli atti della segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000024 del 23/01/2012;
- visto il parere istruttorio allegato al Decreto di autorizzazione all'esercizio U.prot DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 della CTE ENEL Produzione S.p.A. di Termini Imerese
- analizzata la nota del Gestore Enel-PRO-06/12/2011-0053991, avente ad oggetto "*Decreto DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Enel Produzione SpA di Termini Imerese - Trasmissione Relazione tecnica per la valutazione dell'impatto acustico*", agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con E.prot DVA-2011-0030827 del 07/12/2011;
- considerati i contenuti e le risultanze della "Nota agli Adempimenti" del 13/03/2012 predisposta da ISPRA, agli atti della segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2012-0000116 del 14/03/2012;
- vista la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 28/08/2012 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00_2012-000947 del 29/08/2012;
- visti i contenuti dei BREF e delle Linee guida sui grandi impianti di combustione;



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A
"Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA)

il Gruppo Istruttore

- tenuto conto che il Comune di Termini Imerese non ha ancora provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio
- considerate le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997
- viste le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991
- viste le disposizioni di cui al D.M. 11/12/1996 "Applicabilità del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- visto l'art. 6 della Circolare 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" (G.U. n. 217 del 15/09/2004)
- considerato che l'Unità 6 ha ottenuto l'esclusione da VIA ed è stata autorizzata all'esercizio successivamente all'entrata in vigore del D.M. 11/12/1996

precisa che, nell'eventualità in cui i ricettori già identificati nella nota Enel-PRO-06/12/2011-0053991 ricadano in zone non esclusivamente industriali, per questi ultimi deve essere garantito il rispetto del criterio differenziale limitatamente al contributo dell'Unità 6, coerentemente con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991 e dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 11/12/1996.

A tal fine, in corrispondenza dei soli ricettori eventualmente ricadenti nelle zone non esclusivamente industriali e limitatamente al contributo della sola Unità 6, entro un anno dalla notifica della presente, il Gestore è tenuto a integrare le risultanze della nota Enel-PRO-06/12/2011-0053991 con ulteriore nota contenente i risultati di una campagna per la verifica di ottemperanza ai limiti differenziali diurni e notturni. In caso di eventuale mancato rispetto dei limiti differenziali, la nota dovrà contenere anche un progetto con gli interventi di bonifica acustica e le relative tempistiche realizzative.

Il Gruppo Istruttore non dispone alcuna modifica del provvedimento di autorizzazione U.prot DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 già reso.