

Allegato-1.11

EVENTI INCIDENTALI



Di seguito sono riportati gli eventi incidentali avvenuti nel periodo di riferimento.

EVENTI INCIDENTALI VERIFICATISI NELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

N° evento	Tipologia	Comunicazione	Causa
1	Incendio presso impianto di Agglomerazione n°2 linea D	ILVA prot. DIR.218 dello 02.07.2013	Da un primo accertamento si suppone che l'innescò sia stato dovuto alla rottura di un isolatore di uno dei due trasformatori a servizio dell'elettrofiltro primario D91