

In riferimento alla richiesta del Gruppo Ispettivo di “fornire entro il 30 novembre un quadro sintetico per ogni inquinante monitorato al camino E426 con evidenza dei giorni nei quali più di tre valori orari non sono stati ritenuti validi a causa di malfunzionamenti e/o manutenzioni dello SME”, si riporta di seguito quanto richiesto nel periodo 01/01/2017-13/11/2017:

| PARAMETRO | N° giorni con più di tre valori orari non validi per manutenzione dello SME | N° giorni con più di tre valori orari non validi per anomalie di acquisizione | N° giorni con più di tre valori orari non validi per anomalia analizzatore parametro |
|-------------|---|---|--|
| OSSIGENO | 7 | 2 | 0 |
| NOX | 7 | 2 | 0 |
| SOX | 7 | 2 | 1 |
| POLVERI | 7 | 2 | 5 |
| UMIDITA' | 7 | 2 | 0 |
| PORTATA | 7 | 2 | 0 |
| PRESSIONE | 7 | 2 | 0 |
| TEMPERATURA | 7 | 2 | 0 |
| CO | 7 | 2 | 2 |
| COV | 7 | 2 | 11 |
| BENZENE | 7 | 2 | 15 |