

```

*****
* STAMPA EVENTI DA SCHEDA MACCHINA          DATA: 07/12/2017  ORA: 08:15  PAG. 1
*
* MACCHINA: 64020  M00 SALA COMPRESSORI DEPOLVERAZIONE BAT.11-12-7-8
* Punto di emissione: E436 SFORNAMENTO BATTERIE 7 - 8
* PERIODO DAL: 01/10/2017  AL: 30/11/2017
*
* MATRICOLA ISPESTI:
*
*-----*
* TIP DT. EVENTO  COD. EVENTO  * GEST.  N O M E  GESTORE  IMPIANTO ZONA AZIONE ORE UOMO ORE MEZ.  FERM. MACC.  FERM. P.TO EMIS.
* LAV 2017-10-05  249C1M      A 249 NARCOTINO ANTONIO      112      02  MA      32,00      24,00
* CONTROLLO, ISPEZIONE  PULIZIA FILTRI E SALA COMPRESSORI
* LAV 2017-10-11  249C1P      A 249 NARCOTINO ANTONIO      112      02  MA      32,00      48,00
* CONTROLLO, ISPEZIONE  E MANUTENZIONE COMPRESSORE DEP.11/12
*
* TOTALI: EVENTI NR. 00002
*
* FINE STAMPA**

```

```
*****
* SIV10                                STAMPA EVENTI DA SCHEDA MACCHINA                                DATA: 07/12/2017  ORA: 08:15  PAG. 1
*
* MACCHINA: 64023  M00 FILTRO DEPOLVERAZIONE BATTERIE 11-12
* Punto di emissione: E435 SFORNAMENTO BATTERIA 11-12
* PERIODO DAL: 01/10/2017  AL: 30/11/2017
*
* MATRICOLA ISPELST:
*
*-----*
* TIP DT. EVENTO  COD. EVENTO * GEST. N O M E  GESTORE  IMPIANTO ZONA AZIONE ORE UOMO ORE MEZ.  FERM. MACC.  FERM. P. TO EMIS.
* LAV 2017-11-14  24982Q      A 249 NARCOTINO ANTONIO 113      02  MM      17,00      40,00
* MODIFICA TRONCHETTO DI DI MONTAGGIO VALVOLE CLAPET
* TOTALI: EVENTI NR. 00001
* ORE HU: 17,00 ORE HM:
*
**FINE STAMPA**
*****
```

* * * * *

SIV10		STAMPA EVENTI DA SCHEDA MACCHINA	

* MACCHINA: 65682	M00 DEPOLYMERIZ.	SFORNAMENTO CORE BAT. 11-12	E435 TESSUTO
* Punto di emissione:	E435	SFORNAMENTO BATTERIA 11-12	
* PERIODO DAL:	01/10/2017	AL:	30/11/2017
			MATRICOLOA ISEBSL

* * * * *

DATA: 07/12/2017 ORA: 08:15 PAG. 1

* TIT.DI.EVENTO	COD.EVENTO	GEST.	NOME	GESTORE	IMPIANTO	ZONA	AZIONE	ORE	OMO	ORE	MEZ.	FERM.MACC.	FERM.P.TO	EMIS.
* GUA 2017-10-01	0975548				113			2,18				40,00		

* * *	INT.001	ALLARME BASSA PRESSIONE ARIA		
* * *		FATTI I CONTROLLI RISULTAVA IL COMPRESSORE N°1 ROTTO CE PER		
* * *		DITA D'OLIO FATTO IL BYPASS DELLE VALVOLE E MESSO IN MARCIA		
* * *		QUELLO DI RISERVA (L'ALTRO E DA CONTROLLARE DOMANIMATTINA)		
* * *		LA GROTTA PICHIERRI		
* GUA	2017-10-03	0975791	113	1.00
				40.00

***	CLAPET INTASATO		
***	ESEGUITA PULIZIA E SBLOCCATO CLAPET		
***	CAPUTO SABATELLI		
***	1190427 A 119 CAPUERI VINCENZO	IS	0,59
***	VERIFICA FUNZIONALITA' CARRELLO-CARPA	DEPOLVERAZ. BATT 11/12	
***			40,00

* ISP 2017-10-06	A 119 CAFERI VINCENZO VERIFICA FUNZIONALITÀ CARRELLI-CAPPA DEPOLVERAZ. BATT 11/12 NESSUNA ANOMALLA RICONTRATA DE ROBERTIS	IS 	0,15	40,00
* GUA 2017-10-10	0976751	113	1,24	40,00

[illegible]

INT..001	SCARICARE L'ACQUA CHE SI TROVA NEL BOMBOLONE DELL'ARIA SMONTATO TAPPO CHE SI TROVA SOTTO IL BOMBOLONE E FATTA USCIR RE L'ACQUA RIMONTATO OK (ING. PELLEGRINI)	113	1.20	8.00
GUÀ 2017-10-17	0977828	113	1.02	8.00

INF.001	CLAPET FERMO.		
	STASATO CLAPET .	OK	
	GENTILE-GIGANTE		
ISP 2017-10-19	A 119 CAFUERI VINCENZO		
	1190427		
	VERIFICA FUNZIONALITÀ CARRELLO-CAPPA	DEPOLVERAZ. BATT	11/12
	NESSUNA ANOMALIA RISCOINTRATA.		
			IS
			0,40
			8,00

ISP 2017-10-26	A 119 CAFUERI VINCENZO	IS	0,20	8,00
1190427	VERIFICA FUNZIONALITÀ CARRELLO-CAPPA DEPOLVERAZ. BATT 11/12			
	NESSUNA ANOMALIA RISCOSTRATA.			
	PRINCIPALI.			

```

*****
* SIV10                                STAMPA EVENTI DA SCHEDA MACCHINA                                DATA: 07/12/2017  ORA: 08:15  PAG. 2
*
* MACCHINA: 65682  M00 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12  E435 TESSUTO
* Punto di emissione: E435 SFORNAMENTO BATTERIA 11-12
* PERIODO DAL: 01/10/2017  AL: 30/11/2017  MATRICOLA ISPESL:
*
*-----*
* TIP DT. EVENTO  COD. EVENTO * GEST. N O M E  GESTORE  IMPIANTO ZONA AZIONE ORE UOMO ORE MEZ.  FERM. MACC.  FERM. P.TO  EMTS.
* GUA 2017-11-05  0980402                                113                                2,00                                8,00
*
*      INT.001  CAPLET INTASATO
*      STASATO CIAPET
*      BELLO LANZALONGA
* GUA 2017-11-15  0981909                                113                                3,00                                8,00
*
*      INT.001  SCATTO TERMICO MOTORE VENTILATORE SCAMBIATORE.
*      RIPRISTINATO OK IN ESE.
* GUA 2017-11-17  0982217                                113                                1,30                                8,00
*
*      INT.001  RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE SCAMBIATORE SCATTATA OK IN ESE
* GUA 2017-11-20  0982517                                113                                2,00                                8,00
*
*      INT.001  DOPPIO CAPLET E REDLER INTASATI
*      STASATO DOPPIO CAPLET, FATTO GIRARE REDLER A TRATTI IN MANUA-
*      LE PER SCARICARLO UN PÒ, MESSO IN AUTOMATICO OK
*      BELLO LANZALONGA
* LAV 2017-11-22  119CC1  A 119 CAFUERI VINCENZO  113  50  MA  5,00  8,00
*      SCARICATORE DOPPIO FILTRO DEPOLVERATORE
* GUA 2017-11-22  0982859  113                                4,00  8,00
*
*      INT.001  PULITO F.C. PIAZZAMENTO LATO APPIA OK
*      A 119 CAFUERI VINCENZO  113  50  MA  56,00  8,00
* LAV 2017-11-24  119CC2  A 119 CAFUERI VINCENZO
*      RIPRISTINO TRATTO DI TUBAZIONE POMPA N.2 SCARICO POLVERI
*      TOTALI: EVENTI NR. 00018  ORE HU: 123,47  ORE HM:
*
**FINE STAMPA**

```