

WO: **79908** MO140-3M ORDINARIA: CERCA FUGHE GAS COMBUSTIBILI

Percorso:

Collocazione: ***IT60K001++11UQE99 STAZIONE PIETRAMONTECORVINO**

KKS:

Supervisore:	MARTIJN SWEERS	Sito:	ENPLUS
Qualifiche:		Tipo:	ORD-M
Resp. tecnica:		Stato:	CLOSE
Risorse associate:		Priorità:	
		Inizion previsto:	03/feb/2013
		Durata:	0,00 Ora

Scheda: 5107 Frequenza: 3 null

Attività:

Attività No.	Riepilogo	Firma
10	Controllare tutti giunti con acqua e sapone, per verificare che non ci siano perdite verso l'aria. Compreso flange, raccordi, valvole, tubi flessibili.	
20	Marcare eventuale punti di perdite con nastro bianco/rosso, nastro adesivo, cartellino, ecc. Non usare pennarelli direttamente sulla la tubazione (non sono rimovibili dopo il ripristino).	
30	Creare 'Richiesta di servizio' per le perdite rilevate.	

Risorse:

Ordine di lavoro	Nome	Data	Durata	Commento

Materiali:

Ordine di lavoro	Articolo	Descrizione	Magazzini	Quantità

Consuntivazione guasti:

Terminato il::	<input type="checkbox"/>	_____	Sigla:	_____
Aggiornato in Maximo:	<input type="checkbox"/>	_____	Sigla:	_____
Controllato dal responsabile:		_____	Sigla:	_____