

WO: 83690

MO140-3M ORDINARIA: CERCA FUGHE GAS COMBUSTIBILI

Percorso:

Collocazione: \*IT60K001++11UMD-R- PANNELLO DI RIDUZIONE, PUREZZA E SPIAZZAMENTO H2/ H2  
3K-10 REDUCTION, H2 PURITY AND SCAVENGING PANEL

KKS: \*IT60K001= PANNELLO CONTROLLO IDROGENO E PANNELLO ANALISI  
11CXU02K PUREZZA-SPIAZZAMENTO

Supervisore: MARTIJN SWEERS

Qualifiche:

Resp. tecnica:

Risorse associate:

Sito: ENPLUS

Tipo: ORD-M

Stato: APPR

Priorità:

Iniziazione previsto: 12/feb/2013

Durata: 0,00 Ora

Scheda: 5115 Frequenza: 3 null

Attività:

Attività No.	Riepilogo	Firma
10	Controllare tutti giunti con acqua e sapone, per verificare che non ci siano perdite verso l'aria. Compreso flange, raccordi, valvole, tubi flessibili.	
20	Marcare eventuale punti di perdite con nastro bianco/rosso, nastro adesivo, cartellino, ecc. Non usare pennarelli direttamente sulla la tubazione (non sono rimovibili dopo il ripristino).	
30	Creare 'Richiesta di servizio' per le perdite rilevate.	

Risorse:

Ordine di lavoro	Nome	Data	Durata	Commento

Materiali:

Ordine di lavoro	Articolo	Descrizione	Magazzini	Quantità

Consuntivazione guasti:

Terminato il::

Aggiornato in Maximo:

Controllato dal responsabile:



Sigla: \_\_\_\_\_

Sigla: \_\_\_\_\_

Sigla: \_\_\_\_\_

Subappalto: **83694** **MO140-3M ORDINARIA: CERCA FUGHE GAS COMBUSTIBILI**  
KKS: **\*IT60K001=** **DUAL TOWER DRIER VENT**  
**11MKG100BR504**  
Collocazione: **\*IT60K001++11UMD-R-3F** **TORRE ESSICAZIONE IDROGENO, PANNELLO CONTROLLO H2 /**  
**-10** **DUAL TOWER DRYER, H2 CONTROL PANEL**

Consuntivazione guasti:

Attività:

<b>MO140-3M</b>	<b>ORDINARIA CERCA FUGHE GAS COMBUSTIBILE (METANO, IDROGENO)</b>		
AVO		Descrizione	Firma
10		Controllare tutti giunti con acqua e sapone, per verificare che non ci siano perdite verso l'aria. Compreso flange, raccordi, valvole, tubi flessibili.	
20		Marcare eventuale punti di perdite con nastro bianco/rosso, nastro adesivo, cartellino, ecc. Non usare pennarelli direttamente sulla la tubazione (non sono rimovibili dopo il ripristino).	
30		Creare 'Richiesta di servizio' per le perdite rilevate.	