



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0007268 del 17/03/2014

Pratica N.

Prof. Mittente:

TIRRENO POWER S.p.A.
Centrale termoelettrica di Vado Ligure
Via Armando Diaz n.128
17047 Quiliano (SV)
Pec: centralevadoligure@pec.tirrenopower.com

e p.c. ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma
Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona
Piazza Angelo Barile, 1 - 17100 Savona
Pec: prot.procura.savona@giustiziacert.it

ARPA Liguria
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Pec: arpal@pec.arpal-gov.it

OGGETTO: Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno Power S.p.A. di ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV)

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 010375 del 7 marzo 2014, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alle attività di controllo condotte presso l'impianto in oggetto e agli approfondimenti a valle della comunicazione di ARPA Liguria prot. 03272 del 6 febbraio 2014, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n.128/10, ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi segnalati e a comunicare successivamente quanto messo in atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)


All.:


- Nota prot. DVA-2014-06376 del 10/03/2014;
- Nota prot. DVA-2014-03217 del 07/02/2014.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile: m.antonio@minambiente.it, Tel 06 57225924
DVA-4RI-AIA-1A_2014-06376.DOC



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2014 - 0006376 del 10/03/2014

ISPRA

PROTOCOLLO GENERALE
Nr 0010375 Data 07/03/2014
Tit X Partenza

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Div. IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Savona
Piazza Angelo Barile, 1 - 17100 SAVONA
prot.procura.savona@giustiziacerit.it



Copia ARPA Liguria - Direzione Scientifica
Dipartimento di Savona
arpal@pec.arpal.gov.it

RIFERIMENTO: Decreto Ministro 0000227 del 14/12/2012 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV) pubblicato in G.U. n. 4 del 05/01/2013. Nota prot. DVA-2014-0004408 del 20/02/2014 (acquisita con prot. ISPRA 8725 del 26/02/2014).

OGGETTO: Risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso la sezione VL3-Nota ARPA Liguria prot. 30294 del 30/11/2013.

In riscontro alla Vostra in riferimento, sulla base della comunicazione ARPA Liguria in oggetto e degli approfondimenti effettuati si accerta, ai sensi dell'articolo 29-decies commi 3 del decreto legislativo 152/06 e smi, la seguente non conformità al Decreto autorizzativo in riferimento:

- violazione della prescrizione di cui al § 10.3.1 *Emissioni convogliate* del Parere Istruttorio Conclusivo, che costituisce parte integrante dell'AIA, relativamente al punto 7), pag. 180 ("Per quanto attiene i limiti emissivi per il parametro "microinquinanti" si fa riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 133/05").

In riferimento alla suddetta inosservanza, la proposta dello scrivente Istituto a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 dell'art.29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è di procedere a diffida nei confronti del gestore a trasmettere nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione della presente, una relazione che analizzi le cause della suddetta violazione e descriva le misure adottate al fine del ripetersi di eventi analoghi.

In considerazione del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. 152/06, art. 29-quattordicesimo, comma 2, e per la necessaria continuità di informazione rispetto alla precedente comunicazione ISPRA prot. 8106 del 21 febbraio u.s., la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Angelo Pini*

DGpostacertificata

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 7 marzo 2014 15:21
A: arpal@pec.arpal.gov.it; prot.procura.savona@giustiziacert.it;
aia@pec.minambiente.it
Oggetto: AIA CENTRALE TIRRENO POWER VADO LIGURE E QUILIANO - RISULTATI
MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO SEZ VL3 - FIRMA PINI
[iride]242872[/iride] [prot]2014/10375[/prot]
Allegati: _00304220-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 10375 del 07/03/2014 Oggetto: AIA CENTRALE TIRRENO POWER VADO LIGURE E
QUILIANO - RISULTATI MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO SEZ VL3 - FIRMA PINI
Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,PROCURA
REPUBBLICA SAVONA,ARPA LIGURIA



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Preg.mi **E.prot DVA-2014-0003217 del 07/02/2014**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DVA- Div.IV_AIA

Via C. Colombo n°44

00147 Roma

PEC: aia@pec.minambiente.it



ISPRA

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive

Via V. Brancati n°48

00144 Roma

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Società Tirreno Power S.p.A. - via Diaz n°128- Comune di Quiliano
Comunicazione supero limiti di emissione in atmosfera, relativo alla sezione VL3

Nell'ambito di quanto richiesto dalla Regione Liguria per l'impianto di combustione alimentato a carbone ed OCD, con potenza termica di combustione superiore a 50 MW, autorizzato ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. –Titolo III bis Autorizzazione Integrata Ambientale con provvedimento DEC-MIN-0000227 del 14/12/2012, personale tecnico della scrivente Agenzia in data 16/10/2013 si è recato presso la Ditta di cui all'oggetto al fine di effettuare un campionamento sull'emittente denominata VL3.

Sulla base degli esiti analitici, relativi al verbale di campionamento n°346/2013 del 16/10/2013 ed alla successiva elaborazione dei dati, la scrivente Agenzia ha verificato che il campionamento alle emissioni in atmosfera, effettuato sull'emittente di cui sopra derivante dalla sezione di combustione alimentata a carbone ed OCD non rispetta il valore limite di emissione in concentrazione (mg/Nm³), previsto dall'allegato I, punto 3 del D.lgs 133/2005 e come prescritto al punto 10.3.1 comma 7) del PIC (parere istruttorio conclusivo) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente con provvedimento DEC-MIN-0000227 del 14/12/2012 per il

pagina 1 di 2

Dipartimento ...Provinciale di Savona
U.O. Territorio – Settore Agenti Fisici ed
Inquinamento Atmosferico

Via Zunini n° 1 – 17100 Savona (SV)
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229
pietro.zaottini@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



CERTIFIED OHSAS 18001

seguate parametro:

Parametro	Valore riscontrato	Valore limite Allegato 1 – Punto 3 D.lgs 133/2005
Cromo e suoi composti	0,67 mg/Nm ³	0,5 mg/Nm ³

Il verbale di campionamento e i rapporti finali delle prove relativi alle attività di campionamento svolte dalla scrivente Agenzia, non allegati alla presente, sono comunque disponibili presso gli archivi dell'Agenzia.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O. Territorio

(Ing. Pietro Zaottini)



Il Dirigente Responsabile Settore Agenti Fisici ed Inquinamento Atmosferico: Ing. Luigi Federici
Estensore Provvedimento: Dott. Gianluca Vallin

**Dipartimento ...Provinciale di Savona
U.O. Territorio – Settore Agenti Fisici ed
Inquinamento Atmosferico**

Via Zunini n° 1 – 17100 Savona (SV)
Tel. +3901984181218 - fax. +3901984181229
pietro.zaottini@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

pagina 2 di 2



CERTIFIED OHSAS 18001

DGpostacertificata

Da: arpal@pec.arpal.gov.it
Inviato: giovedì 6 febbraio 2014 11:49
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Oggetto: Protocollo nr: 3272 - del 06/02/2014 - ARPAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure Società Tirreno Power S.p.A. - via Diaz n°128- Comune di Quiliano Comunicazione supero limiti di emissione in atmosfera, relativo alla sezione VL3
Allegati: ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2014.0003272.pdf; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

Oggetto: Società Tirreno Power S.p.A. - via Diaz n°128- Comune di Quiliano Comunicazione supero limiti di emissione in atmosfera, relativo alla sezione VL3 Data protocollo: 06/02/2014 Protocollato da: ARPAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure
Allegati: 1

