o.c.clim S.r.l. — iren

Cliente	General Construction SpA GTF VL5
da	O.C.CLIM
a	Capo Cantiere GTF VL5 SIG. A. ZASSO

DATA DI INTERVENTO	20/08/2013	DATA PROSSIMA SCADENZA	feb-14	TIRRENO POWER CENTRALE A CICLO COMBINATO VADO LIGURE
Firma esecutore ditta	Rapporto di controllo COMUNI (semestrale)		Luogo: Vado Ligure (SV)	firma resp GE.CO

O.C.CLIM. S.r.l.
Via Vallebuona San Cristoforo, 17
Tel. 019.862998 - 17100 SAVONA
Part.IVA: 01415210093

Tipo di attività: Controllo semestrale Stazione Riduzione Gas — ***Procedura di riferimento: GCAZ12-14-15-17***

Identificativo equipment							Descrizione controllo							Azioni Richieste		
Item	Apparecchiatura controllata	Zone	Rif pianta n°29 / Identificativo in pianta	Anno di costruz.	Anno di scadenza	Tipo rilevatore	Controllo visivo	Controllo efficienza dispositivi di allarme e segnalazione su quadro locale	Controllo efficienza dispositivi di allarme e segnalazione su quadro remoto	Controllo efficienza rivelatore a mezzo lampada UV/IR	Controllo livello sporcamento filtro	Controllo efficienza rivelatore a mezzo gas campione	NOTE	a cura GE.CO.	a cura ditta manutenzione	a cura TP
1	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ01	4001	17			Elettrochimico	✓	NON F.	NON F.	N.A.	N.A.	✓	NON FUNZIONANTE	SOSTITUIRE		
2	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ02	4002	16			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
3	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ03	4003	19			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
4	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ04	4004	18			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
5	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ05	4005	21			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
6	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ06	4006	20	5/12		Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
7	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ07	4007	23			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
8	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ08	4008	22			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
9	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ09	4009	24			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
10	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ10	4010	8			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
11	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ11	4011	9			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
12	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ12	4012	10			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
13	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ13	4013	11			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
14	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ14	4014	7			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
15	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ15	4015	6	5/12		Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
16	Rivelatore CH4 staz riduz gas CQ16	4016	5			Elettrochimico	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓				
17	Rilevatore fiamma staz riduz gas CQ17	4017	3			UV/IR	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.				
18	Rilevatore fiamma staz riduz gas CQ18	4018	4			UV/IR	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.				
19	Rilevatore fiamma staz riduz gas CQ19	4019	1			UV/IR	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.				
20	Rilevatore fiamma staz riduz gas CQ20	4020	2			UV/IR	✓	NON F.	NON F.	✓	N.A.	N.A.	NON FUNZION.	SOSTITUIRE		
21	Rilevatore fumo cabinati staz rid gas CQ21	4113	14	12/05		Foto ottico	✓	✓	✓	N.A.	24.	✓				
22	Rilevatore fumo cabinati staz rid gas CQ22	4113	15	6/06		Foto ottico	✓	✓	✓	N.A.	18.	✓				
23	Rilevatore fumo cabinati staz rid gas CQ23	4114	12	6/06		Foto ottico	✓	✓	✓	N.A.	36	✓				
24	Rilevatore fumo cabinati staz rid gas CQ24	4114	13	6/06		Foto ottico	✓	✓	✓	N.A.	8.	✓				

Sostituito e provato il 29/8/13

SOSTITUITO E PROVATO IL 29/8/13

General Construction

Una Società General Holding Company

REGISTRO PREVENZIONE INCENDI

CENTRALE TERMOELETTRICA DI VADO LIGURE VL5,1-2

ELENCO CRONOLOGICO CONTROLLI (semestrali)

SCHEDA N°		Sistemi di rivelazione fumo, fiamma, metano e prova pulsanti di allarme STAZIONE RIDUZIONE GAS		
DATA INTERVENTO	**TIPO INTERVENTO**	**RELAZIONE N°**	**DATA PROSSIMO INTERVENTO**	**ESITO E/O NOTE**
20/08/13	SEMESTR.	DEL 8/13	FEB 14	SOSTITUITO SENS. FIAMMA (CQ20
				E SENS. CH4 (CQ01)