

Scheda : **Manutenzione sensori rilevamento sovratemperatura serbatoio olio combustibile**
Serbatoio olio combustibile

Tipo di verifica : **Manutenzione visiva**

Frequenza : **Annuale**

Descrizione : **Sensore rilevamento sovratempearatura sul tetto galleggiante del serbatoio**

Tipo di sensore: **FCT**

TAG : T/CT sensore n. 1 ☐ TAG : T/CT sensore n. 2 ☐

Presenza di usure	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di corrosioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di anomalie	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica integrità sensore	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Verifica collegamenti elettrici	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Verifica funzionamento segnalazioni mediante simulazione	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Azioni correttive : Azioni dirette

PROVE FUNZIONALI

Segnalazioni

Il sensore T/CT-1 è fuori servizio. Da sostituire

Altro



Centrale Termoelettrica Vado Ligure

Scheda : **Manutenzione sensori rilevamento sovratemperatura serbatoio olio combustibile**

Serbatoio olio combustibile

Tipo di verifica : **Manutenzione visiva**

Esecutore

Tirreno Power

☐

Fornitore

☐

ELECTRONIC NEWS

Vado Ligure data 17/12/2013

Tecnico esecutore

In stampatello

CLIM GHEORGHE

Firma estesa

Scheda : **Manutenzione sensori rilevamento sovratemperatura serbatoio olio combustibile**

Serbatoio olio combustibile

Tipo di verifica : **Manutenzione visiva**

Frequenza : **Annuale**

Descrizione : **Sensore rilevamento sovratempearatura alla base del serbatoio**

Tipo di sensore **FCT**

TAG : **T/CB**

Presenza di usure	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di corrosioni	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di anomalie	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica integrità sensore	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Verifica collegamenti elettrici	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Verifica funzionamento segnalazioni mediante simulazione	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Azioni correttive :	Azioni dirette	PROVE FUNZIONALI
	Segnalazioni	Sensore funzionante
	Altro	



Centrale Termoelettrica Vado Ligure

Scheda : **Manutenzione sensori rilevamento sovratemperatura serbatoio olio combustibile**

Serbatoio olio combustibile

Tipo di verifica : **Manutenzione visiva**

Esecutore

Tirreno Power

☐

Fornitore

☐

ELECTRONIC NEWS

Vado Ligure data 17/12/2013

Tecnico esecutore

In stampatello

CLIM GHEORGHE

Firma estesa