

PERITUALE

Reparto gestore: Meccanico		Settimana n° 29		data: 15/07/2013			
Descrizione lavoro		Linea Guida	Firma del Supervisore	Intervento n°			
Gas principale	VL-50-EK*	CP-V04C					
Ispezione Visiva Linee Gas		Verifica Integrità Linee di trasporto e Stazioni Gas (Riduzione e Filtrazione)					
Descrizione attività	Eseguito		Note	Rep. Esec.	Azioni	Esecutore	Ore Uomo
	SI	NO					
Ispezione visiva Linea e componenti Arrivo Gas in Stazione Riduzione per:							
- Assenza danni , anche accidentali	X						
- Assenza di fughe, anche presunte (in tal caso eseguire verifica con rivelatore portatile)	X						
Ispezione visiva Linee e Componenti Stazione Riduzione per:							
- Assenza danni , anche accidentali	X						
- Assenza di fughe, anche presunte (in tal caso eseguire verifica con rivelatore portatile)	X						
Ispezione visiva Linee e Componenti trasporto verso TG (Partenza da Stazione Riduzione, percorso in Pipe Rack, Arrivo in Stazioni Filtrazioni Finali 51/52)							
- Assenza danni , anche accidentali	X						
- Assenza di fughe, anche presunte (in tal caso eseguire verifica con rivelatore portatile)	X						
Ispezione visiva Linee e Componenti Stazione Filtrazione Finale 51:							
- Assenza danni , anche accidentali	X						
- Assenza di fughe, anche presunte (in tal caso eseguire verifica con rivelatore portatile)	X						
Ispezione visiva Linee e Componenti Stazione Filtrazione Finale 52:							
- Assenza danni , anche accidentali	X						
- Assenza di fughe, anche presunte (in tal caso eseguire verifica con rivelatore portatile)	X						