



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

13 MAG. 2014

019882

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA Direzione AIA

Via C. Colombo,

aia@pec.minambiente.it  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Savona  
E.D. DVA - 2014 - 0014129 del 14/05/2014

Piazza Angelo Barile, 1 - 17100 SAVONA

prot.procura.savona@giustiziacert.it

Copia



ARPA Liguria - Direzione Scientifica

Dipartimento di Savona

arpal@pec.arpal.gov.it

TIRRENO POWER S.p.A.

Via Barberini, 47 - 00187 ROMA

tirrenopower@pec.tirrenopower.com

Centrale Termoelettrica Vado Ligure

Via Diaz, 188 - 17047 Valleggia di Quiliano (SV)

centralevadoligure@pec.tirrenopower.com

**RIFERIMENTO:** Decreto Ministro 0000227 del 14/12/2012 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV) pubblicato in G.U. n. 4 del 05/01/2013.

**OGGETTO:** Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del Decreto AIA della Centrale Termoelettrica TIRRENO POWER S.p.A. di Vado Ligure e Quiliano (SV) - Note prot. DVA-2014-0011661 del 22/04/2014 (Prot. ISPRA 17371 del 23/04/2014) e DVA- 2014-0012249 del 29/04/2014(Prot. ISPRA 18835 del 06/05/2014).

In riferimento alle inosservanze espresse nella nota di diffida prot. DVA-2014-0006543 dell'11/03/2014 (acquisita con prot. ISPRA 11346 dell'11/03/2014), lo scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Liguria, rappresenta quanto segue.

In riferimento al punto 1) della nota di diffida citata, il gestore ha fornito informazioni con nota prot. 1872 del 08/04/2014 (acquisita con protocollo ISPRA 15413 del 09/04/2014).

Come indicato dallo stesso gestore a pag. 4 della stessa nota (con riferimento ai gruppi TG51 e TG52), l'adeguamento degli SME alla norma UNI EN 14181:2005 prevede, come indicato al punto b), pag. 5, della nota ISPRA prot. 8106 del 21/02/2014, " - Calibrazione e validazione delle misure (QAL2); - Test di verifica annuale (AST); Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3)". Sulla base di quanto sopra esposto, gli Enti di Controllo non ritengono ottemperato a quanto richiesto al punto 1) della nota di diffida prot. DVA-2014-0006543 dell'11/03/2014.

In riferimento al punto 2) della nota di diffida citata, il gestore ha trasmesso, con nota prot. 1934 del 10/04/2014 (acquisita con protocollo ISPRA 16083 del 14/04/2014), una relazione relativa all'analisi del malfunzionamento sullo SME VL4, descrivendo al paragrafo 3 della stessa gli approfondimenti effettuati in merito alla robustezza e all'affidabilità degli SME dei due gruppi VL3 e VL4 su tutte le tabelle prodotte dagli stessi nel 2013 (più di 2.100) e sui corrispondenti dati pubblicati sul sito web (più di 70.000).



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Sulla base di quanto sopra esposto, gli Enti di Controllo ritengono ottemperata la richiesta di cui al punto 2) della nota di diffida prot. DVA-2014-0006543 dell'11/03/2014, limitatamente alla trasmissione della relazione di analisi del malfunzionamento sullo SME VL4; per quanto riguarda l'affidabilità degli SME dei due gruppi VL3 e VL4, in considerazione dell'elevato numero di dati analizzati, gli Enti di Controllo si riservano di verificare gli approfondimenti effettuati dal gestore in merito alla robustezza e all'affidabilità degli SME dei due gruppi VL3 e VL4 nel corso del prossimo controllo presso l'impianto.

In riferimento ai punti 4) e 7) della nota di diffida citata, il gestore ha fornito informazioni con nota prot. 1873 del 08/04/2014 (acquisita con protocollo ISPRA 15415 del 09/04/2014).

Sulla base della documentazione trasmessa dal gestore gli Enti di Controllo:

- si riservano di verificare nel corso del prossimo controllo presso l'impianto l'attuazione delle azioni dichiarate dal gestore al punto 2) della citata nota dell'8 aprile (con particolare riferimento all'intervento formativo indicato a pag. 6) ai fini dell'ottemperanza al punto 4) della nota di diffida prot. DVA-2014-0006543 dell'11/03/2014;
- si riservano di verificare nel corso del prossimo controllo presso l'impianto l'attuazione delle azioni dichiarate dal gestore al punto 3) della citata nota dell'8 aprile (con particolare riferimento a quanto indicato a pag. 7) ai fini dell'ottemperanza al punto 7) della nota di diffida prot. DVA-2014-0006543 dell'11/03/2014.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile

*Ing. Affelio Pini*

## DGpostacertificata

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** martedì 13 maggio 2014 11:21  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.savona@giustiziacert.it;  
arpal@pec.arpal.gov.it; tirrenopower@pec.tirrenopower.com;  
centralevadoligure@pec.tirrenopower.com  
**Oggetto:** DIFFIDA INNOSERVANZA PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE DECRETO AIA CENTRALE  
TERMOELETTRICA TIRRENO POWER SPA VADO LIGURE E QUILIANO SV - FIRMA  
PINI [iride]256785[/iride] [prot]2014/19882[/prot]  
**Allegati:** \_00329958-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 19882 del 13/05/2014 Oggetto: DIFFIDA INNOSERVANZA PRESCRIZIONI  
AUTORIZZATIVE DECRETO AIA CENTRALE TERMOELETTRICA TIRRENO POWER SPA VADO LIGURE E QUILIANO  
SV - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E  
MARE,PROCURA REPUBBLICA SAVONA,TIRRENO POWER,ARPA LIGURIA,TIRRENO POWER