

VERBALE DI ESECUZIONE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA

Installazione	Centrale Termoelettrica
Società	Tirreno Power S.p.A.
Ubicazione installazione	Vado Ligure e Quiliano (SV)
Provvedimento	DEC MIN n. 0000323 del 31/12/2014
Gazzetta Ufficiale	G.U. n. 9 del 13/01/2015
Enti di controllo presenti	ISPRA e ARPA Liguria
Verbale di inizio visita ispettiva del	25/09/2017

Il giorno 25/09/2017 alle ore 16:20, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha svolto l'attività di verifica documentale e sopralluogo prevista nel programma riportato nel "Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria" sottoscritto in data 25/09/2017 per l'avvio della visita presso la centrale termoelettrica Tirreno Power, ubicata a Vado Ligure e Quiliano (SV).

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

1. Giampiero Baccaro
2. Giuseppe Marella
3. Riccardo Ghigliazza
4. Manuela Pertici
5. Massimiliano Pescetto

ISPRA

ISPRA

ARPA Liguria

ARPA Liguria

ARPA Liguria

Per la Società Tirreno Power S.p.A. sono presenti:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Giorgio Torelli | Gestore centrale di Vado Ligure |
| 2. Paola Montaldo | Centrale di Vado Ligure |
| 3. Alessandro Colaprico | Centrale di Vado Ligure |
| 4. Alessandro Massaferrò | Centrale di Vado Ligure |
| 5. Diego Vezzolla | Centrale di Vado Ligure |
| 6. Marzia Bozzano | Centrale di Vado Ligure |
| 7. Luca Gherzi | Centrale di Vado Ligure |
| 8. Giampaolo Rabellino | Centrale di Vado Ligure |
| 9. Alberto Manzi | Centrale di Vado Ligure |
| 10. Bieyue Corbisiero | Centrale di Vado Ligure |

In merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative ed alle modalità di autocontrollo sono stati analizzati gli aspetti di seguito descritti.

VARIE		
Prescrizione	Riferimento	Verifica prevista
Verifica assetto complessivo impianto	Nota MATTM prot. U.0018956 del 19/07/2016	<p>Con nota prot. 2836 del 14/07/2016 il gestore ha comunicato all'AC ed al MiSE la rinuncia definitiva all'esercizio delle unità VL3 e VL4 alimentate a carbone.</p> <p>Con nota prot. U.0018956 del 19/07/2016 l'AC ha preso atto della comunicazione del gestore relativa alla rinuncia definitiva all'esercizio delle unità VL3 e VL4 alimentate a carbone ed ha chiesto agli EC "... di verificare, nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso l'impianto, dell'effettivo assetto complessivo della centrale in esito alla cessazione della produzione di energia elettrica da carbone.".</p> <p>Con nota prot. n. 36403 del 23/12/2016 il MiSE ha espresso parere favorevole alla definitiva messa fuori servizio di VL3-VL4, fermi restando gli adempimenti ambientali e gli obblighi</p>

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

VARIE		
Prescrizione	Riferimento	Verifica prevista
		<p>connessi al sequestro preventivo.</p> <p>Con nota prot. U.0013434 del 07/06/2017 l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del Procedimento di riesame dell'AIA per la rinuncia all'esercizio delle unità VL3 e VL4 (ID 114/1149) di cui alla nota del gestore del 19/05/2017 prot. n.1865.</p> <p>Il gestore comunica che dal 11 marzo 2014 l'assetto produttivo effettivo della centrale è costituito dalla sola sezione a ciclo combinato alimentata a gas naturale (VL5), con potenza termica pari a circa 1.469 MWt e potenza elettrica pari a circa 793 MWe, costituita da due unità turbogas uguali (TG51 e TG52).</p> <p>Il gestore chiarisce inoltre che le operazioni di rimozione e pulizia del carbonile si sono concluse in data 5/11/2016.</p>
Stato di esercizio dei gruppi termoelettrici con individuazione delle condizioni di marcia dell'impianto al momento del sopralluogo	§§ 10.1 e 10.2 del PIC	<p>Il gestore comunica che al momento del controllo sono in esercizio entrambi i turbogas (TG51 e TG52) dell'unità VL5. Le potenze erogate sono pari a 620MWe complessivi.</p> <p>Il minimo tecnico di entrambi i gruppi turbogas (TG51 e TG52) è pari a 140 MWe.</p>
Verifica dei valori di minimo tecnico		
Verifica obbligo di comunicazioni per eventi incidentali/non conformità dal 1 gennaio 2017 alla data della visita ispettiva ordinaria	§§ 10.8 e 10.9 del PIC § 10 del PMC	<p>Il gestore comunica che dal 1 gennaio 2017 ad oggi non si sono verificati incidentali/non conformità.</p>

Alle ore 16:40 del 25/09/2017 l'attività di verifica viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 26/09/2017 alle ore 9:00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in tre originali dai presenti.

Vado Ligure e Quiliano (SV), 25/09/2017

Per il Gruppo Ispettivo

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Per la Società Tirreno Power S.p.A.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]