

EMISSIONI IN CONTINUO Luglio 2014

Camino	48		
	H2SO4		
Analizzatore	Ossidi di Azoto C48		
	OSSIDI AZOTO		
	mg/Nm3		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %
1	101,03 (FL)	91	100
2	83,41	100	100
3	75,28 (AS)	54	54
4	63,36 (AS)	29	29
5	53,69	100	100
6	55,39	100	79
7	73,86	100	33
8	65,41	100	100
9	40,99	95	100
10	16,05	100	100
11	22,7	100	100
12	15,29	100	100
13	8,54	100	100
14	2,49	100	100
15	27,87	100	100
16	18,25	100	100
17	8,96	100	100
18	13,71	100	100
19	14,53	100	100
20	10,45	100	100
21	9,46	100	100
22	34,18	100	87
23	43,3	100	100
24	42,51	100	100
25	42,12	100	100
26	78,61	100	100
27	49,19	100	100
28	69,51	100	100
29	63,28	100	100
30	31,71	100	100
31	85,1	91	100
Max	101,03	100	100
Min	2,49	29	29
Media	41,5	94	100
Limite giornaliera	100		