

EMISSIONI IN CONTINUO Aprile 2014

Camino	48		
	H2SO4		
Analizzatore	Ossidi di Azoto C48		
	OSSIDI AZOTO		
	mg/Nm3		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %
1	0,00 (AS)	0	0
2	0,00 (AS)	0	0
3	0,00 (AS)	0	0
4	0,00 (AS)	0	0
5	0,00 (AS)	0	0
6	0,00 (AS)	0	0
7	0,00 (AS)	0	0
8	0,00 (AS)	0	0
9	0,00 (AS)	0	0
10	0,73 (AS)	50	50
11	64,27	100	100
12	105,55 (FL)	100	100
13	113,36 (FL)	100	100
14	82,74	100	100
15	100,01 (FL)	100	100
16	55,63	100	100
17	94,45	100	100
18	64,79	100	100
19	37,77	100	100
20	52,72	100	100
21	26,06	100	100
22	73,17	100	100
23	70,86	100	100
24	51,54	100	100
25	35,54	100	100
26	39,99	100	100
27	16,91	100	100
28	18,66	100	100
29	53,93	100	100
30	36,46	95	95
Max	113,36	100	100
Min	0	0	0
Media	56,91 (AS)	67	70
Limite giornaliera	100		