

## EMISSIONI IN CONTINUO Aprile 2014

Camino	53P		
	PRINCIPALE KIVCET		
Analizzatore	Anidride Solforosa C53P		
	SO2		
	mg/Nm3		
Giorno	Valore Medio	IV %	IF %
1	0,00 (AS)	0	0
2	0,00 (AS)	0	0
3	0,00 (AS)	0	0
4	0,00 (AS)	0	0
5	0,00 (AS)	0	0
6	0,00 (AS)	0	0
7	0,00 (AS)	0	0
8	0,00 (AS)	0	0
9	0,00 (AS)	0	0
10	0,00 (AS)	0	0
11	56,75 (FL)	100	100
12	85,14 (FL)	100	100
13	12,93	100	100
14	25,12	100	100
15	164,33 (FL)	100	100
16	147,76 (FL)	91	91
17	357,59 (FL)	100	100
18	308,41 (FL)	100	100
19	88,42 (FL)	100	100
20	194,76 (FL)	100	100
21	80,00 (FL)	100	100
22	231,90 (FL)	100	100
23	62,64 (FL)	100	100
24	36,93 (FL)	100	100
25	28,72	100	100
26	101,34 (FL)	100	100
27	219,81 (FL)	100	100
28	283,91 (FL)	100	100
29	361,66 (FL)	100	100
30	194,39 (FL)	95	95
Max	361,66	100	100
Min	0	0	0
Media	132,07 (FL)	77	87
Limite giornaliera	35		